KẾT QUẢ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ONLINE CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 2.900 M^3/NGÀY ĐÊM TẠI KCN CHÂU SƠN – THÁNG 10/2026

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (^oC)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	**-**	**-**
00:00 01-10-2026	5,22	0	7,9	0,48	31,36	0,16	0
01:00 01-10-2026	5,15	0	7,95	0,48	31,3	0	0
02:00 01-10-2026	5,07	0	8	0,48	31,24	0	0
03:00 01-10-2026	5,15	0	8,04	0,48	31,18	0	0
04:00 01-10-2026	5,33	0	8,07	0,48	31,12	0	0
05:00 01-10-2026	5,78	0,75	8,11	0,48	31,06	0	0
06:00 01-10-2026	5,58	0	8,13	0,48	31	0	0
07:00 01-10-2026	5,6	0	8,04	0,48	31,04	0	57,94
08:00 01-10-2026	5,28	3,76	7,47	0,47	30,79	77,9	171,14
09:00 01-10-2026	4,84	3,66	7,51	0,47	31,17	118,59	126,02
10:00 01-10-2026	4,7	3,16	7,53	0,48	31,41	114,28	139,63
11:00 01-10-2026	4,8	3,03	7,52	0,48	31,67	118,64	96,44
12:00 01-10-2026	5,2	2,27	7,51	0,48	31,86	102,56	131,09
13:00 01-10-2026	5,87	4,03	7,47	0,48	31,85	125,66	143,53
14:00 01-10-2026	6,07	3,44	7,45	0,49	31,87	124,55	80,78
15:00 01-10-2026	6,2	2,22	7,45	0,49	31,87	103,17	131,37
16:00 01-10-2026	6,18	2,74	7,43	0,49	31,74	125,19	166,42
17:00 01-10-2026	7,37	9,42	7,4	0,49	31,66	135,99	96,62
18:00 01-10-2026	7,6	9,76	7,41	0,5	31,57	113,9	111,85
19:00 01-10-2026	7,32	9,57	7,43	0,5	31,51	127,82	167,06
20:00 01-10-2026	7,61	11,97	7,44	0,5	31,48	138,57	20,66
21:00 01-10-2026	7,02	6,15	7,46	0,51	31,4	35,94	0
22:00 01-10-2026	6,93	4,82	7,47	0,51	31,34	5,6	0
23:00 01-10-2026	7,16	3,49	7,46	0,51	31,28	2,55	0
00:00 02-10-2026	6,55	2,17	7,48	0,51	31,22	0,4	0
01:00 02-10-2026	6,24	0,92	7,52	0,51	31,19	0	0
02:00 02-10-2026	6,28	0,31	7,56	0,51	31,16	0	0
03:00 02-10-2026	6,4	0,01	7,6	0,51	31,13	0	0
04:00 02-10-2026	6,7	0	7,61	0,51	31,09	0	0
05:00 02-10-2026	6,7	0	7,63	0,51	31,06	0	0
06:00 02-10-2026	7	0	7,67	0,51	31,05	0	0
07:00 02-10-2026	5,19	1,72	7,68	0,51	31,08	0	72,7
08:00 02-10-2026	0	6,28	7,44	0,51	30,95	86,8	171,32
09:00 02-10-2026	0	5,7	7,45	0,52	31,23	124,44	112,45
10:00 02-10-2026	0	3,09	7,48	0,52	31,42	121,29	161,65
11:00 02-10-2026	0	3,68	7,49	0,52	31,66	124,34	82,36
12:00 02-10-2026	0	3,06	7,5	0,53	31,76	109,68	152,6

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	**-**	**-**
13:00 02-10-2026	0	4,88	7,51	0,53	31,77	134,86	116,11
14:00 02-10-2026	0	4,15	7,54	0,53	31,82	120,51	138,4
15:00 02-10-2026	0	4,08	7,54	0,54	31,82	119,26	82,12
16:00 02-10-2026	0	2,65	7,56	0,54	31,76	106,19	132,29
17:00 02-10-2026	0	6,64	7,57	0,54	31,63	118,91	146,18
18:00 02-10-2026	0	7,75	7,58	0,54	31,55	127,97	82,6
19:00 02-10-2026	0	7,21	7,59	0,54	31,46	101,48	97,52
20:00 02-10-2026	0	6,72	7,6	0,54	31,4	110,2	160,23
21:00 02-10-2026	0,83	7,33	7,63	0,56	31,27	133,93	34,54
22:00 02-10-2026	2,56	1,83	7,8	0,56	30,98	33,79	0
23:00 02-10-2026	1,73	0	7,91	0,55	30,83	6,41	0
00:00 03-10-2026	2,52	0	7,99	0,55	30,72	0,88	0
01:00 03-10-2026	1,52	0	8,05	0,55	30,62	0	0
02:00 03-10-2026	1,65	0	8,09	0,55	30,54	0	0
03:00 03-10-2026	1,84	0	8,13	0,55	30,47	0	0
04:00 03-10-2026	1,8	0	8,16	0,54	30,39	0	0
05:00 03-10-2026	2,02	0	8,19	0,54	30,32	0	0
06:00 03-10-2026	2,35	0	8,21	0,54	30,26	0	0
07:00 03-10-2026	2,8	0,68	8,14	0,54	30,38	0	43,51
08:00 03-10-2026	1,03	5,89	7,62	0,53	30,71	70,08	171,41
09:00 03-10-2026	1,97	7,85	7,64	0,54	31,06	125,15	126,88
10:00 03-10-2026	3	10,78	7,64	0,53	31,23	119,49	147,19
11:00 03-10-2026	2,81	9,75	7,64	0,53	31,39	127,73	83,15
12:00 03-10-2026	2,67	8,2	7,64	0,53	31,6	121,83	160,8
13:00 03-10-2026	2,8	9,45	7,64	0,53	31,66	122,4	75,5
14:00 03-10-2026	4,13	8,11	7,65	0,54	31,74	110,36	160,13
15:00 03-10-2026	4,33	9,29	7,64	0,53	31,69	128,68	121,86
16:00 03-10-2026	4,78	10,53	7,63	0,53	31,6	133,38	116,96
17:00 03-10-2026	5,61	16,05	7,62	0,53	31,5	130,34	159,51
18:00 03-10-2026	6,03	16,14	7,63	0,53	31,44	129,84	82,98
19:00 03-10-2026	4,91	12,32	7,64	0,53	31,38	106,67	119,97
20:00 03-10-2026	4,63	11,72	7,65	0,53	31,34	128,18	145,12
21:00 03-10-2026	6,11	6,74	7,73	0,53	31,12	124,79	6,91
22:00 03-10-2026	6,43	1,71	7,88	0,53	30,89	18,82	0
23:00 03-10-2026	6,26	0,01	7,97	0,53	30,76	5,39	0
00:00 04-10-2026	6,52	0	8,03	0,53	30,65	0,69	0
01:00 04-10-2026	6,53	0	8,09	0,52	30,56	0	0
02:00 04-10-2026	5,72	0	8,13	0,52	30,5	0	0
03:00 04-10-2026	4,49	0	8,16	0,52	30,45	0	0
04:00 04-10-2026	4,45	0	8,18	0,52	30,41	0	0
05:00 04-10-2026	4,75	0	8,2	0,52	30,39	0	0
06:00 04-10-2026	5,28	0	8,22	0,52	30,38	0	0

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	**-**	**-**
07:00 04-10-2026	5,22	0,53	8,1	0,52	30,47	0	58,1
08:00 04-10-2026	5,36	5,81	7,66	0,51	30,8	89,38	171,48
09:00 04-10-2026	5,46	9,63	7,69	0,51	31,05	127,7	105,87
10:00 04-10-2026	5,49	8,82	7,7	0,51	31,16	110,34	140,88
11:00 04-10-2026	6,02	11,77	7,65	0,51	31,09	116,02	126,34
12:00 04-10-2026	6,94	13,38	7,61	0,51	31,02	134,85	168,27
13:00 04-10-2026	7,08	14,14	7,56	0,52	30,96	136,5	118,77
14:00 04-10-2026	8,03	13,63	7,54	0,52	30,91	125,42	133,53
15:00 04-10-2026	8,01	11,83	7,49	0,54	30,91	126,1	84
16:00 04-10-2026	7,42	6,97	7,49	0,54	30,88	107,66	140,48
17:00 04-10-2026	9,17	4,55	7,57	0,56	30,6	131,51	13,99
18:00 04-10-2026	10,8	0,41	7,73	0,54	30,23	25,1	0
19:00 04-10-2026	11,02	0	7,84	0,54	30,01	5,57	0
20:00 04-10-2026	10,91	0	7,92	0,53	29,85	0,59	0
21:00 04-10-2026	8,79	0	7,98	0,53	29,71	0	0
22:00 04-10-2026	8,68	0	8,03	0,53	29,6	0	0
23:00 04-10-2026	9,36	0	8,06	0,52	29,51	0	0,2
00:00 05-10-2026	8,76	0	8,1	0,52	29,38	1,22	0
01:00 05-10-2026	8,96	0	8,13	0,52	29,24	4,09	0
02:00 05-10-2026	8,96	0	8,15	0,52	29,05	2,38	0
03:00 05-10-2026	9,39	0	8,18	0,51	28,85	2,48	0
04:00 05-10-2026	9,54	0	8,19	0,51	28,61	2,51	0
05:00 05-10-2026	10,09	0	8,21	0,51	28,37	0,13	0
06:00 05-10-2026	10,56	0	8,23	0,51	28,15	0,44	0
07:00 05-10-2026	7,97	0,79	8,04	0,51	28,26	1,4	73,38
08:00 05-10-2026	0	5,12	7,44	0,53	29,38	99,43	173,3
09:00 05-10-2026	0	8,44	7,47	0,52	29,77	134,4	113,8
10:00 05-10-2026	0,07	10,72	7,46	0,52	29,86	130,28	149,07
11:00 05-10-2026	0,04	11	7,45	0,52	29,94	116,2	90,62
12:00 05-10-2026	0,49	7,87	7,43	0,52	29,99	111,48	169,77
13:00 05-10-2026	1,65	9,58	7,39	0,53	30,09	131,4	104,87
14:00 05-10-2026	1,5	9,37	7,36	0,53	30,08	109,27	91,19
15:00 05-10-2026	1,96	10,57	7,35	0,52	30,07	117,21	168,85
16:00 05-10-2026	1,95	12,38	7,32	0,52	30,02	121,35	83,14
17:00 05-10-2026	2,16	13,05	7,31	0,52	29,94	111,03	154,25
18:00 05-10-2026	3,04	14,93	7,29	0,51	29,9	125,12	111,53
19:00 05-10-2026	2,3	13,71	7,28	0,51	29,83	134,59	146,26
20:00 05-10-2026	1,08	10,46	7,28	0,51	29,74	123,18	82,86
21:00 05-10-2026	2,7	4,66	7,38	0,51	29,47	84,78	0
22:00 05-10-2026	1,24	0,25	7,5	0,5	29,1	9,98	0
23:00 05-10-2026	0,78	0	7,59	0,5	28,8	4,14	0
00:00 06-10-2026	0,07	0	7,67	0,5	28,52	0,46	0

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	-	-
01:00 06-10-2026	0,13	0	7,74	0,49	28,27	0	0
02:00 06-10-2026	0	0	7,8	0,49	28,05	0	0
03:00 06-10-2026	0,04	0	7,86	0,49	27,8	0	0
04:00 06-10-2026	0	0	7,9	0,48	27,56	0	0
05:00 06-10-2026	0	0	7,94	0,48	27,36	0	0
06:00 06-10-2026	0,08	0	7,98	0,48	27,17	0	0
07:00 06-10-2026	0,07	0,3	7,96	0,48	27,09	0	58,69
08:00 06-10-2026	0,16	3,46	7,37	0,48	28,2	76,32	166,07
09:00 06-10-2026	0,53	4,03	7,41	0,48	28,6	113,78	85,41
10:00 06-10-2026	1,12	3,18	7,44	0,48	28,87	109,22	142,99
11:00 06-10-2026	1,39	3,69	7,44	0,48	29,17	125,69	127,07
12:00 06-10-2026	1,02	5,94	7,44	0,48	29,39	117,34	140,87
13:00 06-10-2026	0,52	6,08	7,43	0,48	29,58	134,02	160,09
14:00 06-10-2026	0,65	7,8	7,42	0,48	29,65	135,16	82,71
15:00 06-10-2026	0,62	7,56	7,41	0,47	29,65	119,82	160,42
16:00 06-10-2026	1,28	12,22	7,39	0,47	29,62	136,06	145,17
17:00 06-10-2026	1,34	14,06	7,38	0,47	29,56	126,19	82,49
18:00 06-10-2026	1,29	11,24	7,39	0,47	29,51	112,02	153,14
19:00 06-10-2026	1,12	13,68	7,39	0,47	29,51	136,69	117,37
20:00 06-10-2026	0,48	12,92	7,4	0,47	29,48	116,12	132,23
21:00 06-10-2026	2,24	8,07	7,46	0,47	29,25	123,68	13,89
22:00 06-10-2026	0,08	0,92	7,57	0,47	28,86	19,6	0
23:00 06-10-2026	0	0	7,66	0,47	28,54	5,9	0
00:00 07-10-2026	0	0	7,73	0,47	28,28	1,28	0
01:00 07-10-2026	0	0	7,79	0,46	28,04	0	0
02:00 07-10-2026	0	0	7,84	0,46	27,78	0	0
03:00 07-10-2026	0	0	7,89	0,46	27,51	0	0
04:00 07-10-2026	0	0	7,93	0,46	27,26	0,63	0
05:00 07-10-2026	0,05	0	7,96	0,45	27,03	0,84	0
06:00 07-10-2026	0,02	0	7,99	0,45	26,82	0,87	0
07:00 07-10-2026	0	0,11	7,97	0,45	26,91	0	58,62
08:00 07-10-2026	0	2,48	7,44	0,46	28,41	74,89	172,48
09:00 07-10-2026	0	1,17	7,48	0,47	28,94	116,86	134,6
10:00 07-10-2026	0,02	2,03	7,47	0,47	29,24	118,35	154,6
11:00 07-10-2026	0,19	3,82	7,45	0,47	29,54	130,4	90,08
12:00 07-10-2026	0,39	2,11	7,42	0,47	29,81	114,56	132,74
13:00 07-10-2026	0,27	2,65	7,4	0,47	29,98	115,3	82,55
14:00 07-10-2026	1,34	1,99	7,39	0,47	30,05	100,08	139,2
15:00 07-10-2026	2,58	2,85	7,36	0,47	30,06	127,6	165,46
16:00 07-10-2026	2,59	7,59	7,33	0,47	30,02	144,26	109,28
17:00 07-10-2026	2,25	7,2	7,32	0,47	29,96	113,73	103,27
18:00 07-10-2026	1,23	4,39	7,32	0,47	29,9	115,16	166,34

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	**-**	**-**
19:00 07-10-2026	1,11	5,92	7,32	0,47	29,86	132,43	103,17
20:00 07-10-2026	0,89	3,74	7,32	0,46	29,82	116,87	138,68
21:00 07-10-2026	0,47	1,13	7,38	0,46	29,63	122,46	13,84
22:00 07-10-2026	0	0	7,49	0,46	29,23	18,99	0
23:00 07-10-2026	0	0	7,57	0,46	28,9	4,73	0
00:00 08-10-2026	0	0	7,64	0,46	28,58	0,66	0
01:00 08-10-2026	0,01	0	7,7	0,45	28,29	0	0
02:00 08-10-2026	0,3	0	7,76	0,45	28,04	0	0
03:00 08-10-2026	0	0	7,8	0,45	27,8	0	0,15
04:00 08-10-2026	0,17	0	7,84	0,45	27,58	0	0
05:00 08-10-2026	0,41	0	7,88	0,44	27,37	0	0
06:00 08-10-2026	0,29	0	7,91	0,44	27,2	0	0
07:00 08-10-2026	0,44	1,31	7,68	0,45	27,77	2,31	87,04
08:00 08-10-2026	1,86	3	7,34	0,46	28,76	99,21	171,65
09:00 08-10-2026	2,93	1,67	7,37	0,46	29,25	126,89	91,23
10:00 08-10-2026	1,84	0,14	7,39	0,47	29,59	100,99	120,08
11:00 08-10-2026	0,54	0,19	7,38	0,51	29,88	118,76	132,61
12:00 08-10-2026	1,19	3,21	7,36	0,65	30,05	117,38	138,9
13:00 08-10-2026	1,93	4,24	7,34	0,8	30,21	127,46	103,1
14:00 08-10-2026	2,78	4,63	7,31	0,92	30,29	118,75	109,6
15:00 08-10-2026	2,69	4,54	7,28	0,98	30,3	112,54	151,76
16:00 08-10-2026	3,75	7,86	7,24	0,99	30,28	128,16	108,97
17:00 08-10-2026	1,71	11,74	7,19	0,96	30,23	129,76	144,26
18:00 08-10-2026	3,1	12,58	7,17	0,88	30,19	120,55	110,05
19:00 08-10-2026	3,38	11,53	7,16	0,78	30,14	120,74	122,93
20:00 08-10-2026	3,3	12,14	7,16	0,68	30,11	112,12	130,13
21:00 08-10-2026	5,74	4,38	7,23	0,61	29,95	120,11	6,71
22:00 08-10-2026	5,55	0,07	7,33	0,57	29,68	16,69	0
23:00 08-10-2026	4,56	0	7,41	0,55	29,39	5,05	0
00:00 09-10-2026	4,14	0	7,48	0,53	29,15	1,15	0
01:00 09-10-2026	4,81	0	7,54	0,51	28,91	0	0
02:00 09-10-2026	6,05	0	7,59	0,49	28,68	0	0
03:00 09-10-2026	6,03	0	7,63	0,49	28,45	0	0
04:00 09-10-2026	6,29	0	7,67	0,48	28,23	0,18	0
05:00 09-10-2026	6,18	0	7,71	0,47	28,06	0,35	0
06:00 09-10-2026	7,05	0	7,74	0,47	27,91	0	0
07:00 09-10-2026	6,72	0	7,78	0,47	27,84	0	29,23
08:00 09-10-2026	1,73	1,31	7,21	0,5	28,99	58,32	171,74
09:00 09-10-2026	3,38	1,34	7,23	0,5	29,55	115,2	105,31
10:00 09-10-2026	3,04	1,07	7,25	0,5	29,78	125,23	167,64
11:00 09-10-2026	4,1	7,99	7,22	0,54	29,9	135,93	110,21
12:00 09-10-2026	5,7	3,74	7,2	0,62	30,02	120,09	138,37

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	-	-
13:00 09-10-2026	7,65	1,92	7,17	0,69	30,04	117,58	102,83
14:00 09-10-2026	8,3	6,16	7,14	0,77	30	124,76	158,27
15:00 09-10-2026	8,54	10,28	7,11	0,8	30,01	125,3	81,14
16:00 09-10-2026	10,27	10,02	7,09	0,79	29,99	113,67	157,89
17:00 09-10-2026	10,36	12,88	7,08	0,73	29,96	119,02	81,21
18:00 09-10-2026	9,11	7,57	7,08	0,67	29,91	103,72	130,38
19:00 09-10-2026	10,12	7,41	7,08	0,58	29,87	125,29	101,92
20:00 09-10-2026	10,35	5,73	7,09	0,52	29,84	118,51	163,79
21:00 09-10-2026	10,76	3,57	7,15	0,51	29,71	137,1	13,57
22:00 09-10-2026	11,28	0	7,23	0,5	29,45	24,93	0
23:00 09-10-2026	9,65	0	7,3	0,5	29,25	6,05	0
00:00 10-10-2026	9,6	0	7,36	0,5	29,09	1,03	0
01:00 10-10-2026	8,85	0	7,41	0,5	28,95	0	0
02:00 10-10-2026	8,4	0	7,46	0,5	28,83	0	0
03:00 10-10-2026	8,09	0	7,5	0,5	28,72	0	0
04:00 10-10-2026	6,32	0	7,55	0,5	28,61	1,23	0
05:00 10-10-2026	5,77	0	7,59	0,49	28,5	0	0
06:00 10-10-2026	5,73	0	7,63	0,49	28,38	0	0
07:00 10-10-2026	5,43	0,04	7,42	0,49	28,66	3,51	116,08
08:00 10-10-2026	5,81	3,49	7,16	0,51	29,17	108,15	171,14
09:00 10-10-2026	6,57	5,9	7,19	0,52	29,48	136,36	98,72
10:00 10-10-2026	7,06	6,29	7,2	0,54	29,53	125,01	169,04
11:00 10-10-2026	8,1	5,5	7,2	0,57	29,59	137,73	104,71
12:00 10-10-2026	8,13	4,52	7,19	0,63	29,66	121,04	143,27
13:00 10-10-2026	8,33	3,15	7,19	0,63	29,7	130,33	96,5
14:00 10-10-2026	8,17	2,28	7,19	0,63	29,73	123,28	151,94
15:00 10-10-2026	8,99	3,82	7,18	0,61	29,72	128	151,33
16:00 10-10-2026	9,02	3,76	7,18	0,57	29,72	133,96	109,18
17:00 10-10-2026	7,95	2,77	7,19	0,53	29,68	131,07	143,41
18:00 10-10-2026	7,89	1,62	7,2	0,51	29,65	124,87	102,61
19:00 10-10-2026	7,68	0,1	7,21	0,51	29,61	120,13	164,28
20:00 10-10-2026	6,38	1,08	7,21	0,51	29,59	130,48	94,54
21:00 10-10-2026	7,67	0,01	7,18	0,52	29,44	107,94	13,56
22:00 10-10-2026	11,37	0	7,18	0,51	29,09	14,67	0
23:00 10-10-2026	13,71	0	7,2	0,51	28,77	5,42	0
00:00 11-10-2026	16,46	0	7,22	0,51	28,46	1,17	0
01:00 11-10-2026	18,14	0	7,23	0,51	28,18	0,43	0,25
02:00 11-10-2026	19,64	0	7,24	0,5	27,93	0,41	0
03:00 11-10-2026	21,45	0	7,24	0,5	27,66	0,13	0
04:00 11-10-2026	22,79	0	7,25	0,5	27,42	1,6	0
05:00 11-10-2026	24,2	0	7,27	0,5	27,19	0,92	0
06:00 11-10-2026	25,2	0	7,23	0,49	26,95	0,68	0,16

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	**-**	**-**
07:00 11-10-2026	10,11	0,52	7,17	0,49	28,22	32,4	158,59
08:00 11-10-2026	8,5	1,51	7,18	0,51	28,99	124,1	141,09
09:00 11-10-2026	8,99	0,94	7,22	0,52	29,27	114,29	111,31
10:00 11-10-2026	8,96	0,76	7,22	0,53	29,6	119,9	165,85
11:00 11-10-2026	9,23	1,75	7,2	0,53	29,85	110,25	88,1
12:00 11-10-2026	8,82	1,36	7,19	0,53	29,95	108,39	164,91
13:00 11-10-2026	9,08	4,57	7,17	0,52	30,09	147,86	101
14:00 11-10-2026	8,9	2,58	7,16	0,52	30,19	129,58	156,51
15:00 11-10-2026	9,57	2,1	7,18	0,52	30,2	127,55	80
16:00 11-10-2026	11,56	0,2	7,15	0,55	30,23	102,41	13,44
17:00 11-10-2026	16,57	0,55	7,16	0,55	30,23	12,55	0
18:00 11-10-2026	20,1	0	7,2	0,54	30,14	3,1	0
19:00 11-10-2026	22,68	0	7,24	0,54	30	0,8	0
20:00 11-10-2026	24,34	0	7,25	0,54	29,82	0	0
21:00 11-10-2026	26,84	0	7,25	0,53	29,61	0	0
22:00 11-10-2026	28,03	0	7,26	0,53	29,37	0	0
23:00 11-10-2026	30,05	0	7,22	0,53	29,15	0	0
00:00 12-10-2026	31,13	0	7,24	0,53	28,93	0	0
01:00 12-10-2026	32,49	0	7,23	0,53	28,69	0	0
02:00 12-10-2026	33,68	0	7,23	0,53	28,45	0	0
03:00 12-10-2026	34,27	0	7,24	0,52	28,22	0	0
04:00 12-10-2026	35,13	0	7,26	0,52	28,02	0	0
05:00 12-10-2026	36,05	0	7,27	0,52	27,79	0	0
06:00 12-10-2026	37,34	0	7,28	0,52	27,58	0	0
07:00 12-10-2026	25	0	7,24	0,51	28,03	0	109,6
08:00 12-10-2026	13,74	2,04	7,2	0,52	29,06	120,74	170,63
09:00 12-10-2026	13,39	0,64	7,26	0,52	29,51	132,77	112,42
10:00 12-10-2026	14,14	2,76	7,27	0,52	29,71	128,72	160,57
11:00 12-10-2026	16,03	8,53	7,25	0,52	29,82	122,37	82,5
12:00 12-10-2026	15,26	2,48	7,24	0,52	29,96	107,37	159,84
13:00 12-10-2026	14,13	0,55	7,22	0,52	30,14	129,1	143,05
14:00 12-10-2026	14,46	0,96	7,19	0,52	30,25	119,2	87,71
15:00 12-10-2026	14,85	0	7,16	0,52	30,3	113,26	163,49
16:00 12-10-2026	16,08	2,98	7,14	0,52	30,32	131,78	100,5
17:00 12-10-2026	17,64	6,51	7,12	0,51	30,26	116,09	121,9
18:00 12-10-2026	17,74	7,96	7,12	0,51	30,21	117,8	121,61
19:00 12-10-2026	18,4	7,94	7,1	0,51	30,19	120,66	107,51
20:00 12-10-2026	8,82	6,91	7,12	0,51	30,12	109,41	121,28
21:00 12-10-2026	0	0,76	7,24	0,51	29,94	114,11	0
22:00 12-10-2026	0	0	7,34	0,51	29,74	14,35	0
23:00 12-10-2026	0	0	7,44	0,5	29,55	4,19	0
00:00 13-10-2026	0	0	7,52	0,5	29,33	0,68	0

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (^oC)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	**-**	**-**
01:00 13-10-2026	0	0	7,6	0,5	29,16	0	0
02:00 13-10-2026	0	0	7,66	0,5	28,98	0	0
03:00 13-10-2026	0	0	7,72	0,5	28,83	0	0
04:00 13-10-2026	0	0	7,78	0,49	28,68	0,3	0
05:00 13-10-2026	0	0	7,82	0,49	28,56	0	0
06:00 13-10-2026	0	0	7,87	0,49	28,48	0	0
07:00 13-10-2026	0	0,05	7,71	0,49	28,67	0	86,55
08:00 13-10-2026	0	0,51	7,14	0,5	29,46	90,25	169,27
09:00 13-10-2026	0	0,02	7,16	0,5	29,84	125,92	108,6
10:00 13-10-2026	0	0	7,18	0,5	30,01	116,94	152,95
11:00 13-10-2026	0,11	0	7,18	0,5	30,15	123,78	102,73
12:00 13-10-2026	0,05	0	7,17	0,5	30,3	115,13	150,99
13:00 13-10-2026	0,06	0	7,16	0,5	30,43	127,8	128,67
14:00 13-10-2026	0,6	0,7	7,16	0,49	30,47	125,31	93,68
15:00 13-10-2026	1,66	3,27	7,16	0,49	30,46	115,52	127,75
16:00 13-10-2026	2,05	8,07	7,16	0,48	30,44	117,44	148,3
17:00 13-10-2026	2,54	10,36	7,17	0,48	30,39	120,14	106,82
18:00 13-10-2026	2,54	10,6	7,16	0,48	30,34	128,94	133,44
19:00 13-10-2026	1,8	11,12	7,16	0,47	30,3	115,52	106,36
20:00 13-10-2026	1,62	10,56	7,14	0,47	30,25	119,16	99,67
21:00 13-10-2026	5,23	3,84	7,1	0,49	30,07	97,81	0
22:00 13-10-2026	9,81	1,14	7,12	0,48	29,82	10,91	0
23:00 13-10-2026	13,91	0	7,14	0,48	29,58	4,08	0
00:00 14-10-2026	17,24	0	7,16	0,48	29,31	0,63	0
01:00 14-10-2026	19,21	0	7,16	0,48	29,12	0	0
02:00 14-10-2026	20,38	0	7,17	0,47	28,91	0	0
03:00 14-10-2026	21,53	0	7,18	0,47	28,71	0	0
04:00 14-10-2026	22,74	0	7,19	0,47	28,5	0	0
05:00 14-10-2026	24,63	0	7,2	0,47	28,32	0	0
06:00 14-10-2026	25,56	0	7,2	0,47	28,16	0	0
07:00 14-10-2026	22,53	0,1	7,14	0,47	28,27	0	57,62
08:00 14-10-2026	3,62	1,6	7	0,47	29,41	72,06	162,4
09:00 14-10-2026	4,26	0,99	7,02	0,47	29,9	114,96	146,15
10:00 14-10-2026	6,31	2,62	7,03	0,55	30,19	120,49	88,52
11:00 14-10-2026	6,62	0,28	7,02	0,72	30,41	109,35	116,7
12:00 14-10-2026	6,46	0,05	7,02	0,86	30,63	111,08	150,62
13:00 14-10-2026	7,15	2,36	7,01	1	30,66	124,78	100,89
14:00 14-10-2026	8,32	4,4	7	1,12	30,73	117,37	155,66
15:00 14-10-2026	8,88	8,89	7	1,18	30,74	121,37	120,48
16:00 14-10-2026	9,1	11,16	7	1,17	30,72	126,73	112,88
17:00 14-10-2026	9,93	17,69	6,98	1,13	30,65	117,13	127,34
18:00 14-10-2026	9,45	16,26	6,97	1,05	30,6	124,76	119,39

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	**-**	**-**
19:00 14-10-2026	8,43	16,15	6,96	1	30,56	113,72	112,78
20:00 14-10-2026	11,18	10,46	6,99	0,94	30,46	111,76	0
21:00 14-10-2026	16,32	8,21	7	0,91	30,28	13,1	0
22:00 14-10-2026	19,97	6,51	7,01	0,89	30,1	3,16	0
23:00 14-10-2026	22,65	5,33	7,02	0,88	29,95	0,19	0
00:00 15-10-2026	24,64	4,59	7,01	0,86	29,79	0	0
01:00 15-10-2026	26,29	4,01	7,02	0,86	29,62	0	0
02:00 15-10-2026	28,3	3,64	7,02	0,84	29,43	0	0
03:00 15-10-2026	30,62	3,38	7,02	0,82	29,25	0	0
04:00 15-10-2026	32,26	3,16	7,01	0,81	29,08	0	0
05:00 15-10-2026	33,96	2,99	7,03	0,8	28,9	0	0
06:00 15-10-2026	34,53	2,81	7,04	0,79	28,75	0	0
07:00 15-10-2026	30,9	2,22	7	0,79	28,83	0	63,14
08:00 15-10-2026	11,45	2,51	6,94	0,94	29,73	65,33	168,94
09:00 15-10-2026	13,09	4,38	6,94	0,82	30,16	113,87	96,4
10:00 15-10-2026	15,25	7,48	6,95	0,71	30,41	113,69	166,65
11:00 15-10-2026	16,24	10,87	6,94	0,67	30,63	121,31	94,45
12:00 15-10-2026	16,69	11,64	6,92	0,7	30,69	107,38	143,64
13:00 15-10-2026	17,27	11,99	6,9	0,71	30,74	121,78	86,9
14:00 15-10-2026	16,92	12,02	6,88	0,69	30,79	108,02	128,53
15:00 15-10-2026	17,04	16,34	6,85	0,63	30,84	123,23	148,14
16:00 15-10-2026	19,6	23,53	6,84	0,56	30,77	118,25	79,61
17:00 15-10-2026	19,72	23,88	6,83	0,52	30,68	100,19	121,76
18:00 15-10-2026	18,7	23,4	6,84	0,5	30,62	124,26	127,66
19:00 15-10-2026	19,57	22,66	6,84	0,5	30,57	110,55	79,87
20:00 15-10-2026	18,91	21,08	6,84	0,5	30,52	95,04	135,04
21:00 15-10-2026	11,66	6,26	6,89	0,52	30,4	114,33	13,41
22:00 15-10-2026	12,02	2,97	6,91	0,51	30,13	16,21	0
23:00 15-10-2026	12,78	1,46	6,93	0,5	29,9	4,99	0
00:00 16-10-2026	13,5	0,76	6,96	0,5	29,69	0,7	0
01:00 16-10-2026	14,42	0,24	6,99	0,5	29,47	0	0
02:00 16-10-2026	15,69	0	7,02	0,5	29,25	0	0
03:00 16-10-2026	16,43	0	7,04	0,5	29,07	0	0
04:00 16-10-2026	17,8	0	7,07	0,49	28,9	0	0
05:00 16-10-2026	19,09	0	7,1	0,49	28,74	0	0
06:00 16-10-2026	19,92	0	7,12	0,49	28,58	0	0
07:00 16-10-2026	20,86	0,56	7,04	0,49	28,87	5,76	86,04
08:00 16-10-2026	22,1	6,66	6,86	0,49	29,77	81,06	168,39
09:00 16-10-2026	21,48	9,21	6,87	0,49	30,18	110,28	82,34
10:00 16-10-2026	21,46	17,53	6,87	0,5	30,48	92,01	116,83
11:00 16-10-2026	21,32	11,08	6,84	0,51	30,7	107,7	108,57
12:00 16-10-2026	21,31	9,33	6,81	0,53	30,89	109,92	157,32

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	**-**	**-**
13:00 16-10-2026	21,96	15,53	6,79	0,58	31,01	126,6	114,05
14:00 16-10-2026	21,9	8,8	6,78	0,64	31,03	125,93	113,33
15:00 16-10-2026	21,79	9,67	6,78	0,65	31,01	112,31	141,15
16:00 16-10-2026	21,74	10,36	6,78	0,63	30,94	130,46	146,36
17:00 16-10-2026	21,78	12,06	6,78	0,64	30,85	126,28	78,75
18:00 16-10-2026	21,45	17,7	6,79	0,66	30,76	109,85	120,33
19:00 16-10-2026	21,07	11,3	6,8	0,67	30,7	117,12	125,88
20:00 16-10-2026	21,46	16,39	6,82	0,74	30,58	116,39	19,57
21:00 16-10-2026	21,97	15,29	6,84	0,71	30,32	20,34	0
22:00 16-10-2026	21,8	13,39	6,86	0,68	30,07	4,12	0
23:00 16-10-2026	22,62	10,89	6,87	0,66	29,85	0,48	0
00:00 17-10-2026	23,55	7,56	6,88	0,65	29,64	0	0
01:00 17-10-2026	24,52	4,06	6,9	0,63	29,4	0	0
02:00 17-10-2026	25,5	0,71	6,91	0,62	29,2	0	0
03:00 17-10-2026	25,65	0	6,92	0,6	29,01	0	0
04:00 17-10-2026	26,66	0	6,93	0,59	28,83	0	0
05:00 17-10-2026	27,16	0	6,93	0,57	28,65	0	0
06:00 17-10-2026	28,73	0	6,94	0,57	28,49	0	0
07:00 17-10-2026	26,7	0	6,93	0,56	28,47	0	43,2
08:00 17-10-2026	16,25	2,04	6,8	0,97	29,75	50,93	169,48
09:00 17-10-2026	17,39	4,63	6,79	1,07	30,18	104,69	82,9
10:00 17-10-2026	18,36	11,9	6,81	1,25	30,42	97,53	82,46
11:00 17-10-2026	18,52	12,73	6,82	1,42	30,55	87,03	81,89
12:00 17-10-2026	17,96	8,74	6,82	1,58	30,62	66,22	81,62
13:00 17-10-2026	18,52	8,52	6,82	1,73	30,82	75,23	137,35
14:00 17-10-2026	19,13	13,41	6,81	2,03	30,85	116,69	79,76
15:00 17-10-2026	19,72	14,46	6,8	2,3	30,9	98,61	108,78
16:00 17-10-2026	19,38	14,63	6,8	2,41	30,93	99,64	80,86
17:00 17-10-2026	19,54	12,07	6,82	2,4	30,77	86	80,87
18:00 17-10-2026	20,01	9,37	6,84	2,39	30,48	88,08	109,46
19:00 17-10-2026	20,6	7,14	6,84	2,37	30,16	93,77	13,55
20:00 17-10-2026	21,23	5,64	6,86	2,37	30,02	13,8	0
21:00 17-10-2026	22,36	4,46	6,87	2,37	29,88	3,5	0
22:00 17-10-2026	23,08	3,83	6,88	2,36	29,75	0	0
23:00 17-10-2026	23,91	3,42	6,9	2,35	29,61	0	0
00:00 18-10-2026	24,4	3,13	6,91	2,33	29,45	0	0
01:00 18-10-2026	25,72	2,93	6,92	2,31	29,3	0	0
02:00 18-10-2026	26,47	2,65	6,94	2,3	29,17	0	0
03:00 18-10-2026	27,49	2,61	6,96	2,28	29,03	0	0
04:00 18-10-2026	28,12	2,44	6,98	2,27	28,9	0	0
05:00 18-10-2026	29,16	2,4	6,99	2,26	28,78	0	0
06:00 18-10-2026	30,03	2,3	7	2,24	28,66	0	0

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	**-**	**-**
07:00 18-10-2026	27,77	1,82	6,92	2,22	28,83	0	70,9
08:00 18-10-2026	10,88	0,88	6,77	2,17	30,11	75,13	148,37
09:00 18-10-2026	11,88	8,35	6,72	1,62	30,54	81,58	83,18
10:00 18-10-2026	11,5	7,84	6,73	1,4	30,66	71,95	111,34
11:00 18-10-2026	12,22	12,38	6,72	1,41	30,73	92,57	117,1
12:00 18-10-2026	13,28	15,62	6,72	1,52	30,84	94,1	88,67
13:00 18-10-2026	14,46	12,38	6,74	1,85	30,93	89,67	95,62
14:00 18-10-2026	18,31	12,87	6,78	2,34	30,94	118,14	102,38
15:00 18-10-2026	25,45	13,33	6,84	3	31,03	107,58	81,11
16:00 18-10-2026	23,8	8,77	6,9	3,4	31	98,36	27,4
17:00 18-10-2026	19,18	4,97	6,92	3,42	30,98	20,98	0
18:00 18-10-2026	18,22	2,92	6,93	3,42	30,87	3,51	0
19:00 18-10-2026	16,52	1,61	6,93	3,41	30,72	0	0
20:00 18-10-2026	14,17	1,07	6,94	3,34	30,56	0	0,16
21:00 18-10-2026	14,02	0,38	6,95	3,32	30,41	0	0
22:00 18-10-2026	14,96	0,05	6,96	3,34	30,22	0	0
23:00 18-10-2026	15,53	0	6,97	3,33	30,07	0	0
00:00 19-10-2026	16,57	0	6,99	3,32	29,92	0	0
01:00 19-10-2026	16,8	0	7,01	3,31	29,77	0	0
02:00 19-10-2026	17,47	0	7,03	3,3	29,61	0	0
03:00 19-10-2026	18,02	0	7,05	3,29	29,43	0	0
04:00 19-10-2026	18,69	0	7,06	3,28	29,29	0	0
07:00 19-10-2026	21,94	2,75	6,14	3,16	25,93	2,23	119,41
08:00 19-10-2026	14,87	2,88	7,04	3,56	29,72	74,28	51,49
09:00 19-10-2026	13,42	2,12	7,04	3,44	29,69	50,21	99,55
10:00 19-10-2026	13,64	1,38	7,04	3,47	29,86	99,65	138,9
11:00 19-10-2026	14,13	0,76	7,06	3,48	29,97	106,17	81,92
12:00 19-10-2026	14,91	0,2	7,06	3,46	30,19	100,43	137,51
13:00 19-10-2026	15,98	0	7,07	3,43	30,37	118,48	122,2
14:00 19-10-2026	16,12	0	7,08	3,43	30,46	99,17	80,69
15:00 19-10-2026	16,69	0	7,08	3,45	30,55	76,62	80,69
16:00 19-10-2026	17,7	0	7,1	3,47	30,59	83,68	81,13
17:00 19-10-2026	18,59	0	7,13	3,48	30,54	80,53	81,48
18:00 19-10-2026	19,74	0	7,12	3,52	30,35	78,85	81,73
19:00 19-10-2026	21,08	0	7,11	3,55	30,08	79,68	81,76
20:00 19-10-2026	21,82	0	7,13	3,55	29,84	81,61	81,71
21:00 19-10-2026	22,6	0	7,15	3,54	29,68	100,11	13,57
22:00 19-10-2026	23,54	0	7,14	3,58	29,54	19,36	0
23:00 19-10-2026	24,13	0	7,13	3,6	29,36	5,48	0
00:00 20-10-2026	25,41	0	7,14	3,61	29,24	0	0
01:00 20-10-2026	26,77	0	7,16	3,62	29,11	0	0
02:00 20-10-2026	28,42	0	7,16	3,63	28,97	0	0

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	**-**	**-**
03:00 20-10-2026	28,97	0	7,17	3,64	28,82	0	0
04:00 20-10-2026	30,5	0	7,19	3,64	28,64	0	0
05:00 20-10-2026	30,8	0	7,2	3,66	28,46	0	0
06:00 20-10-2026	31,83	0	7,2	3,66	28,3	0	0
07:00 20-10-2026	32,2	0	7,12	3,68	28,29	0	43,19
08:00 20-10-2026	11,2	2,29	6,87	2,84	30,23	62,42	162,33
09:00 20-10-2026	10,17	3,63	6,87	2,1	30,75	92,35	89,65
10:00 20-10-2026	9,27	5,55	6,87	1,52	31,06	109,27	144,78
11:00 20-10-2026	9,03	7,49	6,86	1,16	31,3	107,44	81
12:00 20-10-2026	8,53	6,42	6,88	1,04	31,54	93,19	87,7
13:00 20-10-2026	7,96	5,84	6,87	0,99	31,71	103,65	163,2
14:00 20-10-2026	8,24	10,3	6,86	0,97	31,78	116,48	85,92
15:00 20-10-2026	8,25	10,38	6,85	1	31,74	78,74	80,07
16:00 20-10-2026	7,2	8,43	6,84	0,98	31,66	84,3	80,48
17:00 20-10-2026	7,34	18,69	6,82	0,86	31,56	91,07	80,81
18:00 20-10-2026	6,73	17,36	6,82	0,75	31,47	86,13	80,89
19:00 20-10-2026	6,32	20,26	6,82	0,68	31,42	87,69	80,98
20:00 20-10-2026	5,96	18	6,84	0,66	31,37	80,24	81,21
21:00 20-10-2026	6,78	1,02	6,86	0,66	31,22	67,04	6,76
22:00 20-10-2026	6,17	0	6,89	0,65	30,96	8,25	0
23:00 20-10-2026	5,52	0	6,91	0,64	30,73	3,99	0
00:00 21-10-2026	5,38	0	6,91	0,64	30,52	0	0
01:00 21-10-2026	4,96	0	6,94	0,64	30,29	0	0
02:00 21-10-2026	4,84	0	6,94	0,64	30,06	0	0
03:00 21-10-2026	4,97	0	6,95	0,63	29,84	0	0
04:00 21-10-2026	5,33	0	6,96	0,63	29,64	0	0
05:00 21-10-2026	5,59	0	6,99	0,62	29,42	0	0
06:00 21-10-2026	5,35	0	7,01	0,62	29,24	0	0
07:00 21-10-2026	5,1	0,66	6,99	0,61	29,45	0	59,61
08:00 21-10-2026	5,33	1,71	6,96	0,62	30,54	86,35	168,82
09:00 21-10-2026	4,41	1,11	6,97	0,62	30,97	117,19	118,24
10:00 21-10-2026	4,59	4,43	6,97	0,62	31,24	115,36	117,23
11:00 21-10-2026	4,17	2,73	6,96	0,62	31,37	110,92	123,73
12:00 21-10-2026	4,33	5,7	6,95	0,63	31,5	114,83	149,9
13:00 21-10-2026	5,2	7,83	6,93	0,63	31,53	121,1	94,94
14:00 21-10-2026	4,78	4,38	6,93	0,63	31,59	101,45	102,11
15:00 21-10-2026	4,67	7,02	6,92	0,62	31,47	105,36	109,02
16:00 21-10-2026	4,85	6,88	6,91	0,62	31,41	98,23	73,78
17:00 21-10-2026	4,78	6,01	6,92	0,61	31,34	92,24	110,77
18:00 21-10-2026	3,67	4,9	6,92	0,6	31,31	94,7	110,57
19:00 21-10-2026	3,81	7,59	6,93	0,6	31,26	110,55	129,88
20:00 21-10-2026	4,03	11,82	6,94	0,6	31,22	109,38	102,21

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (^oC)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	**-**	**-**
21:00 21-10-2026	4,1	8,74	6,94	0,6	30,95	96,12	0
22:00 21-10-2026	3,57	7,14	6,96	0,6	30,57	11,87	0
23:00 21-10-2026	3,54	5,2	6,98	0,59	30,26	5,26	0
00:00 22-10-2026	3,18	3,39	7	0,59	29,97	0,15	0
01:00 22-10-2026	3,26	1,47	7,01	0,59	29,71	0	0
02:00 22-10-2026	3,14	0,1	7,02	0,58	29,44	0	0
03:00 22-10-2026	2,73	0	7	0,58	29,2	0	0
04:00 22-10-2026	2,83	0	7,01	0,58	28,98	0	0
05:00 22-10-2026	2,72	0	7,02	0,57	28,77	0	0
06:00 22-10-2026	2,54	0	7,02	0,57	28,57	0	0
07:00 22-10-2026	3,05	0,69	7,02	0,57	28,94	0	71,43
08:00 22-10-2026	3,34	1,14	6,95	0,58	30,5	87,1	169,21
09:00 22-10-2026	2,92	1,32	6,98	0,57	30,87	110,78	90,32
10:00 22-10-2026	2,47	4,13	7	0,57	31,07	97,49	139,32
11:00 22-10-2026	2,88	8,97	7	0,58	31,22	115,5	103,21
12:00 22-10-2026	3,14	7,04	7,01	0,58	31,26	109,26	152,07
13:00 22-10-2026	3,51	9,47	6,98	0,58	31,36	129,04	108,96
14:00 22-10-2026	3,52	6,58	6,98	0,58	31,45	110,82	73,63
15:00 22-10-2026	3,1	4,93	6,99	0,58	31,41	85,39	82,41
16:00 22-10-2026	3,75	12	7	0,58	31,32	81,77	83,07
17:00 22-10-2026	3,65	13,14	7,02	0,58	31,24	81,01	83,52
18:00 22-10-2026	3,43	11,04	7,03	0,58	31,17	86,49	104,56
19:00 22-10-2026	3,48	16,13	7,05	0,57	31,12	110,24	144,17
20:00 22-10-2026	3,81	19,46	7,06	0,57	31,08	111,33	82,31
21:00 22-10-2026	3,42	8,67	7,03	0,57	30,84	87,22	6,85
22:00 22-10-2026	3,5	5,98	7,01	0,57	30,45	11,13	0
23:00 22-10-2026	2,98	3,98	7,02	0,56	30,1	4,96	0
00:00 23-10-2026	2,91	2,73	7,03	0,56	29,82	0,3	0
01:00 23-10-2026	2,37	1,74	7,06	0,56	29,56	0	0
02:00 23-10-2026	2,69	1,02	7,06	0,56	29,29	0	0
03:00 23-10-2026	2,87	0,43	7,08	0,55	29,08	0	0
04:00 23-10-2026	3,15	0,05	7,09	0,55	28,88	0	0
05:00 23-10-2026	3,33	0	7,1	0,55	28,68	0	0
06:00 23-10-2026	3,14	0,01	7,12	0,54	28,51	0	0
07:00 23-10-2026	3,18	0	7,08	0,54	28,47	0	43,08
08:00 23-10-2026	3,74	3,16	7,01	0,55	29,94	44,73	120,06
09:00 23-10-2026	2,7	1,52	6,97	0,54	30,65	78,18	82,62
10:00 23-10-2026	2,77	3,93	6,99	0,52	30,9	80,14	82,7
11:00 23-10-2026	2,42	4,51	7	0,51	31,11	86,07	83,04
12:00 23-10-2026	2,44	5,82	6,99	0,5	31,23	80,84	82,9
13:00 23-10-2026	2,62	4,6	6,98	0,51	31,22	79,04	83,06
14:00 23-10-2026	2,83	7,6	6,98	0,51	31,36	80,03	82,11

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	**-**	**-**
15:00 23-10-2026	3,22	5,51	6,98	0,52	31,36	83,54	81,75
16:00 23-10-2026	3,3	6,14	6,97	0,52	31,33	83,3	82,19
17:00 23-10-2026	3,77	12,47	6,98	0,51	31,24	84,5	145,27
18:00 23-10-2026	4,03	16,42	6,98	0,51	31,16	109,96	96,48
19:00 23-10-2026	3,64	17,4	6,98	0,51	31,1	101,14	83,46
20:00 23-10-2026	2,89	13,52	6,98	0,51	31,05	109,78	145,47
21:00 23-10-2026	3,23	10,96	6,96	0,54	30,83	124,75	9,54
22:00 23-10-2026	2,95	7,91	6,97	0,54	30,47	25,64	0
23:00 23-10-2026	2,67	5,51	6,99	0,54	30,17	6,34	0
00:00 24-10-2026	2,54	3,71	7,01	0,55	29,92	0,54	0
01:00 24-10-2026	2,62	2,32	7,03	0,54	29,72	0	0
02:00 24-10-2026	2,49	1,57	7,05	0,54	29,55	0	0
03:00 24-10-2026	2,43	1,22	7,06	0,53	29,37	0	0
04:00 24-10-2026	2,34	0,72	7,08	0,54	29,26	0	0
05:00 24-10-2026	2,63	0,45	7,08	0,53	29,14	0	0
06:00 24-10-2026	2,54	0,22	7,09	0,53	29,02	0	0
07:00 24-10-2026	2,62	1,34	7,11	0,53	28,98	0	43,1
08:00 24-10-2026	4,26	0,02	6,99	0,53	30,25	46,04	119,48
09:00 24-10-2026	4,38	0	7,01	0,52	30,39	76,71	82,5
10:00 24-10-2026	4,33	0	7,01	0,52	30,58	77,82	81,79
11:00 24-10-2026	4,44	0	7,01	0,52	30,84	79,32	80,6
12:00 24-10-2026	4,43	0	7,01	0,53	31,18	80,85	80,15
13:00 24-10-2026	4,25	0	7,04	0,53	31,51	82,22	79,54
14:00 24-10-2026	4,55	10,59	7,07	0,47	31,51	76,78	79,6
15:00 24-10-2026	5,08	6,32	7,08	0,46	31,43	77,97	80,48
16:00 24-10-2026	4,97	7,88	7,1	0,46	31,39	78,81	109,48
17:00 24-10-2026	7,04	7,65	7,11	0,47	31,31	103,87	102,2
18:00 24-10-2026	8,14	11,67	7,12	0,47	31,24	95,85	116,32
19:00 24-10-2026	9,24	6,58	7,12	0,47	31,19	107,43	101,77
20:00 24-10-2026	9,76	8,15	7,12	0,47	31,15	102,91	142,5
21:00 24-10-2026	15,32	5,35	7,13	0,51	31,01	132,34	2,68
22:00 24-10-2026	22,75	3,9	7,14	0,54	30,78	26,75	0
23:00 24-10-2026	27,04	3,21	7,15	0,54	30,57	5,46	0
00:00 25-10-2026	30,75	3,17	7,16	0,54	30,38	1,47	0
01:00 25-10-2026	33,76	2,71	7,16	0,54	30,18	0	0
02:00 25-10-2026	36,61	2,5	7,18	0,52	30,01	0	0
03:00 25-10-2026	38,07	2,7	7,18	0,5	29,85	0	0
04:00 25-10-2026	39,18	2,65	7,2	0,5	29,72	0	0
05:00 25-10-2026	39,92	2,55	7,21	0,5	29,6	0	0
06:00 25-10-2026	40,63	2,01	7,22	0,51	29,49	0	0
07:00 25-10-2026	27,97	1	7,18	0,49	29,7	3,92	85,82
08:00 25-10-2026	4,81	1,01	7,14	0,53	30,18	83,8	169,07

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	**-**	**-**
09:00 25-10-2026	7,92	1,47	7,14	0,56	30,02	113,31	138,92
10:00 25-10-2026	2,86	8,16	7,08	0,71	30,99	117,36	124,45
11:00 25-10-2026	3,99	8,27	7,06	0,78	31,11	120,78	117,2
12:00 25-10-2026	5,49	7,78	7,04	0,86	31,18	123,94	157,23
13:00 25-10-2026	6,46	4,53	7,03	0,91	31,36	124,06	81,13
14:00 25-10-2026	6,65	3,48	7,01	0,96	31,46	103,94	81,06
15:00 25-10-2026	6,74	1,3	7,01	0,97	31,48	94,73	80,99
16:00 25-10-2026	8,83	0,89	7,01	0,99	31,37	92,18	55,59
17:00 25-10-2026	13,21	0	7,03	1,06	31,16	47,23	0,76
18:00 25-10-2026	16,8	0	7,03	1,09	30,97	5,89	0
19:00 25-10-2026	20,27	0	7,05	1,09	30,76	0,6	0
20:00 25-10-2026	22,62	0	7,06	1,1	30,57	0	0
21:00 25-10-2026	25,78	0	7,07	1,1	30,4	0	0
22:00 25-10-2026	28,18	0	7,08	1,09	30,21	0	0
23:00 25-10-2026	29,68	0	7,09	1,08	30,05	0	0
00:00 26-10-2026	30,38	0	7,09	1,08	29,92	0	0
01:00 26-10-2026	31,73	0	7,1	1,07	29,79	0	0
02:00 26-10-2026	33,77	0	7,11	1,04	29,68	0	0
03:00 26-10-2026	34,11	0	7,11	1,03	29,55	0	0
04:00 26-10-2026	35,81	0	7,12	1,02	29,39	0	0
05:00 26-10-2026	37,39	0	7,13	1,01	29,27	0	0
06:00 26-10-2026	38,49	0	7,14	1	29,16	0	0
07:00 26-10-2026	31,82	0,02	7,1	1	29,42	0	46,51
08:00 26-10-2026	14,85	2,1	7,05	0,97	30,36	55,43	160,32
09:00 26-10-2026	15,66	0,5	7,05	0,78	30,8	95,87	84,64
10:00 26-10-2026	16,84	3,05	7,07	0,65	31,02	101,81	136,21
11:00 26-10-2026	18,98	7,6	7,04	0,6	31,16	109,77	88,54
12:00 26-10-2026	22,96	12,07	7,02	0,58	31,17	114,77	155,54
13:00 26-10-2026	23,4	11,79	7,01	0,57	31,28	129,47	114,11
14:00 26-10-2026	26,1	16,3	6,99	0,58	31,27	113,64	84,32
15:00 26-10-2026	27,66	13,21	6,99	0,57	31,24	98,98	80,38
16:00 26-10-2026	8,05	9,92	7	0,53	31,18	93,22	73,96
17:00 26-10-2026	5,52	8,41	7,01	0,51	31,12	87,29	80,69
18:00 26-10-2026	6,46	7,34	7,02	0,5	31,05	80,31	74,23
19:00 26-10-2026	6,85	6,42	7,05	0,49	31	79,72	80,83
20:00 26-10-2026	7,75	6,36	7,07	0,49	30,97	80,42	74,1
21:00 26-10-2026	12,87	2,72	7,1	0,55	30,83	79,78	0
22:00 26-10-2026	17,66	1,11	7,11	0,55	30,55	8,7	0
23:00 26-10-2026	20,15	0,14	7,13	0,55	30,27	3,97	0
00:00 27-10-2026	22,66	0	7,14	0,55	29,99	0,5	0
01:00 27-10-2026	25,32	0	7,15	0,55	29,73	0	0
02:00 27-10-2026	27,56	0	7,16	0,55	29,48	0	0

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	**-**	**-**
03:00 27-10-2026	29,13	0	7,17	0,55	29,26	0	0
04:00 27-10-2026	30,37	0	7,18	0,54	29,08	0	0
05:00 27-10-2026	30,43	0	7,18	0,54	28,91	0	0
06:00 27-10-2026	31,48	0	7,18	0,54	28,77	0	0
07:00 27-10-2026	23,37	0	7,16	0,52	29,1	0	85,41
08:00 27-10-2026	7,18	5,96	7,14	0,48	30,12	85,11	168,13
09:00 27-10-2026	7,5	7,48	7,17	0,46	30,45	108,09	83,09
10:00 27-10-2026	9,64	11,71	7,19	0,44	30,44	97,24	90,51
11:00 27-10-2026	9,46	7,13	7,17	0,44	30,68	93,44	82,94
12:00 27-10-2026	9,73	3,8	7,16	0,44	30,79	92,54	145,15
13:00 27-10-2026	10,34	4,81	7,14	0,45	30,9	117,58	115,4
14:00 27-10-2026	10,6	4,21	7,11	0,46	30,95	109,66	94,73
15:00 27-10-2026	11,77	7,2	7,09	0,46	30,91	94,16	80,84
16:00 27-10-2026	13,02	10,6	7,07	0,47	30,85	86,3	81,26
17:00 27-10-2026	14,19	9,56	7,07	0,46	30,78	82,33	81,69
18:00 27-10-2026	13,78	11,06	7,07	0,47	30,72	86,24	82,02
19:00 27-10-2026	12,41	11,29	7,08	0,47	30,68	80,44	81,85
20:00 27-10-2026	11,22	11,59	7,08	0,47	30,63	78,72	75,12
21:00 27-10-2026	15,45	7,72	7,1	0,5	30,45	87,13	0
22:00 27-10-2026	20,27	5,85	7,1	0,51	30,12	10,72	0
23:00 27-10-2026	23,01	4,37	7,12	0,51	29,83	3,07	0
00:00 28-10-2026	24,96	3,4	7,12	0,51	29,54	0,31	0
01:00 28-10-2026	26,52	2,64	7,14	0,52	29,25	0	0
02:00 28-10-2026	28,74	1,94	7,15	0,51	29	0	0
03:00 28-10-2026	29,3	1,48	7,16	0,51	28,76	0	0
04:00 28-10-2026	29,16	1,23	7,17	0,5	28,5	0	0
05:00 28-10-2026	31,17	1	7,18	0,5	28,28	0	0
06:00 28-10-2026	31,82	0,75	7,19	0,49	28,08	0	0
07:00 28-10-2026	25,32	1,16	7,17	0,48	28,25	0	57,58
08:00 28-10-2026	4,69	2,38	7,11	0,45	29,57	40,66	155,52
09:00 28-10-2026	4,63	2,31	7,11	0,43	30,03	82,14	83,76
10:00 28-10-2026	4,53	3,4	7,06	0,43	30,26	82,58	83,5
11:00 28-10-2026	5,51	3,33	7	0,44	30,38	87,53	82,9
12:00 28-10-2026	6,29	5,52	6,96	0,44	30,38	83,69	82,54
13:00 28-10-2026	6,32	7,86	6,92	0,45	30,4	80,76	82,42
14:00 28-10-2026	5,85	7,18	6,91	0,45	30,44	77,09	82,48
15:00 28-10-2026	6,06	8,13	6,89	0,45	30,4	82,25	82,45
16:00 28-10-2026	5,8	7,18	6,89	0,45	30,38	84,94	82,47
17:00 28-10-2026	6,1	6,79	6,9	0,45	30,34	89,81	48,26
18:00 28-10-2026	10,35	2,89	6,93	0,5	30,16	37,75	0
19:00 28-10-2026	18,01	0,18	6,95	0,51	29,88	23,81	0
20:00 28-10-2026	22,62	0	6,95	0,52	29,67	23,94	0

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	**-**	**-**
21:00 28-10-2026	25,55	0	6,96	0,51	29,47	25,47	0
22:00 28-10-2026	28,15	0	6,97	0,51	29,29	18,8	0
23:00 28-10-2026	29,97	0	6,98	0,51	29,14	0,13	0
00:00 29-10-2026	32,44	0	6,98	0,5	29	0	0
01:00 29-10-2026	32,83	0	7	0,5	28,85	0	0
02:00 29-10-2026	33,78	0	7,01	0,5	28,69	0	0
03:00 29-10-2026	35,35	0	7,02	0,5	28,51	0	0
04:00 29-10-2026	36,35	0	7,03	0,49	28,34	0,15	0
05:00 29-10-2026	37,04	0	7,04	0,49	28,22	0,56	0
06:00 29-10-2026	37,42	0	7,04	0,49	28,11	0	0
07:00 29-10-2026	26,96	17,48	7,15	0,39	28,24	1,46	14,38
08:00 29-10-2026	5,7	39,28	7,38	0,2	28,94	64,89	92,95
09:00 29-10-2026	5,58	8,53	6,98	0,4	29,81	76,66	21,51
10:00 29-10-2026	3,59	0	6,99	0,39	29,87	54,6	142,05
11:00 29-10-2026	4,9	0,3	7,02	0,38	30,03	109,84	83,97
12:00 29-10-2026	7	12,07	7,03	0,4	30,24	102,36	139,94
13:00 29-10-2026	10,96	24,98	6,99	0,42	30,29	123,27	117,32
14:00 29-10-2026	10,64	6,88	6,95	0,45	30,35	124,38	165,25
15:00 29-10-2026	11,72	12,9	6,91	0,56	30,37	129,49	102,11
16:00 29-10-2026	12,33	15,61	6,88	0,7	30,32	111,79	81,85
17:00 29-10-2026	12,79	11,09	6,87	0,8	30,3	101,78	137,04
18:00 29-10-2026	12,58	11,29	6,85	0,9	30,27	124,72	128,7
19:00 29-10-2026	12,66	9,4	6,84	1,06	30,26	123,67	108,1
20:00 29-10-2026	19,58	3,43	6,85	1,14	30,07	111,28	0
21:00 29-10-2026	25,04	0,78	6,86	1,16	29,82	16,96	0
22:00 29-10-2026	29,36	0	6,88	1,16	29,61	3,62	0
23:00 29-10-2026	32,17	0	6,88	1,14	29,37	1,4	0
00:00 30-10-2026	34,09	0	6,89	1,14	29,19	0	0
01:00 30-10-2026	35,94	0	6,9	1,12	29,02	0	0
02:00 30-10-2026	37,06	0	6,91	1,12	28,86	0	0
03:00 30-10-2026	38,16	0	6,91	1,12	28,72	0	0
04:00 30-10-2026	39,3	0	6,92	1,11	28,57	0	0
05:00 30-10-2026	39,92	0	6,93	1,11	28,44	0	0
06:00 30-10-2026	40,79	0	6,93	1,1	28,31	0	0
07:00 30-10-2026	38	0	6,93	1,1	28,2	0	43,27
08:00 30-10-2026	1	2,24	6,86	1,25	29,48	55,83	149,09
09:00 30-10-2026	1,82	5,1	6,85	1,06	29,87	90,98	84,71
10:00 30-10-2026	3,07	8,09	6,83	0,98	30,02	103,19	168,14
11:00 30-10-2026	3,63	9,64	6,81	1,08	30,23	118,2	75,53
12:00 30-10-2026	2,92	4,42	6,81	1,22	30,39	107,85	124,25
13:00 30-10-2026	3,25	4,19	6,8	1,4	30,46	114,04	93,64
14:00 30-10-2026	3,88	6,19	6,8	1,64	30,49	102,18	81,65

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (^oC)	Lưu lượng ra (m^3/h)	Lưu lượng vào (m^3/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	**67,5**	**45**	**6 đến 9**	**4,5**	**40**	-	-
15:00 30-10-2026	4,54	7,41	6,8	1,79	30,47	92,13	82,23
16:00 30-10-2026	4,67	8,05	6,81	1,9	30,46	103,89	164,29
17:00 30-10-2026	4,56	9,89	6,8	2,07	30,44	120,09	94,76
18:00 30-10-2026	5,16	9,8	6,81	2,19	30,4	114,74	155,15
19:00 30-10-2026	5,45	11,61	6,81	2,31	30,39	119,77	73
20:00 30-10-2026	5,35	10,23	6,81	2,4	30,35	107,71	140,34
21:00 30-10-2026	11,22	6,1	6,83	2,57	30,18	135,49	0
22:00 30-10-2026	18,79	3,15	6,84	2,58	29,85	33,95	0
23:00 30-10-2026	23,46	0,94	6,85	2,57	29,55	4,5	0
00:00 31-10-2026	26,16	0,04	6,86	2,56	29,26	3,08	0
01:00 31-10-2026	29,48	0	6,87	2,56	29,03	1,96	0
02:00 31-10-2026	31,59	0	6,88	2,55	28,8	1,22	0
03:00 31-10-2026	33,32	0	6,88	2,54	28,58	0	0
04:00 31-10-2026	35,1	0	6,89	2,53	28,38	0	0
05:00 31-10-2026	36,57	0	6,9	2,52	28,21	0	0
06:00 31-10-2026	37,36	0	6,91	2,52	28,06	0	0
07:00 31-10-2026	35,26	0	6,91	2,51	27,97	0	42,39
08:00 31-10-2026	0,18	3,1	6,87	2,42	29,08	48,83	116,66
09:00 31-10-2026	0,43	1,38	6,81	2,16	29,97	71,47	81,34
10:00 31-10-2026	0,78	0,77	6,78	1,83	30,14	75,54	90,69
11:00 31-10-2026	1,21	3,19	6,76	1,6	30,42	96,02	149,34
12:00 31-10-2026	2,58	5,17	6,74	1,5	30,63	109,13	109,11
13:00 31-10-2026	2,99	7,94	6,74	1,47	30,8	113,53	159,67
14:00 31-10-2026	4,96	15,04	6,74	1,52	30,82	130,19	88,14
15:00 31-10-2026	3,37	15,39	6,75	1,54	30,85	111,28	81,77
16:00 31-10-2026	3,48	12,06	6,74	1,52	30,79	99,83	82,45
17:00 31-10-2026	3,97	13,76	6,74	1,46	30,68	93,78	134,3
18:00 31-10-2026	4,56	15,04	6,73	1,37	30,64	116,6	158,17
19:00 31-10-2026	5,45	19,09	6,73	1,28	30,62	122,32	81,24
20:00 31-10-2026	13,44	12,43	6,75	1,29	30,39	117,09	6,74
21:00 31-10-2026	25,11	8,28	6,75	1,29	30,02	18,84	0
22:00 31-10-2026	32,99	5,18	6,76	1,27	29,74	3,88	0
23:00 31-10-2026	37,37	2,98	6,76	1,25	29,47	2,1	0