



**KẾT QUẢ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ONLINE CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ
NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 2.900 M³/NGÀY ĐÊM TẠI KCN CHÂU SƠN –
THÁNG 05/2026**

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
10:00 08-05-2026	3,93	4,46	3,81	0,44	14,04	131,22	166,26
11:00 08-05-2026	6,45	7,79	5,54	1,28	20,48	133,78	120,14
12:00 08-05-2026	8,05	9,27	7,6	1,76	28,38	123,91	149,02
13:00 08-05-2026	8,06	9,5	7,57	1,75	28,41	126,08	87,69
14:00 08-05-2026	7,91	9,15	7,59	1,76	28,55	115,88	149,32
15:00 08-05-2026	8,1	9,61	7,6	1,76	28,65	133,41	134,58
16:00 08-05-2026	8,21	9,38	7,59	1,76	28,62	121,23	114,64
17:00 08-05-2026	8,16	9,15	7,6	1,76	28,57	128,59	160,79
18:00 08-05-2026	8,29	9,01	7,6	1,76	28,5	136,07	93,25
19:00 08-05-2026	8,79	8,86	7,6	1,79	28,43	128,61	94,53
20:00 08-05-2026	9,22	7,77	7,57	1,83	28,4	51,52	0
21:00 08-05-2026	8,86	7,49	7,58	1,84	28,36	6,38	0
22:00 08-05-2026	8,63	6,81	7,6	1,85	28,31	2,66	0
23:00 08-05-2026	8,26	6,33	7,6	1,87	28,26	0	0
00:00 09-05-2026	8,12	6,08	7,62	1,89	28,21	0	0
01:00 09-05-2026	8,04	6,01	7,61	1,91	28,16	0	0
02:00 09-05-2026	8	5,66	7,64	1,93	28,11	0	0
03:00 09-05-2026	7,93	5,5	7,64	1,94	28,05	4,54	0
04:00 09-05-2026	8,01	5,35	7,68	1,96	27,94	8,13	0
05:00 09-05-2026	8,09	5,36	7,63	1,97	27,83	6,9	0
06:00 09-05-2026	8,22	5,19	7,66	1,99	27,71	4,18	0
07:00 09-05-2026	8,06	5,47	7,68	1,96	27,58	8,85	57,4
08:00 09-05-2026	8,1	8,73	7,62	1,8	27,77	118,03	170,06
09:00 09-05-2026	8,54	10,92	7,64	1,82	27,91	116,68	105,95
10:00 09-05-2026	8,28	10,31	7,66	1,84	27,93	124,11	140,47
11:00 09-05-2026	8,25	10,08	7,66	1,85	28,06	116,21	84,24
12:00 09-05-2026	8,24	9,51	7,68	1,87	28,5	104,46	97,69
13:00 09-05-2026	8,24	8,98	7,67	1,84	28,72	104,57	152,21
14:00 09-05-2026	8,4	9,69	7,63	1,78	28,67	134,03	150,07
15:00 09-05-2026	8,41	9,7	7,62	1,69	28,54	129,33	109,95
16:00 09-05-2026	8,16	9,14	7,63	1,47	28,48	129,57	164,38
17:00 09-05-2026	8,36	10,04	7,62	1,56	28,36	138,1	102,28
18:00 09-05-2026	8,76	10,39	7,62	1,64	28,3	111,63	124,08
19:00 09-05-2026	9,05	10,01	7,62	1,61	28,24	136,69	95,51
20:00 09-05-2026	9,87	8,72	7,6	2,31	28,13	58,25	0
21:00 09-05-2026	9,23	8,06	7,62	2,37	28,01	6,87	0
22:00 09-05-2026	8,66	7,27	7,65	2,39	27,88	2,8	0



Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
23:00 09-05-2026	8,48	7,01	7,65	2,42	27,76	0	0
00:00 10-05-2026	8,34	6,7	7,66	2,45	27,63	0	0
01:00 10-05-2026	8,25	6,45	7,68	2,49	27,5	0	0
02:00 10-05-2026	8,1	6,07	7,7	2,51	27,39	0	0
03:00 10-05-2026	8,06	5,86	7,72	2,51	27,26	0	0
04:00 10-05-2026	8,03	5,78	7,72	2,53	27,14	0	0
05:00 10-05-2026	8,04	5,63	7,73	2,55	27,02	0	0
06:00 10-05-2026	8,03	5,52	7,76	2,56	26,9	0	0
07:00 10-05-2026	8,03	5,49	7,76	2,57	26,81	0	14,24
08:00 10-05-2026	8,22	7,51	7,64	1,57	27,45	65,85	170,07
09:00 10-05-2026	8,28	8,98	7,64	1,75	27,84	125,15	111,75
10:00 10-05-2026	8,42	9,7	7,63	1,76	27,94	107,4	125,86
11:00 10-05-2026	8,28	9,33	7,61	1,74	28,09	116,32	90,05
12:00 10-05-2026	8,35	9,32	7,59	1,71	28,12	113,24	151,8
13:00 10-05-2026	8,42	9,41	7,55	1,69	28,17	124,92	95,76
14:00 10-05-2026	8,36	9,34	7,57	1,68	28,19	104,06	116,88
15:00 10-05-2026	8,43	9,44	7,58	1,68	28,12	122,86	136,61
16:00 10-05-2026	9,18	9,27	7,52	1,78	28,11	120,11	47,74
17:00 10-05-2026	9,17	8,42	7,43	1,81	28,14	34,43	0
18:00 10-05-2026	8,74	8,19	7,43	1,83	28,1	1,84	0
19:00 10-05-2026	8,68	7,46	7,43	1,85	28	0	0
20:00 10-05-2026	8,43	7,03	7,41	1,87	27,84	0	0
21:00 10-05-2026	8,29	6,78	7,42	1,89	27,7	0	0
22:00 10-05-2026	8,24	6,34	7,42	1,9	27,55	0	0
23:00 10-05-2026	8,08	6,12	7,47	1,91	27,35	0	0
00:00 11-05-2026	8,01	5,89	7,48	1,93	27,13	0	0
01:00 11-05-2026	7,97	5,76	8,04	1,94	26,73	0	0,22
02:00 11-05-2026	8,05	5,73	8,44	1,96	26,09	0	0
03:00 11-05-2026	8,07	34,49	8,52	1,98	25,8	0	0
04:00 11-05-2026	8,03	28,05	8,62	2	25,64	0	0
05:00 11-05-2026	8,02	14,03	8,68	2,04	25,61	0	0,27
06:00 11-05-2026	8,03	10,2	8,69	2,27	25,83	0	0,19
07:00 11-05-2026	8,04	8,64	8,37	2,66	26,51	8,36	71
08:00 11-05-2026	7,71	11,43	7,59	1,7	27,68	100,89	167,65
09:00 11-05-2026	8,3	15,95	7,6	1,71	27,88	131,76	124,42
10:00 11-05-2026	8,26	15,21	7,62	1,7	27,96	131,48	137,24
11:00 11-05-2026	8,44	14,23	7,63	1,69	28,19	116,93	81,75
12:00 11-05-2026	8,47	13,48	7,62	1,53	28,28	93,11	81,64
13:00 11-05-2026	8,46	12,75	7,65	2,33	28,43	90,52	136,84
14:00 11-05-2026	8,57	11,94	7,63	1,7	28,41	127,4	148,91
15:00 11-05-2026	8,69	13,04	7,65	2,05	28,52	125,46	80,49
16:00 11-05-2026	8,77	14,34	7,63	1,85	28,56	114,71	162,75

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
17:00 11-05-2026	9	14,27	7,65	1,76	28,52	137,21	153,17
18:00 11-05-2026	8,92	14,01	7,67	1,84	28,44	127,78	107,77
19:00 11-05-2026	9,09	13,56	7,68	1,88	28,37	128,7	107,97
20:00 11-05-2026	11,79	10,84	7,41	2,04	28,35	74,44	0
21:00 11-05-2026	12,61	10,07	7,43	2,03	28,32	7,56	0
22:00 11-05-2026	12,69	9,52	7,47	2,03	28,28	3,09	0
23:00 11-05-2026	13,48	9,17	7,44	2,04	28,24	0	0
00:00 12-05-2026	13,77	8,73	7,44	2,04	28,18	0	0
01:00 12-05-2026	13,18	8,48	7,41	2,05	28,12	0	0
02:00 12-05-2026	13,12	8,3	7,46	2,06	28,06	0	0
03:00 12-05-2026	13,27	8,1	7,41	2,08	27,98	0	0
04:00 12-05-2026	13,03	7,98	7,38	2,09	27,89	0	0
05:00 12-05-2026	13,23	7,84	7,37	2,09	27,82	0	0
06:00 12-05-2026	13,21	7,75	7,34	2,11	27,75	0	0
07:00 12-05-2026	12,06	8,12	7,34	2,03	27,79	5,4	71,04
08:00 12-05-2026	8	9,98	7,57	1,84	28,07	90	153,79
09:00 12-05-2026	8,31	12,19	7,63	1,86	28,35	112,79	110,34
10:00 12-05-2026	8,55	13,17	7,67	1,88	28,57	114,38	102,29
11:00 12-05-2026	8,59	12,49	7,72	1,88	28,84	115,51	115,12
12:00 12-05-2026	8,69	13,42	7,71	1,89	29,07	97,08	79,99
13:00 12-05-2026	8,63	13,72	7,71	1,86	29,2	101,66	162,01
14:00 12-05-2026	8,94	13,75	7,67	1,84	29,11	125,48	119,18
15:00 12-05-2026	8,89	12,99	7,65	1,86	29,14	123,78	120,5
16:00 12-05-2026	8,88	12,27	7,65	1,84	29,12	125,15	161,49
17:00 12-05-2026	9,01	12,34	7,66	1,84	29,06	137,48	119,89
18:00 12-05-2026	9	12,13	7,64	1,83	28,97	114,46	87,09
19:00 12-05-2026	9,5	11,84	7,54	1,9	28,91	118,93	94,81
20:00 12-05-2026	12	10,01	7,22	2,01	28,87	42,22	0
21:00 12-05-2026	12,1	9,37	7,22	2,02	28,82	5,07	0
22:00 12-05-2026	12,87	9,04	7,22	2,04	28,78	1,71	0
23:00 12-05-2026	13,07	8,65	7,2	2,05	28,73	0	0
00:00 13-05-2026	12,82	8,32	7,21	2,07	28,65	0	0
01:00 13-05-2026	12,83	8,13	7,17	2,08	28,53	0	0
02:00 13-05-2026	13,05	7,97	7,16	2,09	28,43	0	0
03:00 13-05-2026	12,88	7,79	7,13	2,1	28,35	0	0
04:00 13-05-2026	12,61	7,66	7,1	2,11	28,28	0	0
05:00 13-05-2026	12,48	7,54	7,14	2,12	28,22	0	0
06:00 13-05-2026	12,48	7,45	7,1	2,14	28,16	0	0
07:00 13-05-2026	11,52	7,89	7,18	2,09	28,15	7,79	70,67
08:00 13-05-2026	8,43	9,73	7,56	1,88	28,34	100,92	167,19
09:00 13-05-2026	8,58	12,13	7,53	1,88	28,69	129,37	109,68
10:00 13-05-2026	8,53	12,01	7,52	1,89	28,93	117,79	143,59

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
11:00 13-05-2026	8,7	12,25	7,5	1,88	29,01	116,32	81,38
12:00 13-05-2026	8,76	12,39	7,49	1,9	29,4	98,02	122,36
13:00 13-05-2026	8,93	12,65	7,48	1,88	29,62	125,74	110,46
14:00 13-05-2026	9,12	12,44	7,47	1,86	29,67	112,24	141,44
15:00 13-05-2026	9,23	12,56	7,46	1,85	29,67	123,93	93,89
16:00 13-05-2026	9,23	12,63	7,46	1,86	29,68	107,89	142,66
17:00 13-05-2026	9,21	12,4	7,45	1,84	29,61	133,89	141
18:00 13-05-2026	9,23	11,87	7,44	1,85	29,53	121,2	100,7
19:00 13-05-2026	9,81	12,14	7,35	1,93	29,47	122,58	80,86
20:00 13-05-2026	12,38	9,79	6,99	2	29,41	49,54	0
21:00 13-05-2026	12,95	9,28	6,96	2	29,41	5,6	0
22:00 13-05-2026	13,81	8,84	7,16	2,01	29,43	1,99	0
23:00 13-05-2026	14,04	8,59	7,09	2,03	29,41	0	0
00:00 14-05-2026	14,55	8,37	7,05	2,04	29,37	0	0
01:00 14-05-2026	15,37	8,18	7,03	2,07	29,35	0	0
02:00 14-05-2026	15,93	8,08	7	2,07	29,31	0	0
03:00 14-05-2026	16,2	7,93	7	2,08	29,29	0	0
04:00 14-05-2026	16,89	7,82	7,01	2,1	29,26	0	0
05:00 14-05-2026	17,33	7,74	7,04	2,11	29,22	0	0
06:00 14-05-2026	17,44	7,64	7,01	2,12	29,24	0	0
07:00 14-05-2026	16,09	7,84	7,08	2,08	29,4	0,72	56,67
08:00 14-05-2026	8,43	9,28	7,66	1,87	29,16	97,33	166,38
09:00 14-05-2026	8,56	10,7	7,72	1,88	29,47	108,75	88,92
10:00 14-05-2026	8,57	11,28	7,74	1,9	29,75	97,76	137
11:00 14-05-2026	8,85	11,94	7,76	1,88	29,85	124,25	102,04
12:00 14-05-2026	8,98	11,83	7,75	1,88	29,95	102,69	122,38
13:00 14-05-2026	9,06	12,07	7,75	1,86	29,98	123,7	121,65
14:00 14-05-2026	9,1	11,95	7,76	1,84	30,1	118,82	148,38
15:00 14-05-2026	9,31	12,5	7,73	1,82	30,12	136,97	139,24
16:00 14-05-2026	9,3	12,4	7,73	1,8	30,08	120,33	98,68
17:00 14-05-2026	9,29	12,06	7,72	1,8	30,03	120,25	159,95
18:00 14-05-2026	9,72	11,73	7,7	1,78	29,94	125,13	86,16
19:00 14-05-2026	9,83	11,4	7,68	1,78	29,86	117,94	127,39
20:00 14-05-2026	7,46	8,54	7,82	1,49	29,4	88,07	0
21:00 14-05-2026	4,67	6,37	7,8	0,48	29,23	8,13	0
22:00 14-05-2026	5,63	6,37	7,17	0,33	28,88	2,45	0
23:00 14-05-2026	6,32	6,54	6,86	0,19	28,74	0	0
00:00 15-05-2026	6,19	6,77	6,77	0,19	28,84	0	0
01:00 15-05-2026	6	6,99	6,74	0,37	29,02	0	0
02:00 15-05-2026	5,99	7,14	6,74	0,55	29,21	0	0
03:00 15-05-2026	5,88	7,21	6,73	0,75	29,2	0	0
04:00 15-05-2026	5,86	7,23	6,69	0,91	29,11	0	0

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
05:00 15-05-2026	5,88	7,27	6,66	0,74	28,99	0	0
06:00 15-05-2026	5,86	7,29	6,55	0,46	29,1	0	0
07:00 15-05-2026	7,11	10,35	6,76	0,77	29,62	6,78	70,49
08:00 15-05-2026	8,94	23,52	7,78	1,26	29,49	97,43	166,23
09:00 15-05-2026	11,08	17,75	7,66	1,85	29,76	131,6	140,87
10:00 15-05-2026	11,63	15,57	7,7	1,86	29,86	118,37	121,52
11:00 15-05-2026	12,09	19,31	7,75	1,86	30,06	128,45	120,18
12:00 15-05-2026	12,62	14,74	7,75	1,84	30,21	107,49	99,31
13:00 15-05-2026	14,4	12,99	7,77	1,9	30,66	120,47	159,31
14:00 15-05-2026	15,31	11,34	7,7	1,86	30,55	123,99	90,78
15:00 15-05-2026	15,22	11,2	7,68	1,92	30,49	116,23	159,02
16:00 15-05-2026	15,49	11,46	7,66	2	30,46	121,58	90,88
17:00 15-05-2026	15,38	10,24	7,66	2,05	30,37	119,92	158,16
18:00 15-05-2026	15,48	10,19	7,65	2,14	30,26	134,31	110,09
19:00 15-05-2026	16,19	9,86	7,59	2,33	30,12	111,84	58,18
20:00 15-05-2026	20,52	8,32	7,42	2,5	30,14	35,22	0
21:00 15-05-2026	24,43	7,53	7,4	2,56	30,2	3,1	0
22:00 15-05-2026	27,75	7,1	7,38	2,58	30,26	0,5	0
23:00 15-05-2026	30,51	6,78	7,37	2,58	30,29	0	0
00:00 16-05-2026	32,48	6,63	7,37	2,6	30,31	0	0
01:00 16-05-2026	34,43	6,32	7,37	2,6	30,32	0	0
02:00 16-05-2026	36,07	6,18	7,35	2,6	30,32	0	0
03:00 16-05-2026	36,99	6,2	7,39	2,61	30,3	0	0
04:00 16-05-2026	37,48	6,01	7,36	2,62	30,25	0	0
05:00 16-05-2026	38,1	5,87	7,38	2,63	30,2	0	0
06:00 16-05-2026	38,22	5,75	7,29	2,62	30,23	0	0
07:00 16-05-2026	33,33	5,97	7,34	2,47	30,35	4,73	70,14
08:00 16-05-2026	5,97	8,14	7,63	1,46	29,69	97,43	166,21
09:00 16-05-2026	7,22	9,11	7,66	1,7	29,99	116,05	137,41
10:00 16-05-2026	7,64	9,67	7,69	1,72	30,23	114,63	109,52
11:00 16-05-2026	7,71	9,99	7,69	1,7	30,34	121,06	108,8
12:00 16-05-2026	7,77	10	7,69	1,66	30,18	118,66	122,73
13:00 16-05-2026	7,8	9,94	7,69	1,66	30,26	125,6	135,66
14:00 16-05-2026	8,08	10,24	7,65	1,65	30,23	115,18	81,32
15:00 16-05-2026	8,26	9,85	7,64	1,64	30,1	106,45	156,76
16:00 16-05-2026	8,83	10,17	7,65	1,64	29,91	133	101,77
17:00 16-05-2026	9,49	10,5	7,64	1,62	29,84	108,86	102,6
18:00 16-05-2026	10,18	10,42	7,63	1,62	29,78	119,78	136,22
19:00 16-05-2026	11,01	10,1	7,63	1,62	29,72	111,6	75,31
20:00 16-05-2026	12,48	9,09	7,45	1,72	29,56	61,84	0
21:00 16-05-2026	12,61	8,36	7,45	1,73	29,37	6,74	0
22:00 16-05-2026	12,59	7,93	7,43	1,75	29,3	2,65	0

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
23:00 16-05-2026	12,82	7,74	7,49	1,77	29,24	0	0
00:00 17-05-2026	13,28	7,48	7,44	1,76	29,18	0	0
01:00 17-05-2026	13,92	7,33	7,47	1,77	29,13	0	0
02:00 17-05-2026	14,5	7,27	7,44	1,78	29,1	0	0
03:00 17-05-2026	15,86	7,19	7,45	1,8	28,99	0,32	0
04:00 17-05-2026	16,08	7,19	7,4	1,81	28,87	0	0
05:00 17-05-2026	16,39	7,24	7,47	1,82	28,75	0	0
06:00 17-05-2026	17,21	7,21	7,46	1,82	28,68	0	0
07:00 17-05-2026	18,16	7,2	7,46	1,83	28,62	0	0
08:00 17-05-2026	12,14	7,81	7,59	1,51	28,97	54,14	169,46
09:00 17-05-2026	12,19	9,45	7,65	1,63	29,42	133	165,67
10:00 17-05-2026	12,95	10,38	7,63	1,6	29,62	136,79	95,9
11:00 17-05-2026	13,41	10,36	7,64	1,58	29,85	110,56	102,49
12:00 17-05-2026	14,28	10,63	7,64	1,56	29,88	115,08	163,67
13:00 17-05-2026	14,73	11,05	7,61	1,54	29,73	179,27	87,76
14:00 17-05-2026	15,54	11,88	7,63	1,51	29,44	210,01	82,6
15:00 17-05-2026	16,21	11,67	7,66	1,49	29,48	91,37	98,28
16:00 17-05-2026	17,87	10,28	7,53	1,55	29,5	107,75	105,6
17:00 17-05-2026	17,81	9,03	7,2	1,59	29,39	80,75	0
18:00 17-05-2026	18,19	8,49	7,21	1,59	29,33	3,98	0
19:00 17-05-2026	18,17	8,11	7,19	1,59	29,25	0	0
20:00 17-05-2026	18,84	7,96	7,18	1,6	29,16	0	0
21:00 17-05-2026	19,08	7,78	7,16	1,61	29,07	0	0
22:00 17-05-2026	19,63	7,69	7,12	1,62	28,98	0	0
23:00 17-05-2026	20,19	7,6	7,09	1,62	28,9	0	0
00:00 18-05-2026	20,8	7,6	7,07	1,62	28,83	0	0
01:00 18-05-2026	21,56	7,62	7,04	1,63	28,75	0	0
02:00 18-05-2026	22,31	7,66	7	1,62	28,69	0	0
03:00 18-05-2026	23,06	7,73	6,95	1,62	28,62	0	0
04:00 18-05-2026	24,02	7,82	6,9	1,62	28,56	0	0
05:00 18-05-2026	24,63	7,91	6,83	1,62	28,51	0	0
06:00 18-05-2026	25,31	7,99	6,8	1,63	28,46	0	0
07:00 18-05-2026	26,17	8,1	6,78	1,62	28,46	0	57,38
08:00 18-05-2026	21,65	8,84	7,52	1,43	28,98	99,56	155,91
09:00 18-05-2026	22,46	10,7	7,65	1,43	29,21	109,55	84,47
10:00 18-05-2026	22,94	10,3	7,69	1,43	29,38	109,92	160,95
11:00 18-05-2026	23,31	10,81	7,72	1,42	29,58	121,51	90,22
12:00 18-05-2026	23,73	10,79	7,74	1,41	29,74	112,51	152,81
13:00 18-05-2026	24,71	11,2	7,75	1,39	29,87	121,76	89,19
14:00 18-05-2026	25,36	11,15	7,77	1,38	29,96	109,2	152,09
15:00 18-05-2026	20,7	11,23	6,48	1,25	24,98	133,96	129,93
16:00 18-05-2026	29,06	18,61	7,77	1,6	29,97	118,78	95,92

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
17:00 18-05-2026	30,96	16,49	7,75	1,6	29,89	116,82	123,82
18:00 18-05-2026	32,32	15,86	7,76	1,59	29,8	105,67	82,5
19:00 18-05-2026	34,01	14,71	7,74	1,58	29,72	105,01	159,57
20:00 18-05-2026	34,62	15,01	7,75	1,56	29,61	121,54	82,59
21:00 18-05-2026	27,98	11,92	7,73	1,69	29,48	21,62	6,96
22:00 18-05-2026	29,21	18,09	8,2	1,7	28,75	0	0
23:00 18-05-2026	30,3	7,48	8,36	1,73	28,56	0	0
00:00 19-05-2026	31,38	5,55	8,28	1,07	28,52	0	0
01:00 19-05-2026	32,63	5,58	8,21	0	28,44	0	0,38
02:00 19-05-2026	33,66	6,32	8,12	0	28,26	0	0
03:00 19-05-2026	34,12	6,08	7,99	0	27,87	0	0,24
04:00 19-05-2026	35,31	6,32	7,9	0	27,76	0	0
05:00 19-05-2026	36,35	6,36	7,74	0	27,91	0	0
06:00 19-05-2026	37,3	6,37	7,66	0	28,12	0	0
07:00 19-05-2026	37,53	6,75	7,64	0,11	28,72	9,47	71,37
08:00 19-05-2026	33,14	19,49	7,8	1,55	29,3	95,5	168,57
09:00 19-05-2026	36,05	22,62	7,84	1,63	29,71	123,6	90,35
10:00 19-05-2026	36,42	11,78	7,86	1,71	30,02	100,73	118,55
11:00 19-05-2026	37,75	12,22	7,88	1,72	30,17	118,7	111,24
12:00 19-05-2026	38,93	14,46	7,88	1,78	30,39	119,67	160,27
13:00 19-05-2026	40,52	13,3	7,86	1,74	30,58	133,93	130,3
14:00 19-05-2026	40,65	13,92	7,82	1,6	30,38	120,49	82,31
15:00 19-05-2026	41,5	15,1	7,83	1,5	30,4	87	111,09
16:00 19-05-2026	43,62	12,12	7,83	1,5	30,4	105,84	166,3
17:00 19-05-2026	45,78	12,25	7,8	1,48	30,25	124,46	96,98
18:00 19-05-2026	47,04	18,72	7,78	1,48	30,14	122,63	83,87
19:00 19-05-2026	41,23	17,57	7,77	1,54	30,01	107,71	63,51
20:00 19-05-2026	34,58	11,26	7,78	1,67	29,8	42,95	0
21:00 19-05-2026	36,49	10,67	7,79	1,7	29,7	4,51	0
22:00 19-05-2026	38,08	9,94	7,81	1,74	29,63	1,42	0,22
23:00 19-05-2026	39,46	9,48	7,83	1,76	29,57	0	0,35
00:00 20-05-2026	40,56	9,15	7,84	1,78	29,49	3,42	0,14
01:00 20-05-2026	41,88	8,84	7,86	1,82	29,3	4,88	0
02:00 20-05-2026	42,99	8,6	7,88	1,84	29,12	3,89	0,49
03:00 20-05-2026	44,23	8,45	7,9	1,87	28,94	3,93	0
04:00 20-05-2026	45,34	8,36	7,91	1,89	28,8	0,88	0,17
05:00 20-05-2026	46,34	8,17	7,92	1,91	28,69	0,15	0,18
06:00 20-05-2026	47,44	8,05	7,93	1,92	28,58	0	0
07:00 20-05-2026	48,42	7,95	7,94	1,95	28,52	0,7	57,46
08:00 20-05-2026	4,38	11,92	7,78	1,58	29,2	92,37	162,89
09:00 20-05-2026	4,71	14,26	7,73	1,61	29,56	129,81	84,57
10:00 20-05-2026	4,49	13	7,72	1,56	29,68	125,94	168,43

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
11:00 20-05-2026	4,69	13,22	7,7	1,54	29,87	136,3	103,84
12:00 20-05-2026	4,8	13,57	7,69	1,54	30,15	110,18	103,83
13:00 20-05-2026	4,9	13,28	7,68	1,56	30,4	120,94	138,11
14:00 20-05-2026	5,16	13,26	7,67	1,6	30,45	112,95	110,02
15:00 20-05-2026	5,19	13,1	7,66	1,57	30,4	126,31	164,72
16:00 20-05-2026	5,36	13,3	7,66	1,49	30,3	130,19	88,49
17:00 20-05-2026	5,46	12,41	7,66	1,53	30,19	113,61	151,81
18:00 20-05-2026	5,51	12,55	7,65	1,49	30,09	120,9	109,98
19:00 20-05-2026	5,63	13,04	7,66	1,63	30	135,41	110,13
20:00 20-05-2026	5,32	12	7,66	1,93	29,96	60,69	0,19
21:00 20-05-2026	5,34	11,41	7,68	1,97	29,91	5,18	0,15
22:00 20-05-2026	5,21	10,79	7,7	2,01	29,85	1,46	0
23:00 20-05-2026	5,14	10,42	7,72	2,06	29,8	0	0
00:00 21-05-2026	5,08	10,09	7,73	2,09	29,76	0	0
01:00 21-05-2026	5,05	9,82	7,72	2,08	29,71	3,75	0
02:00 21-05-2026	5,03	9,57	7,7	2,09	29,6	6,08	0
03:00 21-05-2026	5,06	9,34	7,69	2,12	29,4	2,58	0,22
04:00 21-05-2026	5	9,18	7,65	2,13	29,24	0,18	0
05:00 21-05-2026	4,97	9,13	7,62	2,15	29,12	0	0
06:00 21-05-2026	4,96	8,96	7,58	2,12	29,03	0	0,48
07:00 21-05-2026	4,91	9,2	7,58	1,97	29,03	0	57,56
08:00 21-05-2026	5,34	11,57	7,57	1,63	29,27	91,72	170,12
09:00 21-05-2026	5,53	12,62	7,52	1,63	29,68	144,2	133,63
10:00 21-05-2026	5,5	12,91	7,49	1,65	29,81	124,46	126,54
11:00 21-05-2026	5,52	13,02	7,47	1,63	29,98	134,9	118,79
12:00 21-05-2026	5,44	12,84	7,42	1,67	30,3	110,65	104,58
13:00 21-05-2026	5,47	12,7	7,35	1,68	30,37	120,55	137,83
14:00 21-05-2026	5,56	12,82	7,27	1,65	30,33	111,31	111,52
15:00 21-05-2026	5,54	12,62	7,21	1,65	30,25	130,1	166,52
16:00 21-05-2026	5,51	12,43	7,14	1,65	30,15	135,15	83,55
17:00 21-05-2026	5,41	12,13	7,08	1,62	30,07	117,2	146,67
18:00 21-05-2026	5,55	12,53	7	1,6	29,99	120,11	91,22
19:00 21-05-2026	5,65	12,58	6,89	1,65	29,9	107,71	84,31
20:00 21-05-2026	5,52	11,93	6,83	1,69	29,74	40,78	0
21:00 21-05-2026	5,38	11,35	6,73	1,72	29,64	5,03	0
22:00 21-05-2026	5,3	10,8	6,66	1,75	29,57	2,79	0,29
23:00 21-05-2026	5,22	10,4	6,58	1,78	29,53	0	0
00:00 22-05-2026	5,15	10,06	6,5	1,81	29,5	0	0
01:00 22-05-2026	5,12	9,79	6,6	1,83	29,43	0	0,33
02:00 22-05-2026	5,13	9,54	6,53	1,86	29,37	0	0
03:00 22-05-2026	5,05	9,4	6,51	1,88	29,35	0	0
04:00 22-05-2026	5,14	9,23	6,48	1,91	29,32	0	0,48

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
05:00 22-05-2026	5,09	9,06	6,48	1,93	29,31	0	0
06:00 22-05-2026	5,12	8,94	6,46	1,95	29,3	0	0,38
07:00 22-05-2026	5,2	9,24	6,71	1,89	29,34	0,27	71,48
08:00 22-05-2026	5,44	10,86	7,57	1,53	29,68	95,98	155,27
09:00 22-05-2026	5,62	12,16	7,59	1,54	29,85	131,61	84,2
10:00 22-05-2026	5,78	12,56	7,59	1,48	29,96	119,48	161,47
11:00 22-05-2026	5,93	13,17	7,6	1,33	30,08	118,54	83,73
12:00 22-05-2026	5,98	13,13	7,64	1,26	30,32	97,29	83,46
13:00 22-05-2026	6	13,1	7,68	1,22	30,44	99,24	146,46
14:00 22-05-2026	6,13	13,4	7,7	1,75	30,56	117,5	124,62
15:00 22-05-2026	6,22	13,89	7,71	2,21	30,55	127,73	165,56
16:00 22-05-2026	6,29	14,23	7,7	2,01	30,48	137,39	133,79
17:00 22-05-2026	6,18	13,82	7,69	1,54	30,43	123,72	123,28
18:00 22-05-2026	6,26	13,52	7,7	1,55	30,35	124,91	101,88
19:00 22-05-2026	6,25	12,99	7,7	1,56	30,25	123,72	163,73
20:00 22-05-2026	6,33	12,14	7,61	1,7	30,17	136,92	13,52
21:00 22-05-2026	6,14	11,38	7,59	1,73	30,13	22,66	0
22:00 22-05-2026	5,98	10,77	7,62	1,76	30,08	3,56	0
23:00 22-05-2026	5,88	10,34	7,66	1,81	30,05	0	0
00:00 23-05-2026	5,76	9,96	7,69	1,84	30	0	0,46
01:00 23-05-2026	5,72	9,71	7,72	1,88	29,96	0	0
02:00 23-05-2026	5,67	9,45	7,74	1,91	29,91	0	0
03:00 23-05-2026	5,63	9,25	7,77	1,94	29,84	0	0
04:00 23-05-2026	5,55	9,07	7,79	1,98	29,77	0	0
05:00 23-05-2026	5,54	8,9	7,81	2,04	29,7	0	0
06:00 23-05-2026	5,52	8,78	7,83	2,07	29,63	0	0
07:00 23-05-2026	5,53	9,26	7,84	2,03	29,65	0	43,25
08:00 23-05-2026	5,97	11,71	7,73	1,65	29,58	74,24	168,34
09:00 23-05-2026	6,04	12,59	7,7	1,63	29,9	129,55	124,78
10:00 23-05-2026	6,17	12,79	7,67	1,58	30,11	118,85	131,85
11:00 23-05-2026	6,26	13,1	7,67	1,56	30,41	126,78	103,55
12:00 23-05-2026	6,2	13,44	7,68	1,57	30,64	115,62	137,97
13:00 23-05-2026	6,31	13,56	7,69	1,56	30,75	129,74	128,76
14:00 23-05-2026	6,36	13,54	7,71	1,58	30,81	116,87	95,26
15:00 23-05-2026	6,31	13,33	7,73	1,58	30,83	116,46	164,36
16:00 23-05-2026	6,35	13,45	7,73	1,58	30,78	130,78	101,93
17:00 23-05-2026	6,4	13,14	7,74	1,58	30,74	115,13	137,23
18:00 23-05-2026	6,34	12,87	7,74	1,58	30,65	120,96	109,08
19:00 23-05-2026	6,3	11,69	7,66	1,73	30,57	105,39	0
20:00 23-05-2026	6,19	11	7,65	1,76	30,54	10,23	0
21:00 23-05-2026	6,09	10,42	7,68	1,81	30,52	0,76	0
22:00 23-05-2026	5,92	10,01	7,7	1,84	30,5	1,17	0

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
23:00 23-05-2026	5,87	9,61	7,72	1,89	30,47	0	0
00:00 24-05-2026	5,9	9,41	7,73	1,93	30,43	0	0
01:00 24-05-2026	5,82	9,13	7,75	1,96	30,39	0	0
02:00 24-05-2026	5,76	9	7,77	2	30,34	0	0
03:00 24-05-2026	5,75	8,82	7,8	2,03	30,27	0	0
04:00 24-05-2026	5,7	8,64	7,82	2,07	30,18	0	0
05:00 24-05-2026	5,68	8,55	7,85	2,1	30,08	0	0
06:00 24-05-2026	5,72	8,4	7,86	2,13	30,06	0	0
07:00 24-05-2026	5,76	8,64	7,85	2,08	30,21	0,81	70,62
08:00 24-05-2026	6,12	10,76	7,77	1,67	29,97	86,71	167,35
09:00 24-05-2026	6,07	12,22	7,8	1,72	30,37	113,69	96,54
10:00 24-05-2026	6,32	12,32	7,83	1,73	30,67	118,6	165,82
11:00 24-05-2026	6,47	13,03	7,83	1,69	30,83	129,29	109,3
12:00 24-05-2026	6,44	13,25	7,83	1,7	31,07	116,05	94,53
13:00 24-05-2026	6,42	13,03	7,84	1,7	31,27	107,39	107,8
14:00 24-05-2026	6,44	12,88	7,84	1,68	31,36	104,86	127,79
15:00 24-05-2026	6,46	12,95	7,85	1,67	31,34	116,21	99,42
16:00 24-05-2026	6,47	13,01	7,85	1,66	31,28	107,89	120,57
17:00 24-05-2026	6,48	11,9	7,77	1,79	31,36	115,22	26,39
18:00 24-05-2026	6,2	10,88	7,73	1,83	31,6	19,32	0
19:00 24-05-2026	6,06	10,45	7,73	1,88	31,71	0,93	0
20:00 24-05-2026	5,95	10	7,72	1,91	31,73	0	0
21:00 24-05-2026	5,89	9,66	7,74	1,96	31,72	0	0
22:00 24-05-2026	5,86	9,35	7,77	2	31,68	0	0,38
23:00 24-05-2026	5,79	9,14	7,79	2,04	31,63	0	0
00:00 25-05-2026	5,71	8,94	7,8	2,1	31,56	0	0
01:00 25-05-2026	5,68	8,78	7,8	2,14	31,49	0	0
02:00 25-05-2026	5,65	8,65	7,82	2,18	31,37	0	0
03:00 25-05-2026	5,65	8,52	7,83	2,22	31,25	0	0
04:00 25-05-2026	5,62	8,39	7,83	2,26	31,11	0	0
05:00 25-05-2026	5,61	8,3	7,82	2,29	30,96	0	0
06:00 25-05-2026	5,61	8,2	7,82	2,34	30,91	0	0
07:00 25-05-2026	5,69	8,25	7,79	2,32	31,02	0	56,63
08:00 25-05-2026	6,14	10,31	7,7	1,85	30,44	75,97	167,38
09:00 25-05-2026	6,24	11,42	7,74	1,87	30,86	113,84	102,95
10:00 25-05-2026	6,17	11,11	7,75	1,8	31,15	115,83	157,14
11:00 25-05-2026	6,55	11,54	7,74	1,8	31,38	118,82	79,71
12:00 25-05-2026	6,58	11,59	7,75	1,78	31,63	96,04	79,69
13:00 25-05-2026	6,62	11,4	7,78	1,75	31,8	90,98	135,17
14:00 25-05-2026	6,83	11,72	7,76	1,71	31,78	117,76	112,52
15:00 25-05-2026	6,9	12	7,74	1,7	31,7	119,4	147,23
16:00 25-05-2026	7,05	11,85	7,7	1,68	31,66	122,56	99,06

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
17:00 25-05-2026	7,12	11,66	7,67	1,67	31,56	121,5	162,1
18:00 25-05-2026	7,1	11,82	7,64	1,67	31,46	129,4	107,08
19:00 25-05-2026	7,13	11,28	7,59	1,74	31,35	135,36	94,24
20:00 25-05-2026	7	10,22	7,4	1,85	31,32	70,83	0
21:00 25-05-2026	6,76	9,52	7,39	1,89	31,33	4,77	0
22:00 25-05-2026	6,61	8,98	7,39	1,94	31,34	1,18	0
23:00 25-05-2026	6,49	8,53	7,38	1,98	31,33	0	0
00:00 26-05-2026	6,54	8,23	7,36	2,03	31,32	0	0
01:00 26-05-2026	6,44	7,98	7,32	2,07	31,3	0	0
02:00 26-05-2026	6,38	7,74	7,28	2,11	31,24	0	0
03:00 26-05-2026	6,26	7,56	7,21	2,15	31,17	0	0
04:00 26-05-2026	6,21	7,42	7,15	2,19	31,07	0	0,23
05:00 26-05-2026	6,23	7,31	7,1	2,23	30,97	0	0
06:00 26-05-2026	6,21	7,15	7,03	2,27	30,98	0	0
07:00 26-05-2026	6,34	7,39	7,07	2,22	31,1	1,68	55,99
08:00 26-05-2026	6,58	9,28	7,63	1,81	30,65	71,81	165,81
09:00 26-05-2026	6,66	10,6	7,66	1,82	31,03	103,87	80,59
10:00 26-05-2026	6,69	10,85	7,69	1,8	31,31	101,43	107,92
11:00 26-05-2026	6,72	11,28	7,71	1,79	31,55	107,5	114,29
12:00 26-05-2026	6,8	11,53	7,71	1,72	31,76	95,83	100,11
13:00 26-05-2026	6,92	11,61	7,71	1,71	31,88	106,91	105,99
14:00 26-05-2026	7,1	11,65	7,7	1,69	31,91	104,26	147,42
15:00 26-05-2026	7,19	11,99	7,68	1,67	31,86	129,49	159,65
16:00 26-05-2026	7,19	12,14	7,65	1,67	31,8	130,99	90,84
17:00 26-05-2026	7,18	12	7,62	1,68	31,71	118,05	160,13
18:00 26-05-2026	7,15	11,79	7,62	1,68	31,62	132,29	125,66
19:00 26-05-2026	7,11	11,58	7,58	1,73	31,48	128,7	106,94
20:00 26-05-2026	7,07	10,38	7,32	1,87	31,44	96,44	0
21:00 26-05-2026	6,97	9,73	7,29	1,91	31,51	7,51	0
22:00 26-05-2026	6,88	9,21	7,27	1,93	31,58	1,59	0,33
23:00 26-05-2026	6,81	8,83	7,22	1,99	31,63	0	0
00:00 27-05-2026	6,7	8,46	7,16	2,03	31,64	0	0
01:00 27-05-2026	6,71	8,25	7,08	2,07	31,64	0	0
02:00 27-05-2026	6,72	8,04	7,02	2,12	31,61	0	0
03:00 27-05-2026	6,64	7,91	6,95	2,16	31,56	0	0
04:00 27-05-2026	6,6	7,71	6,84	2,2	31,5	0	0
05:00 27-05-2026	6,64	7,56	6,76	2,24	31,43	0	0
06:00 27-05-2026	6,71	7,4	6,66	2,28	31,46	0	0
07:00 27-05-2026	6,69	7,47	6,67	2,26	31,65	0	56,26
08:00 27-05-2026	7,2	9,68	7,6	1,76	30,89	71,04	165,67
09:00 27-05-2026	7,1	10,71	7,67	1,8	31,23	103,2	94,13
10:00 27-05-2026	7,11	10,85	7,71	1,79	31,51	107,15	162,37

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
11:00 27-05-2026	7,43	11,59	7,73	1,78	31,7	118,01	78,94
12:00 27-05-2026	7,57	11,69	7,75	1,78	31,94	101,31	120,34
13:00 27-05-2026	7,55	11,84	7,75	1,76	32,08	118,99	159,35
14:00 27-05-2026	7,75	12,31	7,73	1,72	31,98	129,04	138,71
15:00 27-05-2026	7,81	12,4	7,7	1,7	31,84	135,04	145
16:00 27-05-2026	7,69	12,12	7,68	1,71	31,8	124,98	105,45
17:00 27-05-2026	7,69	11,93	7,66	1,71	31,7	127,77	153,13
18:00 27-05-2026	7,7	11,69	7,65	1,71	31,56	125,71	106,92
19:00 27-05-2026	7,74	11,94	7,64	1,72	31,39	126,12	147,42
20:00 27-05-2026	8,03	11,55	7,48	1,85	31,22	132,42	19,88
21:00 27-05-2026	7,82	10,5	7,42	1,9	31,16	32,19	0
22:00 27-05-2026	7,61	9,75	7,46	1,96	31,13	12,05	0
23:00 27-05-2026	7,57	9,27	7,46	2	30,94	10,15	0
00:00 28-05-2026	7,64	8,9	7,46	2,05	30,72	7,05	0
01:00 28-05-2026	7,66	8,56	7,45	2,09	30,56	2,87	0,34
02:00 28-05-2026	7,54	8,25	7,42	2,12	30,4	0	0
03:00 28-05-2026	7,56	8,02	7,39	2,16	30,22	1,03	0
04:00 28-05-2026	7,53	7,87	7,37	2,2	30,09	0,15	0,25
05:00 28-05-2026	7,57	7,67	7,34	2,23	30	0	0,18
06:00 28-05-2026	7,54	7,52	7,3	2,27	29,93	0	0,22
07:00 28-05-2026	7,44	7,49	7,29	2,25	29,99	0	36,09
08:00 28-05-2026	7,76	10,11	7,6	1,82	30,34	70,5	169,1
09:00 28-05-2026	8,1	11,59	7,64	1,82	30,89	120,88	110,93
10:00 28-05-2026	7,86	11,43	7,65	1,8	31,18	115,56	152,5
11:00 28-05-2026	7,93	11,72	7,66	1,79	31,42	125,05	82,44
12:00 28-05-2026	7,83	11,65	7,67	1,77	31,67	100,17	89,22
13:00 28-05-2026	7,94	11,64	7,67	1,74	31,8	110,68	166
14:00 28-05-2026	8,06	12,11	7,66	1,7	31,77	124,52	87,1
15:00 28-05-2026	8,07	11,96	7,64	1,69	31,74	115,46	150,24
16:00 28-05-2026	8,05	12,17	7,64	1,68	31,64	125,94	82,3
17:00 28-05-2026	7,99	11,68	7,64	1,69	31,54	114,73	159,45
18:00 28-05-2026	7,94	11,58	7,66	1,68	31,45	127,22	89,88
19:00 28-05-2026	7,84	11,58	7,66	1,7	31,32	106,43	118,36
20:00 28-05-2026	7,86	10,73	7,48	1,84	31,11	94,03	0
21:00 28-05-2026	7,8	9,94	7,46	1,88	30,88	9,8	0
22:00 28-05-2026	7,67	9,43	7,51	1,92	30,68	3,55	0
23:00 28-05-2026	7,56	9,05	7,5	1,97	30,51	0,15	0
00:00 29-05-2026	7,67	8,67	7,5	2,01	30,35	0	0
01:00 29-05-2026	7,8	8,36	7,5	2,05	30,17	0	0
02:00 29-05-2026	7,8	8,1	7,47	2,09	30,03	0	0,15
03:00 29-05-2026	7,8	7,9	7,46	2,12	29,89	0	0
04:00 29-05-2026	7,78	7,73	7,43	2,16	29,78	0	0

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
05:00 29-05-2026	7,78	7,58	7,39	2,2	29,69	0	0
06:00 29-05-2026	7,81	7,4	7,35	2,25	29,62	0	0
07:00 29-05-2026	7,73	7,29	7,3	2,28	29,61	0	57,3
08:00 29-05-2026	8,32	10,46	7,38	1,74	30,4	85,79	105,76
09:00 29-05-2026	8,12	11,37	7,39	1,78	30,74	89,48	126,2
10:00 29-05-2026	8,44	12,55	7,35	1,78	30,64	128,52	117,97
11:00 29-05-2026	8,58	13,45	7,3	1,76	30,68	112,43	98,15
12:00 29-05-2026	8,25	12,06	7,24	1,8	30,89	110,2	153,3
13:00 29-05-2026	8,36	12,64	7,2	1,76	31,15	129,86	110,32
14:00 29-05-2026	8,56	12,63	7,16	1,72	31,23	112,35	82,26
15:00 29-05-2026	8,56	12,33	7,11	1,7	31,19	101,82	144,23
16:00 29-05-2026	8,75	12,59	7,39	1,68	31,15	117,29	109,46
17:00 29-05-2026	8,75	12,59	7,54	1,67	31,11	123,95	144,4
18:00 29-05-2026	8,93	12,45	7,55	1,66	31,03	118,92	104,24
19:00 29-05-2026	9,06	11,91	7,55	1,65	30,97	126,62	131,64
20:00 29-05-2026	9,6	12,43	7,51	1,6	30,87	119,67	41,77
21:00 29-05-2026	9,93	12,93	7,48	1,59	30,81	33,49	0,21
22:00 29-05-2026	10,09	11,77	7,39	1,71	30,65	6,4	0
23:00 29-05-2026	10	10,83	7,4	1,74	30,51	0,39	1,18
00:00 30-05-2026	10,02	10,09	7,43	1,77	30,41	0	0,83
01:00 30-05-2026	9,94	9,54	7,45	1,8	30,34	0	0
02:00 30-05-2026	9,96	9,08	7,44	1,83	30,26	0	0,34
03:00 30-05-2026	9,83	8,79	7,45	1,86	30,19	0	0,49
04:00 30-05-2026	9,78	8,46	7,44	1,89	30,1	0	0
05:00 30-05-2026	9,94	8,2	7,43	1,91	30	0	0
06:00 30-05-2026	9,96	8,03	7,41	1,94	29,91	0	0
07:00 30-05-2026	10,22	8,29	7,38	1,9	29,99	0	42,92
08:00 30-05-2026	10,95	10,7	7,44	1,64	30,55	75,6	169,69
09:00 30-05-2026	11,01	11,54	7,47	1,62	30,89	133,65	125,57
10:00 30-05-2026	10,67	11,69	7,5	1,63	31,18	120,86	139,69
11:00 30-05-2026	10,77	12,31	7,56	1,64	31,4	123,11	89,83
12:00 30-05-2026	10,66	12,16	7,6	1,65	31,66	98,32	104,04
13:00 30-05-2026	10,69	12,22	7,64	1,65	31,8	117,39	165,97
14:00 30-05-2026	11,04	13,07	7,64	1,65	31,68	135,01	137,72
15:00 30-05-2026	11,08	12,63	7,65	1,68	31,63	128,18	164,27
16:00 30-05-2026	11,23	12,68	7,65	1,68	31,63	134,52	89,19
17:00 30-05-2026	11,29	11,69	7,45	1,77	31,54	103,51	6,9
18:00 30-05-2026	11,16	10,77	7,41	1,82	31,41	10,32	0
19:00 30-05-2026	11,07	10,18	7,44	1,86	31,28	0,8	0
20:00 30-05-2026	11,03	9,59	7,43	1,91	31,13	0	0
21:00 30-05-2026	11,08	9,17	7,42	1,94	30,98	0	0
22:00 30-05-2026	11,14	9,02	7,42	1,99	30,85	0	0

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
23:00 30-05-2026	11,25	8,69	7,4	2,02	30,73	0	0
00:00 31-05-2026	11,35	8,47	7,37	2,07	30,62	0	0
01:00 31-05-2026	11,43	8,26	7,34	2,11	30,52	0	0
02:00 31-05-2026	11,52	8,11	7,32	2,15	30,42	0	0
03:00 31-05-2026	11,64	7,96	7,3	2,18	30,32	0	0
04:00 31-05-2026	11,76	7,85	7,23	2,22	30,19	0	0
05:00 31-05-2026	11,92	7,73	7,21	2,25	30,08	0	0
06:00 31-05-2026	12,02	7,62	7,19	2,29	30	0	0,24
07:00 31-05-2026	12,19	7,5	7,17	2,31	30,07	0	0
08:00 31-05-2026	13,02	9,78	7,24	1,88	30,68	19,96	169,64
09:00 31-05-2026	13,12	11,29	7,4	1,76	31,26	115,33	160,44
10:00 31-05-2026	13,47	12,41	7,4	1,75	31,42	124,98	124,39
11:00 31-05-2026	13,71	12,46	7,4	1,75	31,58	127,82	116,34
12:00 31-05-2026	13,88	12,72	7,41	1,75	31,63	121,09	150,72
13:00 31-05-2026	14,2	12,85	7,44	1,76	31,75	136,02	148,93
14:00 31-05-2026	14,49	13,25	7,45	1,73	31,78	128,69	79,35
15:00 31-05-2026	14,56	13,01	7,46	1,73	31,82	112,15	148,55
16:00 31-05-2026	14,67	12,8	7,44	1,78	31,76	135,8	134,84
17:00 31-05-2026	14,85	11,29	7,16	1,87	31,72	109,8	0
18:00 31-05-2026	14,73	10,64	7,07	1,91	31,73	9,26	0
19:00 31-05-2026	14,83	10,03	7,07	1,96	31,66	1,18	0
20:00 31-05-2026	14,8	9,61	7,1	2,01	31,54	0	0
21:00 31-05-2026	14,97	9,22	7,12	2,08	31,42	0	0
22:00 31-05-2026	15,06	8,91	7,15	2,13	31,28	0	0
23:00 31-05-2026	15,26	8,69	7,16	2,16	31,14	0	0

(Ghi chú: ngày 01/5/2026 đến 10h45 ngày 08/5/2026: Không có dữ liệu trạm quan trắc do Dataloger bị hỏng. Đã thực hiện báo cáo và lấy mẫu quan trắc hàng ngày theo đúng quy định).