

KẾT QUẢ ONLINE TRẠM QTTĐ KCN KHAI QUANG THÁNG 9/2025

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
1		mg/L	mg/L	-	oC	m3/h	mg/L	m3/h
2	00:00 01-09-2025	1,77	20,1	7,15	30,52	551,23	0,39	537,7
3	01:00 01-09-2025	1,77	20,1	7,1	30,48	665,49	0,37	145,48
4	02:00 01-09-2025	1,77	20,11	7,14	30,46	641,82	0,38	157,03
5	03:00 01-09-2025	1,77	20,11	7,11	30,42	676,05	0,36	480,2
6	04:00 01-09-2025	1,77	20,1	7,12	30,39	676,2	0,37	22,66
7	05:00 01-09-2025	1,77	20,11	7,1	30,36	553,94	0,36	1132,48
8	06:00 01-09-2025	1,77	20,1	7,1	30,27	585,35	0,35	60,54
9	07:00 01-09-2025	1,78	20,12	7,11	30,27	386,2	0,33	350,27
10	08:00 01-09-2025	1,77	20,11	7,08	30,35	365,95	0,33	770,94
11	09:00 01-09-2025	1,77	20,09	7,08	30,38	393,22	0,34	398,87
12	10:00 01-09-2025	1,77	20,13	7,14	30,48	186,5	0,36	629,21
13	11:00 01-09-2025	1,77	20,1	7,06	30,51	537,37	0,34	281,7
14	12:00 01-09-2025	1,77	20,11	7,11	30,58	598,95	0,36	8,1
15	13:00 01-09-2025	1,78	20,13	7,14	30,63	289,98	0,38	648,02
16	14:00 01-09-2025	1,77	20,14	7,22	30,88	391,5	0,44	543,98
17	15:00 01-09-2025	1,77	20,1	7,23	30,81	459,73	0,48	27,83
18	16:00 01-09-2025	1,77	20,1	7,2	30,78	316,71	0,45	381,9
19	17:00 01-09-2025	1,77	20,11	7,09	30,8	381,57	0,43	857,23
20	18:00 01-09-2025	1,77	20,1	7,1	30,68	373,62	0,44	62,04
21	19:00 01-09-2025	1,77	20,12	7,13	30,68	407,95	0,42	379,33
22	20:00 01-09-2025	1,77	20,11	7,07	30,7	382,96	0,4	307,99
23	21:00 01-09-2025	1,77	20,12	7,14	30,7	490,26	0,43	424,57
24	22:00 01-09-2025	1,77	20,13	7,14	30,69	216,04	0,46	706,78
25	23:00 01-09-2025	1,77	20,12	7,08	30,67	349,67	0,44	308,33
26	00:00 02-09-2025	1,77	20,11	7,14	30,66	546,62	0,46	20,15
27	01:00 02-09-2025	1,77	20,13	7,14	30,63	463,93	0,45	377,24
28	02:00 02-09-2025	1,78	20,19	7,11	30,68	417,93	0,47	709,77
29	03:00 02-09-2025	1,77	20,14	7,14	30,64	777,37	0,5	198,3
30	04:00 02-09-2025	1,77	20,13	7,11	30,57	714,47	0,45	390,1
31	05:00 02-09-2025	1,77	20,12	7,05	30,52	440,06	0,42	300,84
32	06:00 02-09-2025	1,77	20,16	7,09	30,65	562,4	0,46	447,44
33	07:00 02-09-2025	1,78	20,16	7,09	30,6	701,58	0,5	550,85
34	08:00 02-09-2025	1,77	20,13	7,06	30,52	451,17	0,42	298,34
35	09:00 02-09-2025	1,77	20,12	7,08	30,57	397,54	0,42	680,48
36	10:00 02-09-2025	1,77	20,16	7,08	30,78	224,82	0,45	934,75
37	11:00 02-09-2025	1,77	20,12	7,04	30,74	254,88	0,46	406,35
38	12:00 02-09-2025	1,77	20,13	7,07	30,86	471,91	0,46	11,43
39	13:00 02-09-2025	1,78	20,14	7,12	30,94	217,34	0,51	913,19
40	14:00 02-09-2025	1,77	20,15	7,1	31,3	181,82	0,52	649,24
41	15:00 02-09-2025	1,77	20,12	7,15	31,16	511,73	0,56	73,17
42	16:00 02-09-2025	1,77	20,11	7,14	31,14	589,38	0,45	357,56
43	17:00 02-09-2025	1,77	20,1	7,08	31,09	340,21	0,43	273,99

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
44	18:00 02-09-2025	1,77	20,13	7,16	31,27	566,42	0,56	264,72
45	19:00 02-09-2025	1,78	20,12	7,16	31,13	500,17	0,64	379,91
46	20:00 02-09-2025	1,77	20,1	7,11	31,08	454,94	0,58	285,81
47	21:00 02-09-2025	1,77	20,12	7,16	31,04	548,84	0,59	196,15
48	22:00 02-09-2025	1,77	20,14	7,15	31,18	412,02	0,62	768,54
49	23:00 02-09-2025	1,77	20,12	7,11	31,12	166,31	0,62	379,4
50	00:00 03-09-2025	1,77	20,11	7,14	31,11	330,23	0,61	18,26
51	01:00 03-09-2025	1,77	20,12	7,15	31,12	221,75	0,61	1009,7
52	02:00 03-09-2025	1,77	20,13	7,18	31,15	290,37	0,66	625,28
53	03:00 03-09-2025	1,77	20,11	7,18	31,08	775,84	0,64	33,06
54	04:00 03-09-2025	1,77	20,11	7,17	31,02	417,31	0,6	382,73
55	05:00 03-09-2025	1,77	20,11	7,12	30,97	250,23	0,56	496,28
56	06:00 03-09-2025	1,77	20,11	7,15	30,94	606,15	0,57	22,87
57	07:00 03-09-2025	1,78	20,13	7,17	30,91	686,3	0,56	360,25
58	08:00 03-09-2025	1,77	20,11	7,16	30,92	635,49	0,52	310,03
59	09:00 03-09-2025	1,77	20,12	7,18	31,01	620,93	0,55	251,03
60	10:00 03-09-2025	1,77	20,13	7,22	31,16	184,64	0,62	610,43
61	11:00 03-09-2025	1,77	20,12	7,17	31,21	387,76	0,65	1030,92
62	12:00 03-09-2025	1,77	20,13	7,17	31,27	555,51	0,73	166,74
63	13:00 03-09-2025	1,77	20,11	7,17	31,36	653,99	0,73	497,57
64	14:00 03-09-2025	1,77	20,14	7,21	31,64	555,86	0,84	918,44
65	15:00 03-09-2025	1,77	20,12	7,19	31,61	667,76	0,92	692,64
66	16:00 03-09-2025	1,77	20,12	7,18	31,63	655,32	0,8	21,1
67	17:00 03-09-2025	1,78	20,14	7,22	31,72	554,37	0,8	707,82
68	18:00 03-09-2025	1,77	20,16	7,22	31,79	213,32	0,91	715,99
69	19:00 03-09-2025	1,77	20,13	7,24	31,79	685,85	1,14	181,47
70	20:00 03-09-2025	1,77	20,11	7,2	31,62	577,98	1,04	980,91
71	21:00 03-09-2025	1,77	20,12	7,2	31,56	758,35	0,98	28
72	22:00 03-09-2025	1,77	20,15	7,21	31,58	579,62	1	822,65
73	23:00 03-09-2025	1,77	20,13	7,24	31,62	510,81	1,01	637,01
74	00:00 04-09-2025	1,77	20,13	7,24	31,53	663,88	0,96	107,53
75	01:00 04-09-2025	1,78	20,14	7,16	31,38	359,51	0,84	524,68
76	02:00 04-09-2025	1,78	20,15	7,18	31,52	527,49	0,86	1082,02
77	03:00 04-09-2025	1,78	20,17	7,2	31,41	653,54	0,9	754,59
78	04:00 04-09-2025	1,77	20,13	7,2	31,33	777,78	0,8	93,41
79	05:00 04-09-2025	1,77	20,13	7,23	31,35	723,37	0,82	589,93
80	06:00 04-09-2025	1,77	20,16	7,19	31,31	428,32	0,83	737,63
81	07:00 04-09-2025	1,77	20,14	7,21	31,3	791,7	0,87	178,06
82	08:00 04-09-2025	1,77	20,13	7,18	31,26	484,66	0,75	1157,8
83	09:00 04-09-2025	1,77	20,14	7,17	31,25	573,19	0,75	95,75
84	10:00 04-09-2025	1,78	20,16	7,19	31,46	250,36	0,79	825,01
85	11:00 04-09-2025	1,77	20,14	7,2	31,58	387,18	0,94	950,18
86	12:00 04-09-2025	1,77	20,16	7,2	31,6	692,89	1,03	117,98
87	13:00 04-09-2025	1,77	20,14	7,19	31,63	675,97	1,01	505,39
88	14:00 04-09-2025	1,77	20,19	7,21	32,05	517,29	1,17	374,44
89	15:00 04-09-2025	1,77	20,15	7,2	31,91	665,44	1,29	629,6

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
90	16:00 04-09-2025	1,77	20,15	7,19	31,85	776,09	1,07	18,23
91	17:00 04-09-2025	1,77	20,16	7,2	31,98	681,09	1,03	844,89
92	18:00 04-09-2025	1,77	20,19	7,18	32,02	462,5	1,18	725,61
93	19:00 04-09-2025	1,77	20,17	7,19	32,02	769,93	1,38	173,77
94	20:00 04-09-2025	1,77	20,15	7,18	31,98	595,3	1,36	1265,84
95	21:00 04-09-2025	1,77	20,14	7,17	31,92	763,75	1,42	119,41
96	22:00 04-09-2025	1,78	20,18	7,18	31,88	602,99	1,39	802,7
97	23:00 04-09-2025	1,77	20,17	7,17	31,93	592,42	1,36	953,34
98	00:00 05-09-2025	1,77	20,16	7,18	31,82	775,64	1,34	140,98
99	01:00 05-09-2025	1,77	20,16	7,14	31,72	565,1	1,18	574,54
100	02:00 05-09-2025	1,77	20,18	7,16	31,84	363,21	1,21	1085,68
101	03:00 05-09-2025	1,78	20,2	7,17	31,74	439,03	1,26	779,82
102	04:00 05-09-2025	1,77	20,17	7,18	31,69	563,06	1,14	92,6
103	05:00 05-09-2025	1,77	20,18	7,2	31,68	594,47	1,15	725,92
104	06:00 05-09-2025	1,77	20,19	7,16	31,66	486,46	1,13	749,56
105	07:00 05-09-2025	1,77	20,18	7,17	31,64	754,53	1,16	154,55
106	08:00 05-09-2025	1,77	20,18	7,17	31,59	264,46	1,06	827,75
107	09:00 05-09-2025	1,77	20,17	7,19	31,62	323,88	1,05	33,61
108	10:00 05-09-2025	1,77	20,19	7,19	31,81	532,67	1,14	785,23
109	11:00 05-09-2025	1,77	20,18	7,2	31,87	451,55	1,33	718,76
110	12:00 05-09-2025	1,77	20,18	7,2	31,92	749,28	1,44	85,22
111	13:00 05-09-2025	1,77	20,18	7,2	31,95	699	1,47	514,35
112	14:00 05-09-2025	1,77	20,18	7,23	32,19	589,5	1,56	657,04
113	15:00 05-09-2025	1,77	20,18	7,21	32,14	615,82	1,63	558,5
114	16:00 05-09-2025	1,77	20,19	7,23	32,17	650,5	1,6	29,52
115	17:00 05-09-2025	1,77	20,21	7,25	32,22	762,5	1,57	1004,58
116	18:00 05-09-2025	1,77	20,23	7,26	32,3	485,37	1,79	715,33
117	19:00 05-09-2025	1,76	20,19	7,27	32,24	754,98	1,98	62,46
118	20:00 05-09-2025	1,76	20,18	7,23	32,16	418,34	1,88	1300,14
119	21:00 05-09-2025	1,77	20,18	7,23	32,11	532,38	1,88	147,94
120	22:00 05-09-2025	1,77	20,27	7,27	32,13	369,17	1,94	770,44
121	23:00 05-09-2025	1,77	20,25	7,28	32,06	594,11	1,82	781,68
122	00:00 06-09-2025	1,76	20,25	7,28	32,03	788,52	1,75	114,31
123	01:00 06-09-2025	1,77	20,28	7,2	32,09	667,49	1,7	954,82
124	02:00 06-09-2025	1,76	20,26	7,24	32,08	742,49	1,85	337,64
125	03:00 06-09-2025	1,77	20,27	7,22	31,93	599,82	1,62	567,94
126	04:00 06-09-2025	1,77	20,29	7,23	32,02	463,71	1,64	530,1
127	05:00 06-09-2025	1,77	20,27	7,24	31,93	532	1,67	1190,36
128	06:00 06-09-2025	1,76	20,26	7,18	31,84	361,36	1,44	456,6
129	07:00 06-09-2025	1,76	20,26	7,25	31,84	337,57	1,44	24,38
130	08:00 06-09-2025	1,77	20,28	7,22	31,93	290,21	1,45	999,89
131	09:00 06-09-2025	1,77	20,28	7,23	32	481,32	1,64	190,58
132	10:00 06-09-2025	1,77	20,26	7,22	31,99	441,24	1,57	468,99
133	11:00 06-09-2025	1,77	20,28	7,21	32,05	442,18	1,66	200,06
134	12:00 06-09-2025	1,77	20,3	7,28	32,46	572,51	2,08	418,98
135	13:00 06-09-2025	1,77	20,28	7,25	32,29	738,88	2,17	553,26

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
136	14:00 06-09-2025	1,77	20,26	7,36	32,36	677,94	2,11	389,2
137	15:00 06-09-2025	1,77	20,27	7,26	32,4	717,28	1,96	596,97
138	16:00 06-09-2025	1,77	20,28	7,29	32,41	553,07	1,98	47,3
139	17:00 06-09-2025	1,77	20,28	7,32	32,52	690,9	1,99	991,75
140	18:00 06-09-2025	1,77	20,26	7,3	32,46	616,68	2,19	423,33
141	19:00 06-09-2025	1,77	20,25	7,36	32,43	790,19	2,36	20,1
142	20:00 06-09-2025	1,77	20,25	7,3	32,47	422,14	2,47	1531,22
143	21:00 06-09-2025	1,76	20,24	7,28	32,46	710,01	2,66	205,2
144	22:00 06-09-2025	1,77	20,25	7,28	32,38	827,27	2,59	430,28
145	23:00 06-09-2025	1,78	20,28	7,29	32,46	693,4	2,54	1285,3
146	00:00 07-09-2025	1,77	20,27	7,29	32,46	769,14	2,73	293,21
147	01:00 07-09-2025	1,77	20,26	7,19	32,29	712,16	2,33	595,95
148	02:00 07-09-2025	1,77	20,28	7,24	32,38	743,18	2,34	1092,17
149	03:00 07-09-2025	1,77	20,28	7,23	32,29	741,39	2,38	804,45
150	04:00 07-09-2025	1,77	20,26	7,26	32,24	768,65	2,17	101,06
151	05:00 07-09-2025	1,77	20,27	7,25	32,26	778,3	2,18	1318,65
152	06:00 07-09-2025	1,77	20,26	7,2	32,2	540,93	2,1	579,62
153	07:00 07-09-2025	1,77	20,26	7,25	32,19	599,77	2,07	20,61
154	08:00 07-09-2025	1,77	20,27	7,23	32,18	695,56	1,98	1439,21
155	09:00 07-09-2025	1,77	20,27	7,24	32,24	539,58	2,1	286,05
156	10:00 07-09-2025	1,77	20,26	7,25	32,24	379,42	2,11	459,44
157	11:00 07-09-2025	1,77	20,28	7,26	32,4	360,54	2,3	1185,18
158	12:00 07-09-2025	1,77	20,27	7,26	32,42	322,8	2,51	139,29
159	13:00 07-09-2025	1,77	20,26	7,3	32,47	349,58	2,55	524,75
160	14:00 07-09-2025	1,77	20,29	7,28	32,78	331,82	2,91	397,65
161	15:00 07-09-2025	1,77	20,27	7,24	32,74	525,24	3,16	706,41
162	16:00 07-09-2025	1,77	20,26	7,26	32,66	765,92	2,68	35,84
163	17:00 07-09-2025	1,77	20,28	7,28	32,64	813,48	2,52	249,92
164	18:00 07-09-2025	1,77	20,26	7,28	32,64	763,87	2,61	369,42
165	19:00 07-09-2025	1,77	20,26	7,3	32,57	658,89	2,78	17,14
166	20:00 07-09-2025	1,77	20,27	7,26	32,68	418,98	2,92	1535,44
167	21:00 07-09-2025	1,77	20,26	7,25	32,72	391,84	3,44	232,42
168	22:00 07-09-2025	1,77	20,27	7,27	32,65	404,72	3,46	434,19
169	23:00 07-09-2025	1,77	20,28	7,32	32,73	220,11	3,48	987,25
170	00:00 08-09-2025	1,77	20,27	7,31	32,72	214,32	3,76	237,28
171	01:00 08-09-2025	1,77	20,26	7,28	32,54	369,48	3,2	437,64
172	02:00 08-09-2025	1,77	20,29	7,28	32,66	688,03	3,26	428,37
173	03:00 08-09-2025	1,77	20,29	7,28	32,55	826,84	3,37	225,35
174	04:00 08-09-2025	1,77	20,29	7,33	32,48	825,76	3,05	20,73
175	05:00 08-09-2025	1,77	20,29	7,31	32,46	819,59	2,24	1199,15
176	06:00 08-09-2025	1,77	20,27	7,24	32,4	571,06	1,11	403,1
177	07:00 08-09-2025	1,77	20,27	7,29	32,4	344,42	1,11	18,4
178	08:00 08-09-2025	1,77	20,28	7,25	32,42	355,52	0,99	1443,08
179	09:00 08-09-2025	1,77	20,27	7,24	32,46	435,61	1,18	340,96
180	10:00 08-09-2025	1,77	20,27	7,24	32,45	355,03	1,17	459,85
181	11:00 08-09-2025	1,77	20,28	7,3	32,7	427,86	1,55	612,52

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
182	12:00 08-09-2025	1,77	20,27	7,29	32,76	691,48	2,04	72,98
183	13:00 08-09-2025	1,77	20,27	7,27	32,69	805,71	1,78	535,1
184	14:00 08-09-2025	1,77	20,27	7,28	33,11	762,04	2,08	449,14
185	15:00 08-09-2025	1,77	20,27	7,23	32,95	564,62	2,49	640,88
186	16:00 08-09-2025	1,77	20,28	7,27	32,91	585,77	1,79	46,12
187	17:00 08-09-2025	1,77	20,27	7,28	33,01	526,34	1,91	979,08
188	18:00 08-09-2025	1,77	20,28	7,29	33,1	390,54	2,56	808,24
189	19:00 08-09-2025	1,77	20,27	7,28	33,04	705,08	3,32	113,72
190	20:00 08-09-2025	1,77	20,27	7,26	32,89	520,28	2,92	956,3
191	21:00 08-09-2025	1,77	20,27	7,29	32,84	716,99	2,87	34,41
192	22:00 08-09-2025	1,77	20,31	7,3	32,88	326,45	3	787,3
193	23:00 08-09-2025	1,77	20,27	7,27	32,83	218,04	2,82	895,33
194	00:00 09-09-2025	1,77	20,28	7,29	32,75	544,77	2,67	111,85
195	01:00 09-09-2025	1,77	20,28	7,23	32,63	657,58	2,19	565,97
196	02:00 09-09-2025	1,77	20,28	7,33	32,78	587,51	2,37	602,2
197	03:00 09-09-2025	1,77	20,29	7,29	32,62	633,79	2,43	604,91
198	04:00 09-09-2025	1,77	20,28	7,32	32,57	717,33	1,91	111,39
199	05:00 09-09-2025	1,77	20,27	7,28	32,57	761,23	1,83	975,79
200	06:00 09-09-2025	1,77	20,28	7,26	32,52	465,3	1,85	626,69
201	07:00 09-09-2025	1,77	20,28	7,29	32,48	748,69	1,73	27,68
202	08:00 09-09-2025	1,77	20,3	7,31	32,44	645,79	1,47	1154,36
203	09:00 09-09-2025	1,77	20,28	7,34	32,38	477,6	1,42	154,93
204	10:00 09-09-2025	1,77	20,31	7,36	32,44	256,32	1,52	787,96
205	11:00 09-09-2025	1,77	20,28	7,32	32,32	364,68	1,43	1009,15
206	12:00 09-09-2025	1,77	20,28	7,35	32,24	735,55	1,26	152,38
207	13:00 09-09-2025	1,77	20,28	7,37	32,14	664,14	1,01	576,68
208	14:00 09-09-2025	1,77	20,31	7,41	32,33	587,92	1,25	423,9
209	15:00 09-09-2025	1,77	20,28	7,35	32,2	645,25	1,29	698,68
210	16:00 09-09-2025	1,77	20,28	7,37	32,12	599,05	0,94	63,76
211	17:00 09-09-2025	1,77	20,28	7,35	32,15	659,51	0,93	954,86
212	18:00 09-09-2025	1,77	20,32	7,38	32,22	464,02	1,15	791,63
213	19:00 09-09-2025	1,77	20,31	7,35	32,18	755,07	1,41	189,99
214	20:00 09-09-2025	1,77	20,28	7,36	32,07	658,19	1	1266,18
215	21:00 09-09-2025	1,77	20,27	7,38	32	550,15	0,92	174,06
216	22:00 09-09-2025	1,77	20,3	7,42	32,01	360,44	0,96	693,92
217	23:00 09-09-2025	1,77	20,28	7,36	32	428,49	0,86	926,34
218	00:00 10-09-2025	1,77	20,27	7,39	31,92	744,82	0,9	158,28
219	01:00 10-09-2025	1,77	20,27	7,33	31,85	683,8	0,66	579,69
220	02:00 10-09-2025	1,77	20,32	7,37	31,93	592,6	0,84	531,39
221	03:00 10-09-2025	1,77	20,3	7,37	31,86	634,91	0,86	678,66
222	04:00 10-09-2025	1,77	20,28	7,41	31,78	668,26	0,62	101,87
223	05:00 10-09-2025	1,77	20,28	7,39	31,8	740,78	0,56	966,36
224	06:00 10-09-2025	1,77	20,3	7,35	31,82	466,69	0,67	855,17
225	07:00 10-09-2025	1,77	20,29	7,35	31,79	544,8	0,69	177,14
226	08:00 10-09-2025	1,77	20,3	7,38	31,74	419,57	0,45	1099,88
227	09:00 10-09-2025	1,77	20,28	7,38	31,7	624,2	0,39	154,11

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
228	10:00 10-09-2025	1,77	20,29	7,32	31,86	580,15	0,37	780,67
229	11:00 10-09-2025	1,77	20,28	7,33	31,92	557,55	0,49	556,98
230	12:00 10-09-2025	1,77	20,27	7,34	31,96	640,22	0,62	62,87
231	13:00 10-09-2025	1,77	20,28	7,29	31,96	484,9	0,53	551,78
232	14:00 10-09-2025	1,77	20,29	7,28	32,16	562,26	0,71	954,67
233	15:00 10-09-2025	1,77	20,28	7,24	32,14	657,97	0,99	709,5
234	16:00 10-09-2025	1,77	20,28	7,26	32,15	747,99	0,93	47,94
235	17:00 10-09-2025	1,77	20,28	7,3	32,13	587,81	1,05	99,04
236	18:00 10-09-2025	1,77	20,29	7,3	32,23	460,98	1,14	940,85
237	19:00 10-09-2025	1,77	20,27	7,32	32,22	607,11	1,25	27,73
238	20:00 10-09-2025	1,77	20,28	7,26	32,18	182,23	1,06	1235,1
239	21:00 10-09-2025	1,77	20,28	7,26	32,12	692,02	0,99	156,8
240	22:00 10-09-2025	1,77	20,3	7,28	32,11	638,59	1,01	750,03
241	23:00 10-09-2025	1,77	20,26	7,31	32,15	598,47	0,97	932,34
242	00:00 11-09-2025	1,77	20,26	7,3	32,09	745,13	0,97	201,32
243	01:00 11-09-2025	1,77	20,27	7,22	32,03	708,28	0,73	587,62
244	02:00 11-09-2025	1,77	20,3	7,27	32,06	587,67	0,81	933,07
245	03:00 11-09-2025	1,77	20,29	7,26	32	485,45	0,76	662,6
246	04:00 11-09-2025	1,77	20,28	7,26	31,97	670,99	0,67	107,87
247	05:00 11-09-2025	1,77	20,26	7,26	31,97	751,27	0,67	949,37
248	06:00 11-09-2025	1,77	20,27	7,21	31,91	646,49	0,63	587,3
249	07:00 11-09-2025	1,77	20,26	7,26	31,91	418,37	0,62	21,22
250	08:00 11-09-2025	1,77	20,29	7,25	31,9	220,63	0,53	1344,33
251	09:00 11-09-2025	1,77	20,27	7,26	31,92	484,92	0,48	173,43
252	10:00 11-09-2025	1,77	20,26	7,27	31,97	311,05	0,48	432,3
253	11:00 11-09-2025	1,77	20,26	7,28	32,08	428,23	0,68	541,88
254	12:00 11-09-2025	1,77	20,28	7,32	32,26	633,31	1,17	481,31
255	13:00 11-09-2025	1,77	20,27	7,29	32,14	726,39	1,11	691,46
256	14:00 11-09-2025	1,77	20,25	7,35	32,17	802,86	1,06	19,78
257	15:00 11-09-2025	1,77	20,26	7,29	32,23	754,75	1,06	899,47
258	16:00 11-09-2025	1,77	20,24	7,28	32,28	592,86	1,26	897,3
259	17:00 11-09-2025	1,77	20,25	7,28	32,19	616,02	1,26	312,39
260	18:00 11-09-2025	1,77	20,24	7,28	32,15	697,12	1,01	397,5
261	19:00 11-09-2025	1,77	20,27	7,26	32,16	664,31	1,15	637,09
262	20:00 11-09-2025	1,77	20,26	7,28	32,15	550,54	1	1245,13
263	21:00 11-09-2025	1,77	20,26	7,29	32,09	804,24	0,94	29,56
264	22:00 11-09-2025	1,78	20,28	7,32	32,05	666,31	0,87	573,38
265	23:00 11-09-2025	1,77	20,26	7,3	32,09	385,17	0,95	909,03
266	00:00 12-09-2025	1,77	20,25	7,32	32,03	646,46	0,88	92,03
267	01:00 12-09-2025	1,77	20,25	7,26	31,96	354,61	0,62	791,43
268	02:00 12-09-2025	1,77	20,27	7,3	32,03	653,24	0,7	641,56
269	03:00 12-09-2025	1,77	20,27	7,28	31,92	612,31	0,72	848,9
270	04:00 12-09-2025	1,77	20,26	7,29	31,91	691,48	0,61	335,74
271	05:00 12-09-2025	1,77	20,26	7,27	31,86	726,3	0,57	824,7
272	06:00 12-09-2025	1,77	20,26	7,28	31,77	657,3	0,43	332
273	07:00 12-09-2025	1,77	20,27	7,31	31,74	605,56	0,41	224,84

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
274	08:00 12-09-2025	1,77	20,29	7,29	31,78	463,1	0,31	1098,45
275	09:00 12-09-2025	1,77	20,27	7,32	31,74	549,82	0,27	44,47
276	10:00 12-09-2025	1,77	20,27	7,33	31,77	365,7	0,23	634,59
277	11:00 12-09-2025	1,77	20,27	7,26	32	389,96	0,46	1128,96
278	12:00 12-09-2025	1,77	20,26	7,27	32,01	759,74	0,78	146,65
279	13:00 12-09-2025	1,77	20,28	7,32	32,02	695,32	0,61	666,27
280	14:00 12-09-2025	1,77	20,26	7,37	32,12	690,62	0,73	93,05
281	15:00 12-09-2025	1,77	20,26	7,37	32,2	587,72	0,88	845,59
282	16:00 12-09-2025	1,77	20,26	7,35	32,18	694,7	0,98	319,99
283	17:00 12-09-2025	1,78	20,26	7,32	32,2	708,78	1,1	815,37
284	18:00 12-09-2025	1,77	20,25	7,35	32,08	707,85	1	339,94
285	19:00 12-09-2025	1,77	20,27	7,3	32,18	635,78	1,14	603,7
286	20:00 12-09-2025	1,77	20,27	7,31	32,11	437,79	1,06	1172,31
287	21:00 12-09-2025	1,77	20,26	7,33	32,05	532,86	0,9	27,13
288	22:00 12-09-2025	1,78	20,29	7,36	32,01	365,77	0,78	597,17
289	23:00 12-09-2025	1,77	20,28	7,3	32,05	354	0,82	1028,71
290	00:00 13-09-2025	1,77	20,27	7,32	32	767,04	0,86	218,11
291	01:00 13-09-2025	1,77	20,25	7,3	31,86	532,88	0,5	599,84
292	02:00 13-09-2025	1,77	20,26	7,36	31,83	700,69	0,42	23,86
293	03:00 13-09-2025	1,78	20,29	7,35	31,86	599,02	0,46	822,04
294	04:00 13-09-2025	1,77	20,27	7,34	31,83	682,66	0,47	320,11
295	05:00 13-09-2025	1,77	20,26	7,32	31,81	645,43	0,47	810,73
296	06:00 13-09-2025	1,77	20,26	7,31	31,7	617,88	0,32	424,99
297	07:00 13-09-2025	1,78	20,29	7,3	31,8	594,6	0,39	614,13
298	08:00 13-09-2025	1,78	20,29	7,34	31,76	300,06	0,36	1254,97
299	09:00 13-09-2025	1,77	20,27	7,37	31,76	573,33	0,29	41,85
300	10:00 13-09-2025	1,77	20,27	7,38	31,82	673,07	0,3	552,05
301	11:00 13-09-2025	1,77	20,28	7,29	32,04	382,7	0,59	958,48
302	12:00 13-09-2025	1,77	20,28	7,3	32	754,42	0,94	166,94
303	13:00 13-09-2025	1,78	20,29	7,36	31,97	698,44	0,79	693,56
304	14:00 13-09-2025	1,77	20,26	7,4	32,09	726,09	0,98	280,41
305	15:00 13-09-2025	1,77	20,28	7,35	32,18	645,24	1,08	838,54
306	16:00 13-09-2025	1,77	20,27	7,35	32,16	673,72	1,22	282,31
307	17:00 13-09-2025	1,77	20,26	7,34	32,15	747,21	1,22	845,18
308	18:00 13-09-2025	1,77	20,25	7,38	32,09	703,24	1,17	356,54
309	19:00 13-09-2025	1,77	20,28	7,31	32,21	640,41	1,39	594,96
310	20:00 13-09-2025	1,77	20,26	7,34	32,12	329	1,3	1273,63
311	21:00 13-09-2025	1,77	20,26	7,35	32,08	552,51	1,15	30,53
312	22:00 13-09-2025	1,78	20,28	7,38	32,04	564,25	1,05	514,24
313	23:00 13-09-2025	1,77	20,28	7,31	32,1	359,19	1,03	944,18
314	00:00 14-09-2025	1,77	20,27	7,31	32,07	793	1,16	213,37
315	01:00 14-09-2025	1,77	20,25	7,32	31,91	717,85	0,77	492,95
316	02:00 14-09-2025	1,77	20,25	7,37	31,91	753,33	0,7	15,83
317	03:00 14-09-2025	1,78	20,28	7,33	31,94	648,91	0,72	843,8
318	04:00 14-09-2025	1,77	20,26	7,31	31,92	626,01	0,79	338,34
319	05:00 14-09-2025	1,77	20,25	7,31	31,83	744,53	0,65	819,1

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
320	06:00 14-09-2025	1,77	20,25	7,33	31,75	546,34	0,5	320,04
321	07:00 14-09-2025	1,78	20,28	7,28	31,88	366,22	0,58	572,79
322	08:00 14-09-2025	1,78	20,27	7,33	31,81	370,8	0,56	1218,2
323	09:00 14-09-2025	1,78	20,26	7,36	31,81	560,05	0,43	37,99
324	10:00 14-09-2025	1,78	20,26	7,38	31,87	535,24	0,43	528,67
325	11:00 14-09-2025	1,77	20,27	7,28	32,11	338,51	0,76	689,79
326	12:00 14-09-2025	1,77	20,26	7,31	32,08	778	1,21	139,04
327	13:00 14-09-2025	1,78	20,27	7,34	31,99	616,12	0,95	542,32
328	14:00 14-09-2025	1,78	20,25	7,38	32,02	722,64	1,04	8,41
329	15:00 14-09-2025	1,78	20,27	7,32	32,18	591,11	1,27	824,29
330	16:00 14-09-2025	1,78	20,27	7,29	32,19	673,6	1,62	314,74
331	17:00 14-09-2025	1,78	20,25	7,34	32,2	582,13	1,48	781,45
332	18:00 14-09-2025	1,77	20,25	7,33	32,06	428,82	1,29	395,2
333	19:00 14-09-2025	1,77	20,26	7,3	32,22	338,52	1,66	549,63
334	20:00 14-09-2025	1,78	20,26	7,29	32,12	347,06	1,6	1282,48
335	21:00 14-09-2025	1,77	20,25	7,3	32,08	338,66	1,4	30,59
336	22:00 14-09-2025	1,78	20,27	7,33	32,03	525,85	1,26	516,61
337	23:00 14-09-2025	1,77	20,27	7,34	32,06	414,71	1,29	586,11
338	00:00 15-09-2025	1,77	20,26	7,34	32	762,35	1,14	58,23
339	01:00 15-09-2025	1,77	20,26	7,26	31,88	472,78	0,78	699,24
340	02:00 15-09-2025	1,77	20,27	7,36	31,94	742,16	0,82	170,22
341	03:00 15-09-2025	1,78	20,28	7,31	31,83	618,25	0,7	529,59
342	04:00 15-09-2025	1,77	20,26	7,32	31,8	706,88	0,57	273,39
343	05:00 15-09-2025	1,77	20,24	7,28	31,84	643,41	0,61	899,76
344	06:00 15-09-2025	1,77	20,25	7,24	31,69	286,07	0,46	432,93
345	07:00 15-09-2025	1,77	20,27	7,3	31,82	368,53	0,55	521,89
346	08:00 15-09-2025	1,78	20,27	7,29	31,75	393,6	0,49	1065,16
347	09:00 15-09-2025	1,77	20,26	7,31	31,76	367,5	0,41	40,58
348	10:00 15-09-2025	1,77	20,26	7,32	31,82	393,25	0,52	364,95
349	11:00 15-09-2025	1,78	20,29	7,31	32,1	356,15	1	541,64
350	12:00 15-09-2025	1,78	20,28	7,32	32,1	746,35	1,52	205,11
351	13:00 15-09-2025	1,78	20,28	7,28	31,98	693,21	1,08	547,79
352	14:00 15-09-2025	1,78	20,27	7,35	32,02	699,48	1,02	5,32
353	15:00 15-09-2025	1,78	20,27	7,33	32,17	603,99	1,1	790,72
354	16:00 15-09-2025	1,78	20,27	7,3	32,08	676,02	1,3	223,55
355	17:00 15-09-2025	1,78	20,27	7,32	32,19	720,12	1,46	806,42
356	18:00 15-09-2025	1,78	20,26	7,32	32,01	673,15	1,22	336,3
357	19:00 15-09-2025	1,78	20,27	7,37	32,22	458	1,42	543,98
358	20:00 15-09-2025	1,78	20,27	7,33	32,04	372,52	1,33	1285,73
359	21:00 15-09-2025	1,78	20,27	7,34	31,99	540,62	1	34
360	22:00 15-09-2025	1,78	20,29	7,36	31,93	539,53	0,87	517,17
361	23:00 15-09-2025	1,78	20,3	7,36	32,09	358,77	0,97	867,72
362	00:00 16-09-2025	1,78	20,29	7,36	32,01	619,71	1,22	209,56
363	01:00 16-09-2025	1,78	20,28	7,33	31,71	446,76	0,61	600,98
364	02:00 16-09-2025	1,78	20,27	7,39	31,75	714,97	0,48	21,61
365	03:00 16-09-2025	1,79	20,3	7,35	31,8	618,06	0,58	888,55

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
366	04:00 16-09-2025	1,78	20,28	7,32	31,82	667,16	0,75	365,53
367	05:00 16-09-2025	1,78	20,28	7,32	31,7	718,13	0,59	817,94
368	06:00 16-09-2025	1,78	20,28	7,31	31,53	586,05	0,31	431,76
369	07:00 16-09-2025	1,78	20,3	7,4	31,71	502,77	0,46	447,87
370	08:00 16-09-2025	1,78	20,31	7,36	31,6	372,87	0,36	1150,95
371	09:00 16-09-2025	1,78	20,29	7,37	31,59	383,21	0,18	111,8
372	10:00 16-09-2025	1,78	20,29	7,39	31,69	619,65	0,21	670,16
373	11:00 16-09-2025	1,78	20,29	7,3	31,92	487,21	0,39	849,17
374	12:00 16-09-2025	1,78	20,27	7,3	31,97	771,47	0,98	141,67
375	13:00 16-09-2025	1,78	20,28	7,35	31,88	500,93	0,74	596,99
376	14:00 16-09-2025	1,78	20,28	7,39	32	422,64	0,67	44,62
377	15:00 16-09-2025	1,78	20,29	7,37	32,31	631,24	1,06	654,39
378	16:00 16-09-2025	1,78	20,28	7,3	32,15	532,64	1,12	586,06
379	17:00 16-09-2025	1,78	20,27	7,3	32,17	711,81	1,1	445,4
380	18:00 16-09-2025	1,78	20,29	7,3	32	688,94	1	604,29
381	19:00 16-09-2025	1,78	20,28	7,33	32,06	499,9	1,07	290,49
382	20:00 16-09-2025	1,78	20,28	7,31	32,03	592,48	1,22	769,54
383	21:00 16-09-2025	1,78	20,27	7,3	31,94	772,37	1	112,44
384	22:00 16-09-2025	1,78	20,28	7,34	31,94	582,3	0,94	460,44
385	23:00 16-09-2025	1,78	20,29	7,25	32,04	351,97	1	1056,7
386	00:00 17-09-2025	1,78	20,28	7,25	32,02	793,97	1,24	187,23
387	01:00 17-09-2025	1,78	20,27	7,28	31,84	502,11	0,82	792,23
388	02:00 17-09-2025	1,78	20,28	7,3	31,87	648,05	0,71	382,86
389	03:00 17-09-2025	1,78	20,31	7,3	31,95	620,06	0,85	743,17
390	04:00 17-09-2025	1,78	20,28	7,3	31,83	532,38	0,85	670,74
391	05:00 17-09-2025	1,78	20,28	7,32	31,75	716,31	0,66	359,09
392	06:00 17-09-2025	1,78	20,27	7,26	31,62	628,24	0,45	612,23
393	07:00 17-09-2025	1,78	20,3	7,25	31,81	495,85	0,5	683,57
394	08:00 17-09-2025	1,78	20,3	7,28	31,7	596,97	0,59	950,78
395	09:00 17-09-2025	1,78	20,28	7,3	31,68	455,83	0,34	143,22
396	10:00 17-09-2025	1,78	20,28	7,34	31,7	509,78	0,41	453,1
397	11:00 17-09-2025	1,78	20,28	7,26	31,95	335,75	0,46	1164,98
398	12:00 17-09-2025	1,77	20,28	7,26	32	617,15	1,01	181,05
399	13:00 17-09-2025	1,78	20,29	7,31	31,8	383,22	0,72	697,22
400	14:00 17-09-2025	1,78	20,28	7,34	31,79	453,94	0,59	65,25
401	15:00 17-09-2025	1,78	20,3	7,3	31,95	629,76	0,71	712,95
402	16:00 17-09-2025	1,78	20,28	7,3	31,83	508,89	0,76	647,99
403	17:00 17-09-2025	1,78	20,28	7,35	31,79	713,51	0,66	351,32
404	18:00 17-09-2025	1,78	20,3	7,31	31,67	697,08	0,47	616,94
405	19:00 17-09-2025	1,78	20,28	7,34	31,68	601,43	0,41	313,24
406	20:00 17-09-2025	1,78	20,28	7,32	31,67	696,92	0,42	888,19
407	21:00 17-09-2025	1,78	20,28	7,31	31,61	748,48	0,42	116,57
408	22:00 17-09-2025	1,78	20,29	7,34	31,59	656,11	0,4	478,95
409	23:00 17-09-2025	1,78	20,3	7,25	31,74	460,63	0,48	1227,4
410	00:00 18-09-2025	1,78	20,29	7,25	31,74	791,71	0,81	188,08
411	01:00 18-09-2025	1,78	20,29	7,27	31,54	602,75	0,52	876,92

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
412	02:00 18-09-2025	1,78	20,3	7,28	31,52	605,75	0,38	559,75
413	03:00 18-09-2025	1,78	20,31	7,3	31,57	659,61	0,47	722,96
414	04:00 18-09-2025	1,78	20,29	7,29	31,45	699,79	0,37	662,02
415	05:00 18-09-2025	1,78	20,29	7,27	31,41	809,39	0,22	547,89
416	06:00 18-09-2025	1,78	20,28	7,23	31,3	484,41	0,07	657,02
417	07:00 18-09-2025	1,78	20,3	7,24	31,46	340,72	0,14	696,67
418	08:00 18-09-2025	1,78	20,31	7,25	31,34	493,37	0,16	1060,92
419	09:00 18-09-2025	1,78	20,29	7,27	31,36	388,87	0,03	153,31
420	10:00 18-09-2025	1,78	20,3	7,32	31,46	582,52	0,05	374,31
421	11:00 18-09-2025	1,78	20,29	7,23	31,72	218,54	0,22	893,31
422	12:00 18-09-2025	1,78	20,28	7,24	31,7	521,61	0,66	173,77
423	13:00 18-09-2025	1,78	20,29	7,26	31,59	634,03	0,41	555,38
424	14:00 18-09-2025	1,78	20,27	7,31	31,62	770,55	0,38	51,78
425	15:00 18-09-2025	1,78	20,3	7,26	31,89	616,14	0,6	710,71
426	16:00 18-09-2025	1,78	20,29	7,27	31,79	619,56	0,77	627,24
427	17:00 18-09-2025	1,78	20,28	7,35	31,73	802,96	0,73	70,69
428	18:00 18-09-2025	1,78	20,3	7,3	31,64	696,27	0,49	613,2
429	19:00 18-09-2025	1,78	20,3	7,29	31,81	609,13	0,53	737,05
430	20:00 18-09-2025	1,78	20,28	7,28	31,69	570,16	0,55	1136,52
431	21:00 18-09-2025	1,78	20,28	7,28	31,65	457,27	0,31	144,41
432	22:00 18-09-2025	1,78	20,3	7,33	31,65	600,66	0,31	460,05
433	23:00 18-09-2025	1,78	20,3	7,3	31,72	504,58	0,33	1223,22
434	00:00 19-09-2025	1,78	20,29	7,3	31,71	787,06	0,53	196,26
435	01:00 19-09-2025	1,78	20,28	7,35	31,51	592,63	0,28	804,87
436	02:00 19-09-2025	1,78	20,28	7,37	31,47	719,66	0,15	93,58
437	03:00 19-09-2025	1,78	20,31	7,31	31,6	617,62	0,25	734,48
438	04:00 19-09-2025	1,78	20,28	7,32	31,49	576,45	0,31	699,05
439	05:00 19-09-2025	1,78	20,28	7,32	31,44	799,24	0,19	556,36
440	06:00 19-09-2025	1,78	20,27	7,27	31,32	417,99	0,04	639,44
441	07:00 19-09-2025	1,78	20,3	7,26	31,51	376,06	0,13	721,84
442	08:00 19-09-2025	1,79	20,3	7,3	31,39	510,17	0,18	1096,31
443	09:00 19-09-2025	1,78	20,28	7,31	31,41	363,22	0,01	167,6
444	10:00 19-09-2025	1,78	20,29	7,32	31,5	485,88	0,05	315,74
445	11:00 19-09-2025	1,78	20,3	7,19	31,87	518,01	0,24	865,3
446	12:00 19-09-2025	1,78	20,28	7,23	31,85	791,31	0,9	150,48
447	13:00 19-09-2025	1,79	20,28	7,3	31,78	725,17	0,66	683,2
448	14:00 19-09-2025	1,78	20,29	7,31	31,87	751,51	0,55	59,86
449	15:00 19-09-2025	1,78	20,3	7,26	32,2	622,55	0,85	645,67
450	16:00 19-09-2025	1,78	20,28	7,25	32,02	611,82	1,06	632,21
451	17:00 19-09-2025	1,78	20,28	7,31	32,01	794,79	1,07	535,1
452	18:00 19-09-2025	1,79	20,31	7,28	31,86	707,5	0,93	610,26
453	19:00 19-09-2025	1,78	20,3	7,22	32,08	468,86	1,08	725,43
454	20:00 19-09-2025	1,79	20,29	7,23	31,94	452,31	1,28	1135,99
455	21:00 19-09-2025	1,78	20,28	7,24	31,88	500,14	0,95	151,7
456	22:00 19-09-2025	1,78	20,3	7,31	31,88	806,22	0,95	414,75
457	23:00 19-09-2025	1,78	20,31	7,27	31,98	494,3	0,95	1046,28

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
458	00:00 20-09-2025	1,78	20,3	7,27	31,96	790,09	1,29	196,44
459	01:00 20-09-2025	1,78	20,29	7,29	31,74	616,09	0,82	834,05
460	02:00 20-09-2025	1,78	20,29	7,3	31,73	714,07	0,6	328,72
461	03:00 20-09-2025	1,78	20,32	7,25	31,86	609,89	0,69	726,26
462	04:00 20-09-2025	1,78	20,3	7,28	31,74	673,53	0,78	690,83
463	05:00 20-09-2025	1,78	20,29	7,29	31,67	792,25	0,58	553,48
464	06:00 20-09-2025	1,78	20,29	7,26	31,55	600,54	0,43	630,09
465	07:00 20-09-2025	1,78	20,31	7,21	31,75	603,36	0,48	704,8
466	08:00 20-09-2025	1,78	20,32	7,24	31,63	387,34	0,53	1095,7
467	09:00 20-09-2025	1,78	20,3	7,27	31,62	378,68	0,3	165,77
468	10:00 20-09-2025	1,78	20,3	7,3	31,7	557,52	0,38	430,82
469	11:00 20-09-2025	1,78	20,31	7,2	32,03	250,85	0,61	1240,55
470	12:00 20-09-2025	1,78	20,3	7,19	32,03	782,92	1,38	179,04
471	13:00 20-09-2025	1,78	20,3	7,26	31,87	750,15	1,05	546,62
472	14:00 20-09-2025	1,78	20,3	7,29	31,92	772,59	0,81	47,98
473	15:00 20-09-2025	1,78	20,32	7,26	32,3	599,38	1,02	648
474	16:00 20-09-2025	1,78	20,3	7,25	32,11	637,27	1,16	611,41
475	17:00 20-09-2025	1,78	20,28	7,28	32,1	723,14	0,98	445,04
476	18:00 20-09-2025	1,79	20,32	7,3	32,01	654,82	0,97	599,93
477	19:00 20-09-2025	1,78	20,31	7,25	32,22	370,04	1,35	721,88
478	20:00 20-09-2025	1,78	20,3	7,28	32,1	497,49	1,74	1136,38
479	21:00 20-09-2025	1,78	20,3	7,29	32,04	448,55	1,51	148,71
480	22:00 20-09-2025	1,78	20,31	7,33	32,05	797,33	1,53	388,8
481	23:00 20-09-2025	1,78	20,32	7,3	32,12	446,1	1,52	957,25
482	00:00 21-09-2025	1,78	20,31	7,31	32,12	776,87	1,81	184,39
483	01:00 21-09-2025	1,78	20,3	7,33	31,91	614,74	1,33	817,55
484	02:00 21-09-2025	1,78	20,3	7,37	31,9	623,05	1,08	290,16
485	03:00 21-09-2025	1,78	20,32	7,33	32,02	499,22	1,19	727,09
486	04:00 21-09-2025	1,78	20,3	7,33	31,9	393,45	1,21	701,58
487	05:00 21-09-2025	1,78	20,29	7,35	31,82	556,27	0,94	570,9
488	06:00 21-09-2025	1,78	20,3	7,34	31,71	355,36	0,76	626,06
489	07:00 21-09-2025	1,78	20,31	7,35	31,91	398,63	0,84	599,06
490	08:00 21-09-2025	1,79	20,33	7,36	31,82	753,77	1	630,26
491	09:00 21-09-2025	1,78	20,3	7,4	31,74	494,74	0,67	165,67
492	10:00 21-09-2025	1,78	20,3	7,43	31,82	594,49	0,73	306,14
493	11:00 21-09-2025	1,78	20,31	7,31	32,15	369,12	0,99	871,23
494	12:00 21-09-2025	1,78	20,3	7,32	32,2	326,23	1,77	169
495	13:00 21-09-2025	1,79	20,3	7,37	32,06	243,4	1,34	766,53
496	14:00 21-09-2025	1,79	20,3	7,36	32,18	468,27	1,29	555,62
497	15:00 21-09-2025	1,78	20,3	7,37	32,12	598,6	1,3	320,56
498	16:00 21-09-2025	1,78	20,3	7,35	32,14	442,12	1,41	431,82
499	17:00 21-09-2025	1,79	20,3	7,42	32,16	513,04	1,76	44,81
500	18:00 21-09-2025	1,8	20,33	7,38	32,06	684,28	1,68	604,85
501	19:00 21-09-2025	1,79	20,3	7,4	32,08	631,68	1,62	315,2
502	20:00 21-09-2025	1,79	20,31	7,34	32,05	717,25	1,54	1031,02
503	21:00 21-09-2025	1,79	20,3	7,36	31,96	522,33	1,4	152,6

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
504	22:00 21-09-2025	1,79	20,31	7,39	31,95	591,97	1,28	433,13
505	23:00 21-09-2025	1,79	20,3	7,41	32,14	420,54	1,52	1173,18
506	00:00 22-09-2025	1,79	20,3	7,42	32,07	344,34	1,82	72
507	01:00 22-09-2025	1,79	20,3	7,38	31,92	222,66	1,43	848,04
508	02:00 22-09-2025	1,79	20,31	7,35	31,88	424,67	1,18	584,78
509	03:00 22-09-2025	1,79	20,31	7,37	31,78	602,58	1,09	331,1
510	04:00 22-09-2025	1,79	20,3	7,38	31,77	668,54	0,97	489,81
511	05:00 22-09-2025	1,79	20,3	7,43	31,74	802,28	1,04	49,33
512	06:00 22-09-2025	1,79	20,3	7,36	31,67	434,1	0,89	615,08
513	07:00 22-09-2025	1,79	20,29	7,41	31,64	328,96	0,85	307,09
514	08:00 22-09-2025	1,8	20,32	7,37	31,68	494,9	0,76	959,53
515	09:00 22-09-2025	1,79	20,3	7,39	31,63	451,36	0,66	170,68
516	10:00 22-09-2025	1,79	20,3	7,44	31,66	360,7	0,62	366,06
517	11:00 22-09-2025	1,8	20,32	7,41	31,85	189,4	0,8	976,17
518	12:00 22-09-2025	1,79	20,3	7,43	31,92	754,4	1,23	188,66
519	13:00 22-09-2025	1,8	20,31	7,38	31,8	745,55	0,94	531,7
520	14:00 22-09-2025	1,79	20,3	7,41	31,82	703,2	0,87	63,53
521	15:00 22-09-2025	1,8	20,32	7,42	32,11	633,17	1,14	672,57
522	16:00 22-09-2025	1,8	20,31	7,37	31,97	668,33	1,3	666,95
523	17:00 22-09-2025	1,79	20,29	7,42	31,93	577,53	1,24	450,75
524	18:00 22-09-2025	1,8	20,32	7,37	31,82	497,22	1,13	603,73
525	19:00 22-09-2025	1,79	20,31	7,38	32,02	588,82	1,34	711,05
526	20:00 22-09-2025	1,79	20,32	7,36	31,9	501,24	1,48	1147,46
527	21:00 22-09-2025	1,79	20,31	7,36	31,84	218,27	1,19	158,6
528	22:00 22-09-2025	1,79	20,32	7,4	31,84	322,52	1,17	428,94
529	23:00 22-09-2025	1,79	20,31	7,42	31,85	244,15	1,21	1087,71
530	00:00 23-09-2025	1,79	20,31	7,44	31,8	777,97	1,21	37,11
531	01:00 23-09-2025	1,79	20,31	7,41	31,71	641,02	1,03	701,33
532	02:00 23-09-2025	1,79	20,31	7,45	31,67	781,14	0,89	62,72
533	03:00 23-09-2025	1,79	20,32	7,47	31,64	622,16	0,86	310,88
534	04:00 23-09-2025	1,79	20,32	7,46	31,62	669,93	0,77	600,64
535	05:00 23-09-2025	1,79	20,31	7,47	31,66	786,1	0,89	500,85
536	06:00 23-09-2025	1,79	20,31	7,42	31,5	702,51	0,73	622,6
537	07:00 23-09-2025	1,79	20,32	7,45	31,66	593,69	0,8	694,63
538	08:00 23-09-2025	1,8	20,33	7,41	31,58	558,73	0,87	1115,84
539	09:00 23-09-2025	1,79	20,31	7,39	31,55	447,8	0,64	177,39
540	10:00 23-09-2025	1,79	20,32	7,42	31,63	407,81	0,62	436,24
541	11:00 23-09-2025	1,8	20,32	7,36	31,79	376,18	0,81	1342,1
542	12:00 23-09-2025	1,79	20,31	7,36	31,78	776,46	1,18	192,64
543	13:00 23-09-2025	1,8	20,32	7,34	31,71	748,9	0,93	611,96
544	14:00 23-09-2025	1,8	20,31	7,39	31,78	665,49	0,9	59,7
545	15:00 23-09-2025	1,79	20,32	7,39	32,02	598,95	1,27	625,48
546	16:00 23-09-2025	1,79	20,31	7,34	31,88	468,25	1,4	622,03
547	17:00 23-09-2025	1,79	20,3	7,35	31,91	620,66	1,48	534,55
548	18:00 23-09-2025	1,79	20,32	7,36	31,78	605,78	1,39	599,06
549	19:00 23-09-2025	1,79	20,32	7,34	31,96	595,18	1,56	701,33

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
550	20:00 23-09-2025	1,79	20,32	7,35	31,85	506,36	1,71	1128,18
551	21:00 23-09-2025	1,79	20,31	7,35	31,8	495,92	1,39	156,17
552	22:00 23-09-2025	1,79	20,32	7,39	31,8	600,4	1,37	410,45
553	23:00 23-09-2025	1,79	20,32	7,39	31,8	401,63	1,36	1060,97
554	00:00 24-09-2025	1,79	20,31	7,41	31,76	776,36	1,29	31,69
555	01:00 24-09-2025	1,79	20,32	7,38	31,69	609,82	1,05	824,94
556	02:00 24-09-2025	1,79	20,33	7,37	31,71	475,7	0,96	565,68
557	03:00 24-09-2025	1,79	20,33	7,38	31,62	597,29	0,9	352,55
558	04:00 24-09-2025	1,79	20,32	7,38	31,58	492,1	0,76	601,28
559	05:00 24-09-2025	1,79	20,32	7,37	31,59	513,66	0,79	534,36
560	06:00 24-09-2025	1,79	20,32	7,35	31,49	534,74	0,69	617,16
561	07:00 24-09-2025	1,79	20,33	7,41	31,62	628,73	0,84	633,34
562	08:00 24-09-2025	1,79	20,34	7,36	31,55	640	0,74	1005,13
563	09:00 24-09-2025	1,79	20,31	7,37	31,53	481,02	0,59	183,48
564	10:00 24-09-2025	1,79	20,32	7,4	31,57	502,46	0,59	289,28
565	11:00 24-09-2025	1,79	20,32	7,36	31,58	107,76	0,6	531
566	12:00 24-09-2025	1,79	20,32	7,42	31,68	173,56	0,72	7,66
567	13:00 24-09-2025	1,79	20,33	7,44	31,72	231,06	0,98	239,35
568	14:00 24-09-2025	1,79	20,32	7,35	31,72	330,28	0,95	938,88
569	15:00 24-09-2025	1,79	20,32	7,4	31,65	572,98	0,98	47,61
570	16:00 24-09-2025	1,8	20,34	7,43	31,62	759,16	0,86	271,06
571	17:00 24-09-2025	1,79	20,31	7,39	31,64	731,29	0,78	349,62
572	18:00 24-09-2025	1,79	20,32	7,41	31,67	683,55	0,87	452,23
573	19:00 24-09-2025	1,8	20,33	7,39	31,76	440,53	1,15	1247,15
574	20:00 24-09-2025	1,79	20,32	7,39	31,8	776,52	1,47	256,35
575	21:00 24-09-2025	1,8	20,31	7,41	31,67	653,51	1,16	1082,23
576	22:00 24-09-2025	1,79	20,3	7,4	31,6	435	0,91	211,02
577	23:00 24-09-2025	1,8	20,34	7,42	31,71	335,37	0,96	1004,52
578	00:00 25-09-2025	1,78	20,32	7,35	31,63	578,31	0,94	713,87
579	01:00 25-09-2025	1,78	20,32	7,41	31,62	799,53	0,88	26,96
580	02:00 25-09-2025	1,79	20,33	7,4	31,52	784,59	0,75	545,48
581	03:00 25-09-2025	1,79	20,33	7,38	31,66	555,47	0,72	506,78
582	04:00 25-09-2025	1,79	20,33	7,37	31,54	758,62	0,84	1059,64
583	05:00 25-09-2025	1,79	20,31	7,32	31,47	702,08	0,53	388,91
584	06:00 25-09-2025	1,79	20,31	7,36	31,44	749,64	0,53	468,85
585	07:00 25-09-2025	1,79	20,33	7,33	31,51	226,72	0,5	1133,94
586	08:00 25-09-2025	1,79	20,31	7,34	31,53	512,53	0,74	245,47
587	09:00 25-09-2025	1,79	20,32	7,34	31,37	455,59	0,45	938,49
588	10:00 25-09-2025	1,79	20,31	7,32	31,34	412,64	0,38	214,9
589	11:00 25-09-2025	1,79	20,33	7,29	31,52	500,05	0,52	511,95
590	12:00 25-09-2025	1,79	20,31	7,3	31,35	677,43	0,6	662,96
591	13:00 25-09-2025	1,79	20,31	7,34	31,34	829,98	0,5	31,55
592	14:00 25-09-2025	1,8	20,31	7,3	31,32	710,69	0,39	594,73
593	15:00 25-09-2025	1,8	20,32	7,28	31,4	544,81	0,46	821,27
594	16:00 25-09-2025	1,8	20,34	7,27	31,39	715,57	0,61	565,9
595	17:00 25-09-2025	1,79	20,3	7,29	31,24	525,28	0,39	364,48

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
596	18:00 25-09-2025	1,79	20,31	7,31	31,19	830,43	0,32	492,83
597	19:00 25-09-2025	1,79	20,32	7,24	31,29	227,78	0,27	1334,34
598	20:00 25-09-2025	1,79	20,31	7,23	31,33	470,95	0,52	208,36
599	21:00 25-09-2025	1,79	20,32	7,28	31,16	681,68	0,37	830,53
600	22:00 25-09-2025	1,79	20,32	7,28	31,09	620,65	0,19	440,15
601	23:00 25-09-2025	1,79	20,32	7,27	31,27	585,34	0,28	465,86
602	00:00 26-09-2025	1,79	20,32	7,27	31,08	531,63	0,28	829,07
603	01:00 26-09-2025	1,79	20,31	7,31	31,06	782,04	0,13	40,18
604	02:00 26-09-2025	1,8	20,33	7,33	31,01	778,91	0,05	535,23
605	03:00 26-09-2025	1,79	20,33	7,28	31,06	549,01	0,06	908,04
606	04:00 26-09-2025	1,79	20,33	7,27	31	735,36	0,05	760,53
607	05:00 26-09-2025	1,79	20,31	7,28	30,96	701,71	0	371,96
608	06:00 26-09-2025	1,79	20,31	7,32	30,88	813,4	0	484,85
609	07:00 26-09-2025	1,8	20,33	7,28	30,96	445,48	0	1228,09
610	08:00 26-09-2025	1,79	20,32	7,26	31,01	751,19	0,02	199,37
611	09:00 26-09-2025	1,79	20,32	7,28	30,88	464,73	0,1	865,3
612	10:00 26-09-2025	1,79	20,32	7,24	30,85	363,28	0,38	564,82
613	11:00 26-09-2025	1,79	20,33	7,22	31,03	365,6	0,53	495,91
614	12:00 26-09-2025	1,8	20,32	7,26	30,91	528,85	0,62	1066,05
615	13:00 26-09-2025	1,79	20,3	7,27	30,89	812,68	0,39	314,02
616	14:00 26-09-2025	1,79	20,3	7,26	30,94	723,82	0,39	573,82
617	15:00 26-09-2025	1,79	20,32	7,28	31,03	542,8	0,48	629,84
618	16:00 26-09-2025	1,8	20,35	7,29	31	666,22	0,6	328,21
619	17:00 26-09-2025	1,8	20,31	7,3	30,89	513,52	0,38	380,66
620	18:00 26-09-2025	1,8	20,31	7,31	30,86	828,5	0,31	492,3
621	19:00 26-09-2025	1,8	20,31	7,24	30,93	432,21	0,29	1327,66
622	20:00 26-09-2025	1,79	20,31	7,23	30,96	497,37	0,55	209,39
623	21:00 26-09-2025	1,8	20,32	7,27	30,84	550,23	0,42	836,1
624	22:00 26-09-2025	1,8	20,32	7,28	30,8	409	0,32	473,49
625	23:00 26-09-2025	1,79	20,32	7,3	30,92	391,82	0,47	434,39
626	00:00 27-09-2025	1,8	20,3	7,27	30,79	533,66	0,43	728,33
627	01:00 27-09-2025	1,8	20,3	7,32	30,78	803,11	0,34	35,2
628	02:00 27-09-2025	1,8	20,32	7,32	30,74	602,97	0,28	539,89
629	03:00 27-09-2025	1,8	20,32	7,26	30,79	537,62	0,28	847,95
630	04:00 27-09-2025	1,8	20,31	7,25	30,79	726,19	0,38	538,95
631	05:00 27-09-2025	1,8	20,3	7,27	30,68	722,24	0,19	375,86
632	06:00 27-09-2025	1,8	20,3	7,3	30,65	810,04	0,13	485,59
633	07:00 27-09-2025	1,8	20,32	7,28	30,71	373,64	0,1	1212,06
634	08:00 27-09-2025	1,79	20,31	7,3	30,73	499,27	0,23	129,27
635	09:00 27-09-2025	1,79	20,32	7,31	30,72	502,01	0,14	868,16
636	10:00 27-09-2025	1,79	20,32	7,28	30,8	191,43	0,11	546,16
637	11:00 27-09-2025	1,79	20,33	7,25	31,08	583,61	0,29	482,11
638	12:00 27-09-2025	1,8	20,33	7,29	30,95	666,44	0,52	768,76
639	13:00 27-09-2025	1,79	20,31	7,35	31,08	772,72	0,51	17,46
640	14:00 27-09-2025	1,8	20,33	7,31	31,14	704,68	0,58	553,38
641	15:00 27-09-2025	1,79	20,33	7,33	31,31	451,69	0,7	729,04

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
642	16:00 27-09-2025	1,79	20,36	7,32	31,29	324,42	0,94	514,24
643	17:00 27-09-2025	1,79	20,31	7,33	31,2	422,61	0,84	367,09
644	18:00 27-09-2025	1,78	20,31	7,36	31,23	830,25	0,87	457,43
645	19:00 27-09-2025	1,78	20,31	7,33	31,27	505,29	0,89	1226,91
646	20:00 27-09-2025	1,78	20,3	7,34	31,3	726,66	1,08	193,4
647	21:00 27-09-2025	1,78	20,32	7,4	31,18	494,41	0,89	751,7
648	22:00 27-09-2025	1,78	20,32	7,4	31,11	368,89	0,7	253,88
649	23:00 27-09-2025	1,78	20,33	7,43	31,24	475,17	0,82	423,33
650	00:00 28-09-2025	1,78	20,32	7,39	31,09	576,93	0,78	959,45
651	01:00 28-09-2025	1,78	20,32	7,39	31,09	688,65	0,7	172,23
652	02:00 28-09-2025	1,78	20,32	7,38	31,01	538,13	0,63	538,08
653	03:00 28-09-2025	1,78	20,33	7,36	31,13	540,54	0,67	817,28
654	04:00 28-09-2025	1,78	20,33	7,36	31,06	477,85	0,83	469,26
655	05:00 28-09-2025	1,78	20,3	7,33	30,94	369,46	0,54	372,11
656	06:00 28-09-2025	1,78	20,32	7,36	30,97	557,09	0,52	481,73
657	07:00 28-09-2025	1,79	20,33	7,37	31,01	251,37	0,61	1141,47
658	08:00 28-09-2025	1,78	20,32	7,38	30,98	503,03	0,6	52,8
659	09:00 28-09-2025	1,78	20,32	7,37	30,96	497,5	0,5	519,26
660	10:00 28-09-2025	1,78	20,31	7,34	30,93	448,38	0,33	214,73
661	11:00 28-09-2025	1,78	20,32	7,37	31,19	595,75	0,51	419,26
662	12:00 28-09-2025	1,79	20,32	7,34	30,99	467,7	0,56	573,94
663	13:00 28-09-2025	1,78	20,3	7,41	31,02	593,29	0,53	29,66
664	14:00 28-09-2025	1,79	20,29	7,37	30,95	584,3	0,41	578,17
665	15:00 28-09-2025	1,79	20,32	7,38	31,06	323,72	0,43	851,76
666	16:00 28-09-2025	1,79	20,34	7,37	31,02	494,12	0,55	733,31
667	17:00 28-09-2025	1,79	20,31	7,39	30,89	312,96	0,3	382,07
668	18:00 28-09-2025	1,79	20,31	7,46	30,91	553,65	0,33	360,76
669	19:00 28-09-2025	1,78	20,31	7,4	30,87	252,6	0,32	813,28
670	20:00 28-09-2025	1,78	20,3	7,4	30,85	498,08	0,34	44,54
671	21:00 28-09-2025	1,79	20,32	7,41	30,77	600,98	0,31	433,35
672	22:00 28-09-2025	1,79	20,31	7,38	30,68	496,64	0,15	230,64
673	23:00 28-09-2025	1,79	20,32	7,38	30,83	596,44	0,26	472,49
674	00:00 29-09-2025	1,79	20,31	7,41	30,66	461,06	0,3	970,08
675	01:00 29-09-2025	1,79	20,3	7,4	30,64	531,02	0,16	68,85
676	02:00 29-09-2025	1,79	20,32	7,4	30,56	543,66	0,08	538,22
677	03:00 29-09-2025	1,79	20,32	7,39	30,52	540,78	0	545,9
678	04:00 29-09-2025	1,79	20,31	7,37	30,48	548,18	0	676,79
679	05:00 29-09-2025	1,79	20,3	7,32	30,39	463,4	0	401,02
680	06:00 29-09-2025	1,79	20,31	7,35	30,37	321,13	0	483,72
681	07:00 29-09-2025	1,79	20,31	7,32	30,34	212,35	0	959,21
682	08:00 29-09-2025	1,79	20,3	7,37	30,23	320,77	0	55,02
683	09:00 29-09-2025	1,79	20,3	7,39	30,22	317,84	0	769,98
684	10:00 29-09-2025	1,79	20,3	7,36	30,16	217,48	0	310,06
685	11:00 29-09-2025	1,79	20,3	7,42	30,06	616,37	0	80,1
686	12:00 29-09-2025	1,79	20,33	7,34	30,19	647,71	0	578,28
687	13:00 29-09-2025	1,79	20,3	7,43	30,01	616,99	0	27,68

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
688	14:00 29-09-2025	1,79	20,3	7,38	29,99	716,03	0	567,76
689	15:00 29-09-2025	1,79	20,32	7,37	30,03	595,12	0	488,62
690	16:00 29-09-2025	1,79	20,33	7,39	29,99	655,21	0,06	536,68
691	17:00 29-09-2025	1,79	20,31	7,36	29,99	534,75	0,75	399,33
692	18:00 29-09-2025	1,79	20,31	7,39	29,9	480,71	0,73	477,18
693	19:00 29-09-2025	1,79	20,31	7,39	29,91	216,72	0,74	1332,92
694	20:00 29-09-2025	1,78	20,29	7,43	29,89	571,19	0,84	189,24
695	21:00 29-09-2025	1,79	20,32	7,41	29,87	836,8	0,68	736,74
696	22:00 29-09-2025	1,79	20,32	7,38	29,86	632,92	0,61	250,69
697	23:00 29-09-2025	1,79	20,32	7,48	29,75	605,79	0,79	434,56
698	00:00 30-09-2025	1,79	20,32	7,36	29,82	581	0,48	966,8
699	01:00 30-09-2025	1,79	20,3	7,38	29,76	760,44	0,51	117,78
700	02:00 30-09-2025	1,79	20,31	7,37	29,79	749,35	0,42	549,59
701	03:00 30-09-2025	1,79	20,31	7,41	29,69	542,9	0,54	926,58
702	04:00 30-09-2025	1,78	20,31	7,4	29,65	700,72	0,35	789,73
703	05:00 30-09-2025	1,78	20,31	7,35	29,63	505,69	0,24	484,57
704	06:00 30-09-2025	1,78	20,31	7,4	29,52	855,92	0,21	1219,94
705	07:00 30-09-2025	1,78	20,32	7,38	29,57	723,34	0,11	784,68
706	08:00 30-09-2025	1,78	20,31	7,39	29,56	866,67	0,1	647,41
707	09:00 30-09-2025	1,79	20,31	7,39	29,5	795,32	0,13	938,51
708	10:00 30-09-2025	1,78	20,3	7,36	29,51	691,66	0,05	653,71
709	11:00 30-09-2025	1,78	20,3	7,36	29,48	849,7	0	607,58
710	12:00 30-09-2025	1,79	20,33	7,39	29,44	638,89	0,04	898,51
711	13:00 30-09-2025	1,79	20,33	7,37	29,42	803,81	0,03	888,33
712	14:00 30-09-2025	1,79	20,31	7,33	29,42	732,14	0	605,91
713	15:00 30-09-2025	1,79	20,33	7,35	29,33	588,94	0	955,52
714	16:00 30-09-2025	1,79	20,33	7,34	29,32	823,86	0	662,36
715	17:00 30-09-2025	1,79	20,32	7,33	29,35	638,76	0	464,13
716	18:00 30-09-2025	1,79	20,33	7,36	29,26	781,34	0	1030,72
717	19:00 30-09-2025	1,79	20,3	7,3	29,28	396,21	0	781,16
718	20:00 30-09-2025	1,79	20,32	7,35	29,26	530,12	0	666,64
719	21:00 30-09-2025	1,8	20,34	7,36	29,25	757,25	0	512,12
720	22:00 30-09-2025	1,79	20,33	7,38	29,17	561,1	0	621,37
721	23:00 30-09-2025	1,78	20,31	7,37	29,17	780,24	0	475,51