



**KẾT QUẢ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ONLINE CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ
NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 2.900 M³/NGÀY ĐÊM TẠI KCN CHÂU SƠN –
THÁNG 11/2025**

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
00:00 01-11-2025	22,32	8,3	7,35	0,22	25,91	3,75	0,67
01:00 01-11-2025	22,08	7,92	7,39	0,24	25,66	3,36	0,44
02:00 01-11-2025	21,93	7,47	7,43	0,27	25,42	3,21	0,77
03:00 01-11-2025	21,77	7,07	7,47	0,34	25,2	4,15	0,43
04:00 01-11-2025	21,73	6,84	7,51	0,25	24,99	3,24	0,66
05:00 01-11-2025	21,58	6,59	7,55	0,23	24,79	2,6	0,56
06:00 01-11-2025	21,56	6,41	7,58	0,32	24,6	2,14	0,99
07:00 01-11-2025	21,8	7,04	7,59	0,26	24,46	9,49	101,18
08:00 01-11-2025	22,12	9,79	7,35	0,24	26,04	124,6	141,34
09:00 01-11-2025	21,92	10,08	7,38	0,13	26,24	122,79	154,44
10:00 01-11-2025	22,3	11,03	7,36	0,12	26,32	139,85	117,61
11:00 01-11-2025	22,39	11,25	7,34	0,1	26,34	137,89	117,76
12:00 01-11-2025	22,37	11,02	7,33	0,09	26,34	121,87	159,68
13:00 01-11-2025	22,63	11,6	7,31	0,09	26,34	143,06	123,33
14:00 01-11-2025	22,75	11,67	7,3	0,09	26,34	116,66	116,96
15:00 01-11-2025	22,79	11,52	7,28	0,21	26,34	139,59	165,34
16:00 01-11-2025	23,29	12,35	7,25	0,06	26,34	151,14	163,94
17:00 01-11-2025	23,21	10,77	7,28	0,06	26,1	139,42	-76,88
18:00 01-11-2025	22,94	9,98	7,32	0,08	25,75	22,49	-125
19:00 01-11-2025	22,7	9,31	7,36	0,1	25,41	7,08	-125
20:00 01-11-2025	22,51	8,75	7,4	0,13	25,09	3,38	-125
21:00 01-11-2025	22,4	8,34	7,43	0,15	24,8	2,88	-125
22:00 01-11-2025	22,17	7,96	7,45	0,17	24,55	2,54	-125
23:00 01-11-2025	22,1	7,61	7,48	0,19	24,32	2,32	-125
00:00 02-11-2025	21,97	7,43	7,51	0,22	24,09	2,18	-125
01:00 02-11-2025	21,94	7,19	7,54	0,24	23,89	2,04	-125
02:00 02-11-2025	21,9	6,97	7,57	0,26	23,69	2,29	-125
03:00 02-11-2025	21,83	6,75	7,59	0,36	23,52	2,14	-125
23:00 02-11-2025	16,97	4,47	6,23	0,32	16,81	-24,14	-0,22
00:00 03-11-2025	21,14	5,53	7,8	0,41	21,01	2,39	0,14
01:00 03-11-2025	21,13	5,42	7,82	0,42	21	2,26	0,36
02:00 03-11-2025	21,11	5,39	7,84	0,43	20,99	2,71	0,44
03:00 03-11-2025	21,1	5,32	7,83	0,44	20,91	2,38	0,72
04:00 03-11-2025	21,09	5,33	7,78	0,45	20,91	2,65	0,57
05:00 03-11-2025	21,04	5,27	7,77	0,47	20,88	2,5	0,39
06:00 03-11-2025	21	5,23	7,79	0,97	20,82	2,81	0,4



Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
07:00 03-11-2025	21,3	6,29	7,7	0,82	21,28	2,66	58,12
08:00 03-11-2025	22,24	8,91	7,27	0,48	23,68	96,78	170,77
09:00 03-11-2025	21,93	7,43	7,17	0,44	24,25	125,64	90,59
10:00 03-11-2025	22,77	8,63	7,14	0,31	24,39	100,12	105,07
11:00 03-11-2025	23,26	9,18	7,13	0,14	24,48	113,72	90,13
12:00 03-11-2025	23,59	9,78	7,13	0,13	24,51	112,09	153,86
13:00 03-11-2025	24,13	10,95	7,14	0,14	24,59	139,42	145,37
14:00 03-11-2025	23,51	11,44	7,17	0,11	24,59	131,71	82,3
15:00 03-11-2025	22,79	11,01	7,2	0,22	24,59	123,48	131,57
16:00 03-11-2025	22,64	10,77	7,22	0,23	24,51	116,51	96,48
17:00 03-11-2025	22,43	10,47	7,24	0,2	24,5	120,52	131,32
18:00 03-11-2025	22,37	10,62	7,28	0,19	24,5	113,36	103,78
19:00 03-11-2025	22,13	10,19	7,31	0,25	24,5	124,99	143,27
20:00 03-11-2025	22,1	9,62	7,34	0,23	24,29	105,67	0,56
21:00 03-11-2025	21,71	8,76	7,42	0,54	23,87	12,04	0,82
22:00 03-11-2025	21,45	8,06	7,54	0,68	23,5	4,55	0,62
23:00 03-11-2025	21,26	7,6	7,58	0,77	23,16	3,54	0,46
00:00 04-11-2025	21,08	7,14	7,62	1,56	22,81	3,23	0,64
01:00 04-11-2025	20,95	6,65	7,64	1,35	22,52	3,27	0,63
02:00 04-11-2025	20,83	6,39	7,67	1,34	22,24	5,42	0,86
03:00 04-11-2025	20,69	6,12	7,7	1,32	21,98	2,54	0,61
04:00 04-11-2025	20,59	5,95	7,72	1,32	21,75	2,2	0,8
05:00 04-11-2025	20,49	5,77	7,72	1,35	21,52	1,9	0,49
06:00 04-11-2025	20,35	5,64	7,68	1,45	21,3	2,14	0,55
07:00 04-11-2025	20,39	6,1	7,68	1,56	21,68	1,75	87,13
08:00 04-11-2025	20,73	9,05	7,5	1,39	23,53	99,74	141,85
09:00 04-11-2025	20,49	9,18	7,51	1,15	23,94	128,45	141,1
10:00 04-11-2025	20,77	10,21	7,5	1,09	24,08	121,54	112,13
11:00 04-11-2025	20,68	10,2	7,51	0,96	24,21	126,22	111,35
12:00 04-11-2025	20,71	10,26	7,49	0,62	24,36	114,32	132,4
13:00 04-11-2025	20,83	10,64	7,38	0,65	24,41	135,42	117,52
14:00 04-11-2025	20,83	10,67	7,34	0,7	24,5	128,12	139,36
15:00 04-11-2025	20,92	10,93	7,3	0,78	24,51	138,26	82,42
16:00 04-11-2025	20,42	9,73	7,32	0,86	24,57	98,34	153,12
17:00 04-11-2025	20,74	10,71	7,28	1,09	24,59	141,59	130,68
18:00 04-11-2025	20,6	10,72	7,25	1,21	24,6	120,79	144,99
19:00 04-11-2025	20,74	10,96	7,23	1,21	24,68	144,58	130,21
20:00 04-11-2025	20,73	10,21	7,23	1,19	24,57	110,12	0,39
21:00 04-11-2025	20,35	9,27	7,24	1,26	24,34	11,49	0,32
22:00 04-11-2025	20,09	8,47	7,28	1,31	24,11	3,2	0,42
23:00 04-11-2025	19,86	7,87	7,31	1,35	23,85	2,74	0,68

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
00:00 05-11-2025	19,68	7,34	7,34	1,41	23,58	2,52	0,31
01:00 05-11-2025	19,63	7,34	7,36	1,42	23,34	2,52	1,01
02:00 05-11-2025	19,48	6,82	7,39	1,47	23,11	3,89	0,7
03:00 05-11-2025	19,38	6,53	7,41	1,54	22,84	2,79	0,78
04:00 05-11-2025	19,32	6,29	7,44	1,69	22,61	2,53	0,42
05:00 05-11-2025	19,23	6,14	7,46	1,58	22,4	1,99	0,33
06:00 05-11-2025	19,16	5,96	7,49	1,59	22,2	2,06	0,34
07:00 05-11-2025	19,3	6,54	7,42	1,55	22,41	6,75	72,47
08:00 05-11-2025	19,63	8,65	7,18	1,46	24,07	113,12	156,09
09:00 05-11-2025	19,22	7,94	7,21	1,4	24,34	117,02	119,23
10:00 05-11-2025	19,85	9,78	7,18	1,37	24,5	140,6	90,05
11:00 05-11-2025	20,1	10,35	7,16	1,35	24,64	126,6	111,53
12:00 05-11-2025	20,01	10	7,14	1,29	24,77	122,76	139,7
13:00 05-11-2025	20,13	10,35	7,12	1,25	24,87	116,92	103,41
14:00 05-11-2025	20,15	10,36	7,11	1,2	24,96	150,74	157,12
15:00 05-11-2025	20,27	10,27	7,08	1,16	24,98	119,72	81,68
16:00 05-11-2025	20,3	10,08	7,08	1,15	25,05	93,44	75,26
17:00 05-11-2025	20,54	10,24	7,07	1,15	25,06	122,19	166,33
18:00 05-11-2025	20,9	10,6	7,05	1,15	25,06	128,41	114,82
19:00 05-11-2025	21,11	10,33	7,05	1,15	25,07	126,83	137,21
20:00 05-11-2025	20,92	10,05	7,09	1,1	24,95	99,22	0,51
21:00 05-11-2025	20,6	8,48	7,13	1,09	24,76	10,6	0,98
22:00 05-11-2025	20,36	8,1	7,16	1,12	24,59	2,76	1,04
23:00 05-11-2025	20,18	7,56	7,2	1,15	24,42	1,86	0,55
00:00 06-11-2025	19,96	7,1	7,23	1,18	24,25	2,08	0,76
01:00 06-11-2025	19,87	6,77	7,26	1,2	24,09	1,97	0,72
02:00 06-11-2025	19,73	6,48	7,3	1,22	23,94	3,15	0,42
03:00 06-11-2025	19,68	6,26	7,33	1,24	23,8	1,85	0,68
04:00 06-11-2025	19,51	6,12	7,36	1,27	23,66	2,06	0,89
05:00 06-11-2025	19,47	6,09	7,39	1,3	23,55	2,25	0,77
06:00 06-11-2025	19,39	5,81	7,41	1,72	23,46	2,52	0,51
07:00 06-11-2025	19,75	6,78	7,26	1,98	23,93	11,64	101,44
08:00 06-11-2025	19,91	8,25	7,1	1,84	24,7	101,8	112,76
09:00 06-11-2025	19,83	8,5	7,13	1,81	24,94	116,1	154,01
10:00 06-11-2025	20,31	9,96	7,13	1,81	25,08	122,16	82,82
11:00 06-11-2025	20,25	9,62	7,14	1,79	25,19	100,59	97,4
12:00 06-11-2025	18,39	8,39	6,5	1,61	22,96	110,93	113,29
13:00 06-11-2025	20,43	9,65	7,15	1,74	25,34	119,06	124,21
14:00 06-11-2025	20,44	9,16	7,15	1,69	25,45	130,73	158,43
15:00 06-11-2025	20,64	9,48	7,14	1,22	25,52	145,03	109,47
16:00 06-11-2025	20,84	9,54	7,14	1,17	25,55	145,36	164,16

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
17:00 06-11-2025	21,19	9,9	7,12	1,23	25,55	146,46	142,6
18:00 06-11-2025	21,31	9,97	7,12	0,9	25,55	128,08	125,14
19:00 06-11-2025	21,46	9,85	7,11	0,85	25,56	136,21	102,07
20:00 06-11-2025	21,37	8,76	7,14	0,53	25,48	81,49	0,57
21:00 06-11-2025	21,06	7,93	7,17	0,33	25,29	8,68	0,89
22:00 06-11-2025	20,8	7,42	7,21	0,27	25,1	3,98	0,73
23:00 06-11-2025	20,69	7,01	7,24	0,27	24,93	2,65	1,29
00:00 07-11-2025	20,54	6,61	7,28	0,28	24,8	2,52	1,02
01:00 07-11-2025	20,4	6,27	7,31	0,28	24,67	2,68	0,89
02:00 07-11-2025	20,27	6,19	7,34	0,29	24,57	3,56	1,39
03:00 07-11-2025	20,08	5,85	7,37	0,31	24,49	2,71	1,06
04:00 07-11-2025	19,96	5,71	7,4	0,31	24,4	2,67	0,49
05:00 07-11-2025	19,92	5,61	7,42	0,32	24,31	2,44	0,62
06:00 07-11-2025	19,88	5,47	7,44	0,33	24,22	2,3	1,52
07:00 07-11-2025	20,1	5,91	7,38	0,32	24,28	2,39	57,76
08:00 07-11-2025	20,68	7,92	7,13	0,27	25	84,87	160,29
09:00 07-11-2025	20,72	8,04	7,15	0,26	25,23	138,07	27,97
10:00 07-11-2025	20,58	7,25	7,19	0,27	25,1	31,88	0,52
11:00 07-11-2025	20,42	6,81	7,23	0,29	24,93	8,79	0,42
12:00 07-11-2025	20,12	7,67	7,22	0,28	25,18	35,27	142,04
13:00 07-11-2025	20,56	8,26	7,18	0,28	25,33	129,73	146,2
14:00 07-11-2025	20,86	9,07	7,16	0,28	25,44	148,85	117,88
15:00 07-11-2025	20,58	8,73	7,17	0,29	25,45	129,5	144,53
16:00 07-11-2025	20,8	9,3	7,17	0,3	25,45	135,22	130,86
17:00 07-11-2025	20,81	9,28	7,18	0,29	25,45	121,42	115,74
18:00 07-11-2025	20,89	8,97	7,19	0,29	25,48	148,39	157,79
19:00 07-11-2025	20,75	7,92	7,22	0,28	25,38	124,9	14,33
20:00 07-11-2025	20,49	7,29	7,27	0,29	25,22	20,8	1,21
21:00 07-11-2025	20,39	6,69	7,31	0,31	25,08	7,41	0,98
22:00 07-11-2025	20,19	6,38	7,35	0,32	24,95	5,11	1,6
23:00 07-11-2025	19,99	6,1	7,39	0,33	24,83	3,67	1,02
00:00 08-11-2025	19,95	5,79	7,43	0,34	24,72	3,18	1,39
01:00 08-11-2025	19,88	5,62	7,47	0,35	24,64	2,91	1,63
02:00 08-11-2025	19,76	5,48	7,5	0,37	24,57	4,93	0,73
03:00 08-11-2025	19,69	5,39	7,53	0,38	24,5	3,4	1,18
04:00 08-11-2025	19,66	5,23	7,56	0,4	24,42	9,2	0,71
05:00 08-11-2025	19,64	5,15	7,59	0,41	24,4	9,99	1,03
06:00 08-11-2025	19,67	5,08	7,62	0,42	24,31	6,66	0,58
07:00 08-11-2025	19,55	5,19	7,62	0,42	24,35	4,95	38,01
08:00 08-11-2025	20,01	7,72	7,33	0,36	25,02	78,85	170,98
09:00 08-11-2025	20,12	8,35	7,35	0,35	25,38	125,58	80,76

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
10:00 08-11-2025	20,14	8,37	7,37	0,36	25,51	119,36	168,38
11:00 08-11-2025	20,43	8,87	7,35	0,37	25,66	140,13	98,62
12:00 08-11-2025	20,4	8,47	7,35	0,37	25,81	114,04	111,07
13:00 08-11-2025	20,44	8,11	7,36	0,38	25,87	129,02	163,22
14:00 08-11-2025	20,82	8,73	7,34	0,37	25,95	148,73	164,21
15:00 08-11-2025	21,06	9,2	7,31	0,36	26	155,04	89,96
16:00 08-11-2025	20,98	8,89	7,3	0,36	26,04	150,96	157,74
17:00 08-11-2025	21,1	9,25	7,26	0,36	26,04	153,36	155,42
18:00 08-11-2025	21,06	8,98	7,25	0,36	26,04	120,8	80,85
19:00 08-11-2025	20,89	8,5	7,28	0,39	26,04	139,12	163,67
20:00 08-11-2025	20,92	8,26	7,31	0,38	26,04	145,35	67,71
21:00 08-11-2025	20,63	8,14	7,39	0,36	26,04	41,36	0,81
22:00 08-11-2025	20,39	6,71	7,42	0,36	26,04	7,47	0,32
23:00 08-11-2025	20,26	6,3	7,43	0,36	26,04	3,54	0,56
00:00 09-11-2025	20,18	6,04	7,41	0,36	26,04	2,1	0,13
01:00 09-11-2025	20	5,78	7,43	0,36	26,01	2,22	0,49
02:00 09-11-2025	19,88	5,6	7,45	0,35	25,95	3,74	0,3
03:00 09-11-2025	19,77	5,34	7,48	0,35	25,95	2,71	0,28
04:00 09-11-2025	19,69	5,2	7,49	0,35	25,95	2,24	0,34
05:00 09-11-2025	19,63	5,11	7,52	0,36	25,95	2,01	0,75
06:00 09-11-2025	19,56	5,05	7,54	0,37	25,95	2,1	1,57
07:00 09-11-2025	19,67	5,17	7,56	0,38	25,95	2,45	72,19
08:00 09-11-2025	20,2	6,85	7,29	0,4	25,98	117,24	119,7
09:00 09-11-2025	19,8	6,81	7,29	0,4	26,08	119,76	146,78
10:00 09-11-2025	20,11	7,83	7,29	0,4	26,14	145	82,39
11:00 09-11-2025	19,77	6,9	7,3	0,41	26,17	103,86	103,94
12:00 09-11-2025	19,46	6,63	7,3	0,44	26,24	123,88	140,23
13:00 09-11-2025	19,76	7,24	7,3	0,44	26,24	127,27	81,96
14:00 09-11-2025	19,66	7,01	7,3	0,42	26,24	167,23	166,41
15:00 09-11-2025	19,98	7,46	7,29	0,4	26,24	183,8	137,18
16:00 09-11-2025	19,82	6,5	7,32	0,37	26,24	189,85	68,68
17:00 09-11-2025	19,64	5,95	7,36	0,36	26,24	65,32	0,36
18:00 09-11-2025	19,49	5,62	7,39	0,36	26,24	10,82	0,77
19:00 09-11-2025	19,36	5,27	7,43	0,37	26,24	4,21	0,94
20:00 09-11-2025	19,21	5	7,46	0,38	26,24	3,36	1,53
21:00 09-11-2025	19,09	4,81	7,5	0,39	26,19	2,61	0,48
22:00 09-11-2025	18,97	4,67	7,52	0,4	26,14	1,59	0,73
23:00 09-11-2025	19,07	4,52	7,54	0,41	26,14	1,51	0,36
00:00 10-11-2025	18,99	4,42	7,56	0,42	26,12	2,33	0,29
01:00 10-11-2025	18,93	4,36	7,58	0,43	26,04	1,8	1,21
02:00 10-11-2025	18,88	4,29	7,6	0,46	26,04	1,86	0,64

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
03:00 10-11-2025	18,84	4,2	7,62	0,48	25,98	1,66	0,38
04:00 10-11-2025	18,75	4,14	7,64	0,52	25,95	1,3	0,61
05:00 10-11-2025	18,67	4,1	7,67	0,55	25,91	1,97	1,16
06:00 10-11-2025	18,63	4,07	7,69	0,6	25,85	1,61	1,17
07:00 10-11-2025	18,98	5,31	7,54	0,64	25,88	1,92	86,48
08:00 10-11-2025	19,6	8,4	7,32	0,68	25,98	122,33	133,76
09:00 10-11-2025	19,38	8,76	7,36	0,69	26,14	129,02	133,12
10:00 10-11-2025	19,33	8,7	7,39	0,68	26,19	133,58	166,39
11:00 10-11-2025	19,25	8,46	7,39	0,77	26,3	131,75	81,81
12:00 10-11-2025	19,04	8,06	7,38	0,96	26,34	132,84	165,65
13:00 10-11-2025	19,28	8,76	7,38	0,98	26,34	120,58	95,36
14:00 10-11-2025	19,1	8,36	7,39	1,04	26,34	109,41	144,22
15:00 10-11-2025	19,38	9	7,39	1,02	26,34	127,23	129,51
16:00 10-11-2025	19,54	9,36	7,36	0,87	26,34	119,97	122,98
17:00 10-11-2025	19,46	9,62	7,35	0,67	26,34	131,49	163,57
18:00 10-11-2025	19,57	9,75	7,35	0,64	26,34	139,06	94,82
19:00 10-11-2025	19,39	9,34	7,37	0,62	26,34	120,22	143,93
20:00 10-11-2025	19,24	8,51	7,42	0,64	26,24	127,52	0,8
21:00 10-11-2025	19,04	7,76	7,45	0,61	26,13	14,46	0,71
22:00 10-11-2025	18,88	7,39	7,46	0,58	26,02	3,44	1,15
23:00 10-11-2025	18,76	7,02	7,46	0,6	25,9	1,29	0,14
00:00 11-11-2025	18,7	6,75	7,49	0,62	25,77	1,76	0,56
01:00 11-11-2025	18,64	6,6	7,5	0,64	25,62	1,03	0,6
02:00 11-11-2025	18,58	6,34	7,52	0,65	25,49	1,49	0,27
03:00 11-11-2025	18,55	6,19	7,54	0,66	25,33	1,8	0,6
04:00 11-11-2025	18,48	6,11	7,57	0,67	25,2	1,54	0,57
05:00 11-11-2025	18,48	5,97	7,59	0,67	25,05	1,45	0,34
06:00 11-11-2025	18,43	5,88	7,61	0,73	24,93	1,86	15,17
07:00 11-11-2025	19,29	8,16	7,32	0,75	25,54	62,31	170,13
08:00 11-11-2025	18,9	8,51	7,35	0,76	25,82	117,06	105,07
09:00 11-11-2025	18,95	9,04	7,39	0,76	25,85	129,55	146,81
10:00 11-11-2025	19,13	9,76	7,38	0,77	25,9	137,94	82,73
11:00 11-11-2025	18,83	9,2	7,39	0,8	25,95	88,87	82,78
12:00 11-11-2025	18,68	8,71	7,41	0,82	25,95	118,4	159,78
13:00 11-11-2025	18,78	9,05	7,4	0,85	25,95	120,1	95,74
14:00 11-11-2025	18,68	8,97	7,41	0,85	26,01	106,86	145,03
15:00 11-11-2025	18,81	9,49	7,4	0,86	26,03	127,98	164,42
16:00 11-11-2025	18,99	9,94	7,38	0,84	26	134,4	122,69
17:00 11-11-2025	19,02	10,2	7,37	0,84	25,95	140,78	163,57
18:00 11-11-2025	19,15	10,34	7,35	0,83	25,95	146,36	107,4
19:00 11-11-2025	19,04	9,91	7,34	0,83	25,95	130	88,45

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
20:00 11-11-2025	18,83	8,85	7,37	0,86	25,82	91,01	0,55
21:00 11-11-2025	18,66	8,06	7,4	0,83	25,68	7,89	0,77
22:00 11-11-2025	18,48	7,63	7,43	0,83	25,51	3,01	1,08
23:00 11-11-2025	18,34	7,21	7,46	0,84	25,36	1,94	1,51
00:00 12-11-2025	18,25	6,93	7,5	0,84	25,2	2,24	0,61
01:00 12-11-2025	18,13	6,66	7,52	0,86	25,02	1,81	0,66
02:00 12-11-2025	18,08	6,51	7,55	0,98	24,86	1,12	0,56
03:00 12-11-2025	18,02	6,34	7,57	0,93	24,72	1,16	0,75
04:00 12-11-2025	17,96	6,19	7,59	0,96	24,55	1,52	0,81
05:00 12-11-2025	17,95	6,05	7,62	0,95	24,39	1,92	0,76
06:00 12-11-2025	17,92	5,95	7,65	0,88	24,25	2,33	0,75
07:00 12-11-2025	18,25	6,72	7,52	0,82	24,51	2,44	100,1
08:00 12-11-2025	18,59	8,14	7,38	0,71	25,04	130,34	140,05
09:00 12-11-2025	18,36	8,46	7,41	0,74	25,26	127,23	118,58
10:00 12-11-2025	18,35	8,65	7,42	0,77	25,35	127,49	138,21
11:00 12-11-2025	18,58	9,3	7,4	0,8	25,5	117,75	82
12:00 12-11-2025	18,18	8,27	7,39	0,79	25,63	133,45	137
13:00 12-11-2025	18,26	8,13	7,36	0,81	25,75	127,49	102,24
14:00 12-11-2025	18,01	7,69	7,36	0,87	25,83	99,36	122,67
15:00 12-11-2025	18,21	7,99	7,33	0,9	25,78	107,89	143,09
16:00 12-11-2025	18,78	9,3	7,3	0,88	25,75	134,16	155,86
17:00 12-11-2025	19,14	10,18	7,28	0,86	25,75	132,85	122,03
18:00 12-11-2025	19,17	10,11	7,27	1,06	25,73	134,58	114,81
19:00 12-11-2025	19,3	9,81	7,27	1,01	25,67	134,81	122,59
20:00 12-11-2025	19,22	9,03	7,3	1,04	25,59	102,25	0,96
21:00 12-11-2025	18,93	8,29	7,34	0,98	25,41	9,17	0,73
22:00 12-11-2025	18,64	7,7	7,37	0,98	25,27	3,11	0,71
23:00 12-11-2025	18,49	7,22	7,4	1	25,11	1,66	1,15
00:00 13-11-2025	18,4	6,89	7,43	1,03	24,96	2,99	0,52
01:00 13-11-2025	18,33	6,7	7,46	1,05	24,82	3,07	0,8
02:00 13-11-2025	18,21	6,42	7,49	1,06	24,67	2,91	0,98
03:00 13-11-2025	18,16	6,28	7,52	1	24,52	2,16	1,03
04:00 13-11-2025	18,16	6,14	7,55	0,99	24,35	1,92	0,61
05:00 13-11-2025	18,08	5,98	7,58	1,09	24,18	2	0,61
06:00 13-11-2025	18,04	5,85	7,6	1,16	24,01	1,7	0,82
07:00 13-11-2025	18,33	6,58	7,49	1,23	24,23	6,27	85,96
08:00 13-11-2025	18,9	8,27	7,3	1,27	24,95	124,15	125,22
09:00 13-11-2025	18,49	7,41	7,34	1,29	25,22	114,61	131,53
10:00 13-11-2025	18,4	7,41	7,36	1,3	25,43	123,35	95,5
11:00 13-11-2025	18,37	7,38	7,38	1,33	25,68	117,99	109,39
12:00 13-11-2025	18,37	7,37	7,38	1,35	25,9	107,61	143,61

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
13:00 13-11-2025	18,59	7,9	7,37	1,34	26,04	123,78	142,36
14:00 13-11-2025	18,52	7,84	7,37	1,34	26,1	127,41	161,88
15:00 13-11-2025	18,87	8,49	7,34	1,34	26,04	144,34	160,92
16:00 13-11-2025	19,45	9,99	7,31	1,3	26,03	140,45	79,42
17:00 13-11-2025	19,41	9,93	7,3	1,23	25,97	114,51	141,74
18:00 13-11-2025	19,42	9,88	7,3	1,23	25,95	136,64	134,08
19:00 13-11-2025	19,52	9,86	7,3	1,23	25,92	123,19	66,84
20:00 13-11-2025	19,39	8,92	7,34	1,23	25,78	76,67	1,16
21:00 13-11-2025	19,08	7,99	7,38	1,2	25,58	7,47	0,87
22:00 13-11-2025	18,82	7,34	7,41	1,22	25,37	3,06	0,68
23:00 13-11-2025	18,7	6,91	7,45	1,23	25,17	2,03	1,41
00:00 14-11-2025	18,6	6,6	7,48	1,03	24,95	3,03	0,87
01:00 14-11-2025	18,52	6,32	7,5	0,94	24,76	2,24	0,85
02:00 14-11-2025	18,47	6,17	7,54	1,01	24,56	2,19	1,18
03:00 14-11-2025	18,4	5,96	7,57	1,09	24,37	1,67	0,65
04:00 14-11-2025	18,35	5,88	7,59	1,12	24,19	1,89	0,82
05:00 14-11-2025	18,25	5,74	7,62	1,18	24,01	2,02	1,16
06:00 14-11-2025	18,21	5,69	7,64	1,28	23,84	1,95	0,87
07:00 14-11-2025	18,68	7,11	7,49	1,44	24,31	10,63	113,58
08:00 14-11-2025	18,78	8,52	7,37	1,65	25,09	142,38	166,89
09:00 14-11-2025	18,28	7,85	7,41	1,79	25,39	111,96	82,47
10:00 14-11-2025	18,05	8,06	7,44	1,88	25,63	98,43	95,94
11:00 14-11-2025	18,31	8,15	7,43	1,96	25,85	132,12	110,59
12:00 14-11-2025	18,24	7,95	7,43	2,04	26,05	123,07	157,22
13:00 14-11-2025	18,39	8,58	7,42	2,1	26,14	131,96	121,53
14:00 14-11-2025	18,24	8,05	7,43	2,14	26,23	108,19	149,22
15:00 14-11-2025	18,49	8,4	7,4	2,15	26,14	136,71	140,76
16:00 14-11-2025	19,11	9,92	7,37	1,59	26,13	124,47	121,03
17:00 14-11-2025	19,31	10,05	7,37	0,8	26,04	131,65	113,95
18:00 14-11-2025	19,32	10,01	7,36	0,75	25,99	116,8	128,42
19:00 14-11-2025	19,35	9,66	7,38	0,72	25,92	130,39	87,76
20:00 14-11-2025	19,23	8,88	7,41	0,69	25,63	80,1	0,71
21:00 14-11-2025	19,06	8,2	7,45	0,66	25,32	7,11	0,84
22:00 14-11-2025	18,9	7,78	7,48	0,64	25,03	2,48	0,82
23:00 14-11-2025	18,8	7,4	7,51	0,63	24,76	1,78	0,8
00:00 15-11-2025	18,72	7,09	7,54	0,64	24,51	2,12	0,82
01:00 15-11-2025	18,59	6,86	7,57	0,65	24,29	1,44	0,58
02:00 15-11-2025	18,48	6,66	7,6	0,66	24,08	2,75	0,88
03:00 15-11-2025	18,48	6,51	7,62	0,67	23,87	1,76	0,99
04:00 15-11-2025	18,4	6,38	7,64	0,65	23,68	2,8	0,95
05:00 15-11-2025	18,33	6,21	7,67	0,63	23,49	2,63	0,65

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
06:00 15-11-2025	18,34	6,1	7,69	0,61	23,32	2,68	0,67
07:00 15-11-2025	18,36	6,15	7,68	0,65	23,32	9,92	71,37
08:00 15-11-2025	18,65	8,22	7,42	0,6	24,87	118,31	147,12
09:00 15-11-2025	18,41	8,11	7,46	0,65	25,23	112,24	110,62
10:00 15-11-2025	18,31	7,77	7,48	0,69	25,48	126,47	116,28
11:00 15-11-2025	18,32	7,96	7,49	0,74	25,73	94,51	109,05
12:00 15-11-2025	18,32	7,86	7,49	0,79	25,96	119,41	163,3
13:00 15-11-2025	18,64	8,34	7,46	0,83	26,08	132,16	93,54
14:00 15-11-2025	18,58	8,21	7,45	0,85	26,14	117,4	147,57
15:00 15-11-2025	18,85	8,38	7,41	0,86	26,12	129,42	100,1
16:00 15-11-2025	19,24	9,18	7,38	0,85	26,04	119,88	161,84
17:00 15-11-2025	19,64	9,94	7,36	0,83	26,04	135,27	100,25
18:00 15-11-2025	19,6	9,71	7,34	0,82	25,97	115,27	141,82
19:00 15-11-2025	19,82	9,49	7,35	0,8	25,93	134,14	67,29
20:00 15-11-2025	19,69	8,7	7,38	0,79	25,72	52,86	0,7
21:00 15-11-2025	19,59	8,19	7,42	0,79	25,5	5,65	1,16
22:00 15-11-2025	19,38	7,7	7,45	0,79	25,32	2,53	0,27
23:00 15-11-2025	19,27	7,36	7,48	0,8	25,19	1,47	0,51
00:00 16-11-2025	19,1	7,13	7,51	0,82	25,03	2,19	0,53
01:00 16-11-2025	19,04	6,88	7,54	0,83	24,91	1,66	0,44
02:00 16-11-2025	18,94	6,66	7,56	0,84	24,77	1,37	0,5
03:00 16-11-2025	18,88	6,48	7,59	0,83	24,65	1,49	0,96
04:00 16-11-2025	18,84	6,35	7,62	0,83	24,55	1,52	0,91
05:00 16-11-2025	18,79	6,22	7,64	0,83	24,45	1,16	1,03
06:00 16-11-2025	18,76	6,12	7,66	0,82	24,35	2,06	0,71
07:00 16-11-2025	19,4	6,54	7,46	0,74	24,75	59,47	154,55
08:00 16-11-2025	19,69	7,09	7,37	0,72	25,32	125,13	110,42
09:00 16-11-2025	19,85	7,74	7,4	0,74	25,5	117,31	135,42
10:00 16-11-2025	20,07	7,97	7,4	0,76	25,6	111,25	95,18
11:00 16-11-2025	19,6	7,13	7,42	0,78	25,75	125,08	129,02
12:00 16-11-2025	19,43	6,65	7,42	0,79	25,88	113,22	106,93
13:00 16-11-2025	19,43	6,56	7,43	0,77	25,98	123,85	107,57
14:00 16-11-2025	19,56	6,66	7,42	0,73	26,03	118,41	126,65
15:00 16-11-2025	19,93	7,54	7,41	0,71	25,96	116,13	121,2
16:00 16-11-2025	20,09	7,25	7,42	0,65	25,95	130,96	73,74
17:00 16-11-2025	19,79	6,6	7,45	0,57	25,95	58,42	0,25
18:00 16-11-2025	19,54	6,15	7,49	0,56	25,87	8	0,47
19:00 16-11-2025	19,42	5,63	7,51	0,56	25,82	3,3	0,32
20:00 16-11-2025	19,29	5,31	7,54	0,56	25,75	1,85	0,53
21:00 16-11-2025	19,19	5,07	7,57	0,56	25,65	1,57	0,75
22:00 16-11-2025	19,11	4,87	7,6	0,56	25,58	0,89	0,62

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
23:00 16-11-2025	19,04	4,73	7,62	0,56	25,5	1,15	0,79
00:00 17-11-2025	19,02	4,6	7,65	0,57	25,42	1,78	0,54
01:00 17-11-2025	19,01	4,51	7,67	0,54	25,33	0,8	0,57
02:00 17-11-2025	18,94	4,41	7,69	0,44	25,25	1,15	0,39
03:00 17-11-2025	18,95	4,35	7,72	0,4	25,16	1,47	0,46
04:00 17-11-2025	18,9	4,29	7,74	0,39	25,06	1,07	0,48
05:00 17-11-2025	18,86	4,26	7,75	0,4	24,97	1,67	0,41
06:00 17-11-2025	18,82	4,19	7,77	0,41	24,87	1,47	0,22
07:00 17-11-2025	18,96	4,79	7,66	0,4	24,86	1,11	71,02
08:00 17-11-2025	18,95	6,37	7,42	0,39	25,28	110,46	166,5
09:00 17-11-2025	19,12	7,47	7,46	0,37	25,55	127,14	88,69
10:00 17-11-2025	19,03	7,4	7,48	0,37	25,69	111,91	150,97
11:00 17-11-2025	19,33	7,94	7,46	0,36	25,75	132,76	101,54
12:00 17-11-2025	19,4	8,03	7,46	0,35	25,83	122,17	162,77
13:00 17-11-2025	19,53	8,43	7,44	0,34	25,85	135,56	100,44
14:00 17-11-2025	19,48	8,21	7,44	0,33	25,91	120,78	80,4
15:00 17-11-2025	19,03	7,28	7,44	0,34	25,95	87,99	100,69
16:00 17-11-2025	19,09	7,17	7,45	0,34	25,89	108,74	107,38
17:00 17-11-2025	19,42	7,7	7,45	0,32	25,85	130,51	161,8
18:00 17-11-2025	19,59	8,06	7,45	0,31	25,85	120,24	93,37
19:00 17-11-2025	19,6	8,01	7,44	0,3	25,85	132,35	161,3
20:00 17-11-2025	19,57	7,28	7,47	0,25	25,79	99,19	0,77
21:00 17-11-2025	19,37	6,76	7,5	0,24	25,63	8,7	0,79
22:00 17-11-2025	19,24	6,23	7,54	0,23	25,5	2,19	0,62
23:00 17-11-2025	19,14	5,84	7,56	0,24	25,38	0,77	0,65
00:00 18-11-2025	19,05	5,59	7,59	0,25	25,23	2,92	0,66
01:00 18-11-2025	18,93	5,36	7,62	0,25	25,11	1,87	0,74
02:00 18-11-2025	18,9	5,2	7,65	0,26	24,97	1,81	0,66
03:00 18-11-2025	18,81	5,01	7,68	0,26	24,82	1,54	0,69
04:00 18-11-2025	18,77	4,89	7,7	0,28	24,68	1,81	0,77
05:00 18-11-2025	18,74	4,78	7,72	0,36	24,55	1,54	0,74
06:00 18-11-2025	18,69	4,66	7,75	0,34	24,44	1,05	0,7
07:00 18-11-2025	18,89	5,14	7,69	0,34	24,45	13,84	99,18
08:00 18-11-2025	19,46	6,94	7,47	0,29	25,17	124,94	166,23
09:00 18-11-2025	19,46	7,69	7,48	0,29	25,39	149,17	102,19
10:00 18-11-2025	19,48	7,93	7,46	0,29	25,45	139,98	157,98
11:00 18-11-2025	19,63	8,31	7,42	0,29	25,45	146,8	94,63
12:00 18-11-2025	19,38	7,75	7,41	0,3	25,43	112,9	101,78
13:00 18-11-2025	19,22	7,38	7,41	0,3	25,35	126,41	135,7
14:00 18-11-2025	19,35	7,65	7,4	0,29	25,33	129,02	108,36
15:00 18-11-2025	19,15	7,23	7,41	0,27	25,24	136,56	161,98

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
16:00 18-11-2025	19,36	7,8	7,42	0,25	25,14	122,16	107,46
17:00 18-11-2025	19,36	7,83	7,43	0,24	25,05	143,57	162,24
18:00 18-11-2025	19,43	7,97	7,43	0,22	24,97	127,4	99,69
19:00 18-11-2025	19,44	7,82	7,44	0,19	24,82	133,14	121,1
20:00 18-11-2025	19,36	6,9	7,48	0,15	24,3	63,62	0,34
21:00 18-11-2025	19,23	6,37	7,53	0,15	23,66	8,94	0,08
22:00 18-11-2025	19,1	5,9	7,57	0,08	23,03	5	0,25
23:00 18-11-2025	19,02	5,64	7,6	0,24	22,4	4,07	0,18
00:00 19-11-2025	18,99	5,43	7,62	0,19	21,79	5,04	-0,05
01:00 19-11-2025	18,93	5,21	7,65	0,22	21,3	3,27	-0,06
02:00 19-11-2025	18,91	5,09	7,68	0,36	20,82	3,23	0,27
03:00 19-11-2025	18,84	4,95	7,71	0,41	20,35	4,02	0,12
04:00 19-11-2025	18,8	4,85	7,74	0,47	19,89	5,09	0,11
05:00 19-11-2025	18,77	4,74	7,77	0,52	19,46	3,6	0,17
06:00 19-11-2025	18,74	4,67	7,79	0,54	19,06	2,74	0,08
07:00 19-11-2025	18,92	5,88	7,73	0,52	19,54	2,4	57,46
08:00 19-11-2025	19,1	6,75	7,56	0,5	22,54	94,81	170,13
09:00 19-11-2025	18,83	7,17	7,56	0,59	23,34	136,6	111,4
10:00 19-11-2025	19,3	8,35	7,54	0,67	23,46	135,08	118,35
11:00 19-11-2025	19,48	8,75	7,52	0,77	23,57	115,29	82,54
12:00 19-11-2025	19,41	8,67	7,52	0,78	23,58	111,29	159,83
13:00 19-11-2025	19,66	9,17	7,49	0,8	23,6	139,92	109,66
14:00 19-11-2025	19,58	9,15	7,48	0,81	23,61	125,77	116,95
15:00 19-11-2025	19,53	8,85	7,48	0,83	23,58	119	159,29
16:00 19-11-2025	20,02	9,74	7,46	0,83	23,58	136,54	81,11
17:00 19-11-2025	19,75	9,07	7,45	0,83	23,58	122,2	144,21
18:00 19-11-2025	19,67	8,87	7,44	0,82	23,58	137,28	129,24
19:00 19-11-2025	19,94	9,1	7,45	0,8	23,52	126,49	150,29
20:00 19-11-2025	19,71	8,16	7,49	0,73	23,12	113	0,24
21:00 19-11-2025	19,53	7,47	7,53	0,72	22,64	11,26	0,01
22:00 19-11-2025	19,41	7	7,56	0,75	22,21	3,11	0,4
23:00 19-11-2025	19,38	6,6	7,58	0,77	21,83	2,12	0,43
00:00 20-11-2025	19,31	6,36	7,62	0,79	21,45	2,8	0,37
01:00 20-11-2025	19,14	6,08	7,65	0,8	21,16	2,25	0,2
02:00 20-11-2025	19,03	5,85	7,67	0,81	20,86	2,17	0,33
03:00 20-11-2025	18,98	5,66	7,69	0,82	20,58	2,32	0,26
04:00 20-11-2025	19,04	5,52	7,69	0,82	20,33	1,94	0,1
05:00 20-11-2025	18,86	5,39	7,73	0,84	20,09	2,16	0,12
06:00 20-11-2025	18,85	5,27	7,75	0,84	19,89	1,86	0,12
07:00 20-11-2025	19,06	5,94	7,65	0,81	20,64	2,94	85,85
08:00 20-11-2025	19,26	7,46	7,48	0,8	22,48	104,39	153,99

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
09:00 20-11-2025	18,63	6,83	7,5	0,83	22,93	113,7	103,99
10:00 20-11-2025	18,71	7,12	7,5	0,82	23,2	122,27	110,3
11:00 20-11-2025	18,68	7,08	7,48	0,77	23,45	119,05	110,1
12:00 20-11-2025	18,74	7,42	7,47	0,49	23,67	103,33	109,92
13:00 20-11-2025	18,91	7,61	7,46	0,52	23,83	121,33	136,84
14:00 20-11-2025	19,28	8,51	7,43	0,49	23,94	132,02	129,62
15:00 20-11-2025	19,36	8,73	7,41	0,44	23,94	129,97	163,15
16:00 20-11-2025	19,74	9,73	7,4	0,4	23,94	131,67	88,64
17:00 20-11-2025	19,69	9,51	7,38	0,38	23,94	140,9	143,54
18:00 20-11-2025	19,66	9,54	7,38	0,35	23,94	130,91	136,06
19:00 20-11-2025	19,68	9,46	7,37	0,33	23,93	135,94	95,04
20:00 20-11-2025	19,46	8,4	7,42	0,24	23,68	72,77	0,65
21:00 20-11-2025	19,22	7,54	7,48	0,19	23,36	7,26	0,6
22:00 20-11-2025	19,06	7,01	7,52	0,17	23,04	2,15	0,6
23:00 20-11-2025	18,91	6,62	7,57	0,16	22,71	2,01	0,49
00:00 21-11-2025	18,76	6,22	7,62	0,16	22,39	2,31	0,42
01:00 21-11-2025	18,68	5,96	7,66	0,15	22,09	1,95	0,46
02:00 21-11-2025	18,61	5,72	7,71	0,14	21,81	1,94	0,68
03:00 21-11-2025	18,52	5,57	7,74	0,12	21,55	2,1	0,54
04:00 21-11-2025	18,48	5,36	7,77	0,11	21,3	2,07	0,63
05:00 21-11-2025	18,46	5,21	7,8	0,1	21,1	1,79	0,83
06:00 21-11-2025	18,42	5,12	7,82	0,1	20,92	1,65	0,53
07:00 21-11-2025	18,59	5,66	7,72	0,18	21,4	9,56	85,99
08:00 21-11-2025	19,1	7,58	7,52	0,19	22,87	120,78	133,76
09:00 21-11-2025	19,26	8,35	7,53	0,19	23,28	119,09	133,02
10:00 21-11-2025	19,33	8,56	7,53	0,19	23,52	134,16	117,69
11:00 21-11-2025	19,18	8,27	7,52	0,15	23,71	111,59	83,03
12:00 21-11-2025	18,84	7,42	7,52	0,11	23,89	93,25	111,02
13:00 21-11-2025	18,88	7,46	7,51	0,23	24,08	122,6	130,9
14:00 21-11-2025	19,09	8,11	7,48	0,6	24,13	112,96	144,49
15:00 21-11-2025	19,56	9,13	7,47	0,74	24,13	145,51	149,67
16:00 21-11-2025	20,17	10,27	7,46	0,79	24,13	135,25	129,41
17:00 21-11-2025	20,34	10,46	7,45	0,81	24,13	138,26	148,71
18:00 21-11-2025	20,64	10,88	7,44	0,8	24,13	136,29	128,68
19:00 21-11-2025	20,68	10,62	7,44	0,77	24,13	127,84	87,4
20:00 21-11-2025	20,72	9,7	7,42	0,68	23,98	63,13	0,8
21:00 21-11-2025	20,62	8,72	7,44	0,65	23,72	6,38	0,49
22:00 21-11-2025	20,66	7,94	7,49	0,64	23,5	2,21	0,36
23:00 21-11-2025	20,73	7,38	7,54	0,64	23,3	1,91	0,43
00:00 22-11-2025	20,91	6,85	7,61	0,63	23,09	2,34	0,41
01:00 22-11-2025	21,13	6,52	7,64	0,64	22,87	1,73	0,34

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
02:00 22-11-2025	21,41	6,17	7,67	0,65	22,65	2,04	0,41
03:00 22-11-2025	21,77	5,94	7,7	0,67	22,43	2,24	0,33
04:00 22-11-2025	22,08	6	7,68	0,68	22,21	2	0,46
05:00 22-11-2025	22,39	5,66	7,67	0,7	21,99	1,78	0,66
06:00 22-11-2025	22,73	5,54	7,76	0,7	21,82	2,2	0,76
07:00 22-11-2025	23,22	5,92	7,7	0,68	22,11	2,63	71,71
08:00 22-11-2025	23,75	7,88	7,45	0,55	23,34	102,65	168,21
09:00 22-11-2025	23,94	8,56	7,41	0,47	23,68	115,63	97,61
10:00 22-11-2025	24,4	9,55	7,42	0,46	23,86	119,72	159,62
11:00 22-11-2025	24,87	10,77	7,4	0,41	24,03	126,53	82,78
12:00 22-11-2025	24,34	9,21	7,4	0,38	24,18	103,84	82,84
13:00 22-11-2025	24,12	8,72	7,38	0,35	24,29	107,26	165,86
14:00 22-11-2025	24,77	10,22	7,34	0,26	24,31	129,32	102,52
15:00 22-11-2025	24,98	10,44	7,33	0,23	24,37	126,94	111,46
16:00 22-11-2025	24,85	10,09	7,34	0,21	24,32	116,55	123,27
17:00 22-11-2025	25,03	10,13	7,35	0,21	24,31	127,04	115,92
18:00 22-11-2025	25,22	10,5	7,37	0,21	24,31	130,89	130,04
19:00 22-11-2025	25,11	9,98	7,39	0,21	24,31	124,44	116,08
20:00 22-11-2025	25	9,19	7,43	0,21	24,18	86,97	0,81
21:00 22-11-2025	24,86	8,25	7,47	0,26	23,95	7,76	0,74
22:00 22-11-2025	24,69	7,54	7,51	0,29	23,75	2,37	0,81
23:00 22-11-2025	24,68	7,08	7,57	0,3	23,57	2,25	0,9
00:00 23-11-2025	24,64	6,72	7,61	0,32	23,4	2,52	0,93
01:00 23-11-2025	24,66	6,4	7,67	0,33	23,26	2,14	0,79
02:00 23-11-2025	24,69	6,19	7,71	0,38	23,08	2,18	0,65
03:00 23-11-2025	24,75	5,94	7,76	1,22	22,91	1,84	0,64
04:00 23-11-2025	24,77	5,73	7,79	1,11	22,76	1,89	0,72
05:00 23-11-2025	24,81	5,59	7,81	1,08	22,58	1,39	0,54
06:00 23-11-2025	24,82	5,43	7,8	1,08	22,43	1,91	0,68
07:00 23-11-2025	25,04	5,94	7,67	1,24	22,58	1,29	71,84
08:00 23-11-2025	25,38	7,78	7,46	1,36	23,64	97,54	168,89
09:00 23-11-2025	26,25	9,95	7,47	1,34	24,04	138,75	125,46
10:00 23-11-2025	26,12	9,61	7,46	1,33	24,24	145,98	137,66
11:00 23-11-2025	25,89	9,14	7,44	1,21	24,46	128,7	75,34
12:00 23-11-2025	25,54	8,4	7,45	1,21	24,65	115,79	157,93
13:00 23-11-2025	25,94	9,04	7,44	1,2	24,78	131,27	95,07
14:00 23-11-2025	25,87	8,91	7,43	1,15	24,87	110,11	102,58
15:00 23-11-2025	25,84	8,78	7,42	0,9	24,87	121,86	154,61
16:00 23-11-2025	26,55	9,76	7,4	0,86	24,87	152,49	67,69
17:00 23-11-2025	26,2	8,8	7,42	0,75	24,79	58,71	0,52
18:00 23-11-2025	25,93	8,12	7,44	0,72	24,65	6,92	0,57

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
19:00 23-11-2025	25,71	7,63	7,47	0,71	24,48	2,68	0,73
20:00 23-11-2025	25,54	7,18	7,49	0,76	24,28	1,85	0,8
21:00 23-11-2025	25,36	6,79	7,52	0,77	24,09	2,22	0,92
22:00 23-11-2025	25,3	6,52	7,54	0,78	23,89	1,47	0,92
23:00 23-11-2025	25,21	6,26	7,57	0,8	23,68	1,97	0,96
00:00 24-11-2025	25,06	5,99	7,59	0,82	23,46	1,84	0,68
01:00 24-11-2025	25,02	5,83	7,62	0,83	23,26	2,18	0,95
02:00 24-11-2025	24,92	5,69	7,65	0,86	23,03	2,26	1,29
03:00 24-11-2025	24,91	5,56	7,67	0,89	22,8	2,27	1,03
04:00 24-11-2025	24,82	5,41	7,7	0,92	22,58	2,23	0,65
05:00 24-11-2025	24,81	5,26	7,74	0,96	22,38	2	0,65
06:00 24-11-2025	24,85	5,18	7,77	1	22,2	2,28	0,72
07:00 24-11-2025	24,81	5,09	7,81	1,02	22,06	27,18	128,23
08:00 24-11-2025	25,11	6,75	7,68	1,28	22,95	135,04	146,97
09:00 24-11-2025	25,36	8,5	7,54	1,35	24,14	110,94	97,51
10:00 24-11-2025	25,32	8,25	7,55	1,55	24,37	145,98	165,64
11:00 24-11-2025	25,53	8,55	7,56	1,64	24,59	135,99	88,6
12:00 24-11-2025	25,14	7,84	7,6	1,52	24,79	125,63	157,21
13:00 24-11-2025	25,36	8	7,6	0,95	24,93	129,26	142,49
14:00 24-11-2025	25,63	8,32	7,58	0,82	24,97	124,71	160,79
15:00 24-11-2025	25,88	8,53	7,57	0,75	24,96	132,55	107,36
16:00 24-11-2025	26,65	9,91	7,54	0,72	24,87	117,93	143,48
17:00 24-11-2025	27,12	10,59	7,53	0,71	24,87	132,59	115,05
18:00 24-11-2025	27,15	10,76	7,52	0,7	24,83	117,81	135,81
19:00 24-11-2025	27,21	10,84	7,52	0,72	24,78	132,31	113,94
20:00 24-11-2025	27,26	10,27	7,54	0,64	24,71	108,51	0,73
21:00 24-11-2025	26,9	9,27	7,57	0,61	24,53	10,91	0,83
22:00 24-11-2025	26,69	8,66	7,61	0,62	24,32	3,9	0,49
23:00 24-11-2025	26,56	8,09	7,64	0,63	24,11	2,33	0,63
00:00 25-11-2025	26,44	7,67	7,67	0,65	23,9	3,51	0,71
01:00 25-11-2025	26,34	7,31	7,7	0,67	23,72	2,51	0,74
02:00 25-11-2025	26,23	7,01	7,73	0,69	23,54	2,86	0,75
03:00 25-11-2025	26,09	6,72	7,76	0,72	23,35	1,84	0,66
04:00 25-11-2025	26	6,56	7,68	0,75	23,15	1,71	0,57
05:00 25-11-2025	25,96	6,34	7,68	0,79	22,92	1,9	0,62
06:00 25-11-2025	25,9	6,14	7,69	0,82	22,7	2,05	0,41
07:00 25-11-2025	26,09	6,34	7,62	1,03	22,75	13,94	99,6
08:00 25-11-2025	26,09	7,76	7,43	1,29	23,59	106,93	166,71
09:00 25-11-2025	26,54	8,9	7,47	1,51	23,94	131,16	103,58
10:00 25-11-2025	26,82	9,62	7,48	1,71	24,11	123,06	161,08
11:00 25-11-2025	26,68	9,28	7,46	1,84	24,3	135,06	123,8

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
12:00 25-11-2025	26,57	8,82	7,43	1,88	24,46	133,8	141,78
13:00 25-11-2025	26,56	8,8	7,42	1,67	24,58	124,88	95,7
14:00 25-11-2025	21,82	11,48	7,37	0,67	24,58	140,2	136,78
15:00 25-11-2025	20,37	13,01	7,35	0,37	24,53	105,64	81,73
16:00 25-11-2025	20,78	13,42	7,35	0,27	24,5	106,41	88,74
17:00 25-11-2025	20,76	13,6	7,36	0,21	24,41	125	163,41
18:00 25-11-2025	20,99	12,72	7,36	0,21	24,41	136,76	156,3
19:00 25-11-2025	21,28	13,99	7,36	0,2	24,36	118,7	127,14
20:00 25-11-2025	21,24	11,38	7,37	0,21	24,24	130,25	33,85
21:00 25-11-2025	20,93	10,75	7,41	0,25	23,93	19,13	0,28
22:00 25-11-2025	20,73	9,56	7,44	0,45	23,63	4,92	0,26
23:00 25-11-2025	20,51	9,11	7,47	0,51	23,34	1,83	0,57
00:00 26-11-2025	20,36	8,65	7,49	0,55	23,03	2,31	0,53
01:00 26-11-2025	20,25	8,36	7,52	0,68	22,73	1,93	0,43
02:00 26-11-2025	20,16	8,1	7,55	0,82	22,44	1,9	0,26
03:00 26-11-2025	20,06	7,92	7,57	0,84	22,16	2,16	0,48
04:00 26-11-2025	20	7,8	7,6	0,97	21,89	2,12	0,29
05:00 26-11-2025	19,98	7,82	7,62	0,92	21,65	2,25	0,39
06:00 26-11-2025	19,92	7,52	7,65	0,87	21,41	1,79	0,45
07:00 26-11-2025	19,87	7,25	7,67	0,82	21,24	22,78	99,75
08:00 26-11-2025	19,86	7,23	7,67	0,82	21,21	92,47	146,76
09:00 26-11-2025	19,86	7,23	7,67	0,82	21,21	114,6	145,91
10:00 26-11-2025	19,86	7,23	7,67	0,82	21,21	125,85	116,84
11:00 26-11-2025	19,86	7,23	7,67	0,82	21,21	125,07	103,46
12:00 26-11-2025	19,86	7,23	7,67	0,82	21,21	136,9	164,4
13:00 26-11-2025	19,86	7,23	7,67	0,82	21,21	132,12	95,38
14:00 26-11-2025	19,86	7,23	7,67	0,82	21,21	109,64	130,03
15:00 26-11-2025	19,86	7,23	7,67	0,82	21,21	126,1	163,18
16:00 26-11-2025	19,86	7,23	7,67	0,82	21,21	137,5	113,43
17:00 26-11-2025	19,86	7,23	7,67	0,82	21,21	124,95	147,11
18:00 26-11-2025	19,86	7,23	7,67	0,82	21,21	121,36	80,17
19:00 26-11-2025	21,85	14,22	7,43	1,12	23,87	97,32	20,49
20:00 26-11-2025	21,69	13,78	7,44	1,12	23,75	14,93	0,55
21:00 26-11-2025	21,37	13,05	7,48	1,08	23,42	4,72	0,48
22:00 26-11-2025	21,13	12,3	7,51	1,04	23,1	2,03	0,52
23:00 26-11-2025	20,93	11,85	7,55	0,99	22,76	1,5	0,36
00:00 27-11-2025	20,8	11,48	7,58	0,92	22,45	2,49	0,69
01:00 27-11-2025	20,67	11,23	7,61	0,89	22,17	2,14	0,42
02:00 27-11-2025	20,58	10,98	7,65	0,89	21,89	1,92	0,4
03:00 27-11-2025	20,47	10,73	7,69	0,86	21,64	1,99	0,45
04:00 27-11-2025	20,45	10,58	7,73	0,92	21,39	2,22	0,51

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
05:00 27-11-2025	20,41	10,42	7,74	1,03	21,18	2,45	0,63
06:00 27-11-2025	20,33	10,26	7,78	1,02	20,94	2,15	0,48
07:00 27-11-2025	20,6	10,56	7,71	0,96	21,38	11,14	86,11
08:00 27-11-2025	20,98	12,19	7,55	0,9	22,99	111,17	159,57
09:00 27-11-2025	20,54	12,96	7,66	0,99	23,38	123,95	90,66
10:00 27-11-2025	20,77	14,48	7,7	1,06	23,56	115,32	138,77
11:00 27-11-2025	21,01	15,29	7,71	1,1	23,74	124,78	83,08
12:00 27-11-2025	20,79	14,24	7,73	1,14	23,91	92,91	101,87
13:00 27-11-2025	20,61	11,58	7,76	1,17	23,89	132,6	163,87
14:00 27-11-2025	20,44	11,06	7,78	1,24	23,8	123,6	101,52
15:00 27-11-2025	20,51	11,22	7,69	1,28	23,73	98,28	81,64
16:00 27-11-2025	21,88	15,35	7,54	1,23	24,03	89,07	87,27
17:00 27-11-2025	22,14	16,43	7,58	1,24	23,99	125,31	150,03
18:00 27-11-2025	22,35	15,38	7,63	1,22	23,94	104,28	74,8
19:00 27-11-2025	22,29	15,51	7,63	1,16	23,9	104,78	135,59
20:00 27-11-2025	22,4	14,1	7,66	0,91	23,63	89,98	0,25
21:00 27-11-2025	22,24	13,18	7,69	0,9	23,23	8,38	0,38
22:00 27-11-2025	22,16	12,5	7,73	0,9	22,84	2,89	0,31
23:00 27-11-2025	22,08	12,09	7,72	0,91	22,48	2,08	0,66
00:00 28-11-2025	21,98	11,6	7,66	0,91	22,13	2,84	0,56
01:00 28-11-2025	22	11,33	7,67	0,9	21,84	1,99	0,61
02:00 28-11-2025	21,99	11,17	7,68	0,9	21,59	1,93	0,74
03:00 28-11-2025	22,01	10,85	7,71	0,9	21,34	1,91	0,53
04:00 28-11-2025	22,03	10,58	7,73	0,91	21,12	2,12	0,68
05:00 28-11-2025	22,03	10,4	7,75	0,91	20,89	2,15	0,68
06:00 28-11-2025	22,11	10,23	7,79	0,9	20,64	2,29	0,65
07:00 28-11-2025	22,21	9,98	7,77	0,86	20,72	2,08	50,45
08:00 28-11-2025	21,91	9,76	7,55	0,74	22,36	60,98	85,36
09:00 28-11-2025	21,91	11,5	7,62	0,8	22,92	81,07	84,75
10:00 28-11-2025	22,34	11,22	7,66	0,85	23,22	85,17	84,09
11:00 28-11-2025	22,83	11,45	7,71	0,89	23,45	97,1	146,28
12:00 28-11-2025	23,95	14,07	7,7	0,91	23,68	136,78	82,8
13:00 28-11-2025	23,66	12,66	7,72	0,94	23,83	97,94	96,97
14:00 28-11-2025	23,56	13,17	7,73	0,98	23,85	108,1	166,3
15:00 28-11-2025	24,33	13,81	7,72	1	23,85	115,51	82,03
16:00 28-11-2025	24,69	13,46	7,69	1	23,85	109	150,63
17:00 28-11-2025	25,14	14,69	7,66	1	23,81	125,4	95,01
18:00 28-11-2025	25,14	11,83	7,67	0,97	23,62	81,11	0,4
19:00 28-11-2025	24,8	10,61	7,71	0,98	23,28	10,14	0,52
20:00 28-11-2025	24,55	9,92	7,68	0,98	22,92	5,1	0,55
21:00 28-11-2025	24,4	9,29	7,74	0,97	22,54	2,5	0,68

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
22:00 28-11-2025	24,23	8,78	7,8	0,97	22,19	2,17	0,8
23:00 28-11-2025	24,1	8,49	7,83	0,96	21,86	1,92	0,65
00:00 29-11-2025	24,01	8,12	7,86	0,95	21,52	2,06	0,42
01:00 29-11-2025	23,91	7,83	7,86	0,95	21,23	2,25	0,46
02:00 29-11-2025	23,84	7,71	7,79	0,95	20,94	2,2	0,41
03:00 29-11-2025	23,78	7,37	7,82	0,95	20,66	2,37	0,52
04:00 29-11-2025	23,74	7,18	7,89	0,95	20,4	2,26	0,4
05:00 29-11-2025	23,67	7,01	7,95	0,94	20,14	2,15	0,35
06:00 29-11-2025	23,63	6,78	7,98	0,92	19,89	2,62	0,18
07:00 29-11-2025	23,71	7,53	7,9	0,85	20,36	2,39	71,85
08:00 29-11-2025	23,97	11,06	7,69	0,74	22,27	108,41	133,89
09:00 29-11-2025	23,38	11,26	7,7	0,8	22,77	100,46	84,06
10:00 29-11-2025	23,51	12,38	7,73	0,85	23,05	101,8	146,12
11:00 29-11-2025	24,24	13,81	7,73	0,88	23,35	117,3	97,08
12:00 29-11-2025	25,17	14,88	7,72	0,91	23,58	107,55	124,14
13:00 29-11-2025	26,26	15,87	7,69	0,94	23,73	128,22	116,13
14:00 29-11-2025	26,63	14,58	7,68	0,97	23,82	115,58	115,89
15:00 29-11-2025	26,98	14,92	7,69	1	23,85	109,83	81,17
16:00 29-11-2025	27,82	14,9	7,67	1	23,84	89,79	83,71
17:00 29-11-2025	28,15	15,78	7,66	1	23,76	84,72	81,44
18:00 29-11-2025	28,41	11,01	7,68	0,98	23,62	66,95	7,39
19:00 29-11-2025	28,64	10,19	7,71	0,99	23,33	11,1	0,36
20:00 29-11-2025	29,01	9,38	7,74	1	23,05	5,48	0,52
21:00 29-11-2025	29,47	8,92	7,77	1	22,79	2,7	0,45
22:00 29-11-2025	29,91	8,56	7,8	1	22,52	2,51	0,32
23:00 29-11-2025	30,41	8,18	7,81	1	22,27	2,62	0,6
00:00 30-11-2025	31	7,96	7,78	1,01	22,03	2,72	0,44
01:00 30-11-2025	31,61	7,69	7,86	1,01	21,86	2,16	0,71
02:00 30-11-2025	32,2	7,53	7,88	1,02	21,73	2,25	0,41
03:00 30-11-2025	32,82	7,2	7,9	1,03	21,57	2,31	0,85
04:00 30-11-2025	33,44	7,06	7,93	1,03	21,43	2,35	0,68
05:00 30-11-2025	34,2	6,94	7,95	1,02	21,27	2,04	0,66
06:00 30-11-2025	34,89	6,83	7,96	1	21,1	2,5	29,78
07:00 30-11-2025	36,21	9,52	7,9	0,92	21,38	79,73	171,89
08:00 30-11-2025	32,44	7,94	7,2	0,72	21,44	121,61	98,31
09:00 30-11-2025	26,15	12,37	7,61	0,75	23,06	96,38	112,11
10:00 30-11-2025	25,88	14,95	7,62	0,85	23,48	124,64	131,36
11:00 30-11-2025	26,51	14,83	7,61	0,91	23,72	123,54	82,75
12:00 30-11-2025	26,3	14,02	7,59	0,95	23,92	96,61	82,65
13:00 30-11-2025	26,23	13,69	7,58	0,98	24,08	93,38	123,9
14:00 30-11-2025	26,85	14,9	7,58	1	24,13	126,32	129,02

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
15:00 30-11-2025	27,42	12,19	7,59	0,99	24,21	79,8	0,34
16:00 30-11-2025	27,63	11,49	7,62	1,01	24,22	10,34	0,49
17:00 30-11-2025	28,01	10,86	7,65	1,02	24,17	3,95	0,44
18:00 30-11-2025	28,51	10,34	7,68	1,02	24,06	2,14	0,28
19:00 30-11-2025	29,02	9,98	7,71	1,01	23,9	1,74	0,18
20:00 30-11-2025	29,58	9,64	7,7	1,01	23,73	2,25	0,64
21:00 30-11-2025	30,15	9,33	7,76	1	23,57	2,03	0,58
22:00 30-11-2025	30,82	9,12	7,78	1,01	23,45	2	0,62
23:00 30-11-2025	31,53	8,84	7,7	1,01	23,36	2,03	0,66